

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 17 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Z Dodatečných informací č.11 odpovědi č.8 vyplývá, že bude „provedena podrobná analýza dosud nepřístupných alespoň spodních líců desek v jejich plném rozsahu a to postupně ve všech podlažích. Při podrobné analýze pak nutné lokalizovat případné trhliny, nadměrné deformace, v ohrožených polích určit současnou jakost betonu, schopnost přídržnosti aplikace uvažovaných posilovacích pásků.“ Dotaz: Kdo tedy bude hradit podrobnou analýzu? Ve výkazu výměr tato položka schází. Pokud tuto analýzu bude hradit zhotovitel, žádáme zadavatele o doplnění položky do části: Ostatní a vedlejší náklady.

ODPOVĚĎ 1

Podrobná analýza popsaná v rámci odpovědi č. 8 dodatečných informací č. 11 je standardním postupem před aplikací dodatečného posílení ŽB konstrukce karbonovými pásky vycházející z technologických postupů aplikace (v předpokládaném rozsahu dle PD). Po zpřístupnění každého celého podlaží bude vizuálně zhodnocena celá stropní konstrukce a v předpokládaném rozsahu na každé jedno podlaží (750 m2 – viz Slepý rozpočet) jsou následně provedeny podrobnější analýzy (jakost betonu, přídržnost, stav výztuž apod.). Tato standardní a nezbytná analýza je součástí položky č. 85 soupisu prací.

DOTAZ 2

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je seznam protipožárních klapek s počtem 233 ks. Ve výkazu výměr je však pouze 184 ks. Prosíme o kontrolu a opravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel prověřil kusy požárních klapek. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém jsou barevně označeny provedené změny (jedná se o opravu jednoho řádku a doplnění dvou nových). Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „D1_01_4c-02 Slepý rozpočet_r01.xls“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3

Ve smlouvě o dílo je napsáno, že termín dokončení díla je do 36 měsíců, při avizovaném začátku 31. 10. 2015. Ve smlouvě o dílo v odstavci 2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí. Ve stavebním povolení je napsáno, že stavba bude dokončena 31. 7. 2017. Znamená to tedy, že Zhotovitel má na provedení díla jen 21 měsíců? Žádáme vyřešit tento rozpor.

ODPOVĚĎ 3

Viz odpověď č. 1 dodatečných informací č 7 odeslaných a na profilu uveřejněných dne 15. 6. 2015. Termín dokončení je dán obchodními podmínkami, smlouvou o dílo, tj. do 36 měsíců.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 31.8.2015 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 31.8.2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

Nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací „D1_01_4c-02 Slepý rozpočet_r01.xls“

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 10. 8. 2015