

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis

Číslo jednací
KUJI 55517/2015

Vvřizuie/telefon
Bc. Jitka Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
12. 8. 2015

**Veřejná zakázka na stavební práce ev.č. VZ 508660
„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových, rekonstrukce fasády a sociálních zařízení“**

– dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného dotazů:

Dotaz č.1:

U D.1.5.b - Slaboproudá elektroinstalace - ubytovací pavilon je v položce č. 32 je uvedeno: Místnost sociálního zařízení - dodávka + montáž slaboproudé elektroinstalace, Slaboproudá elektroinstalace v místnosti soc. zařízení, m.č. 4.18, 5.18, 6.18, 7.18, 8.18, 9.18, - výkaz materiálu a montáží je zpracován v samostatném rozpočtu. Tento rozpočet není součástí zadávací dokumentace. Prosím doplnění.

Odpověď:

Zadavatel v příloze tohoto sdělení doplňuje na základě žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Soupis prací a dodávek typové místnosti sociálního zařízení – slaboproud, který slouží jako podklad pro ocenění položky č. 32 soupisu D.1.5.b – Slaboproudá elektroinstalace.

Dotaz č.2:

U D.1.5.b - Slaboproudá elektroinstalace - ubytovací pavilon je popsáno, že v 1 až 3 NP bude zbudován nový systém MEDICAL. V soupisu prací jsou pouze položky na doplnění kabeláže. Prosím o doplnění položek na nový systém MEDICAL v 1 až 3 NP.

Odpověď:

V rámci zakázky bude provedeno pouze kabelové vedení dle zadávací dokumentace a stávající vedení bude ponecháno plně v provozu. Toto původní vedení bude zavěšeno na pásy s hmoždinami a stávající systém bude udržován v plně funkčním stavu po celou dobu výstavby. Položky soupisu prací tato opatření zahrnují. Zhotovitel tedy neoceňuje a nedodává koncové zařízení.

Dotaz č.3:

U D.1.4.b - Silnoproudá elektroinstalace - ubytovací pavilon je v položce č. 57 uvedeno: Místnost sociálního zařízení - dodávka + montáž, Silnoproudá elektroinstalace v místnosti soc. zařízení, m.č. 2.18, 3.18, 4.18, 5.18, 6.18, 7.18, 8.18, 9.18, - výkaz materiálu a montáží je zpracován v samostatné rozpočtu. Tento to rozpočet není součástí zadávací dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel v příloze tohoto sdělení doplňuje na základě žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Soupis prací a dodávek typové místnosti sociálního zařízení – silnoproud, který slouží jako podklad pro ocenění položky č. 57 soupisu D.1.4.b – Silnoproudá elektroinstalace.

Dotaz č.4:

V technické zprávě, ve výkazu výměr ani v DOSS není nikde zmíněna demontáž a likvidace izolace VZT potrubí z azbestu, která se nachází ve stoupačce, která je součástí rekonstrukce objektu. Jedná se o položky, které mohou celkový rozpočet navýšit v řádu stovek tisíc Kč. Prosíme o vyjádření, jaký bude postup odstranění azbestu při plném provozu DPS tak, aby byly splněny bezpečnostní a hygienické požadavky. Dále prosíme o doplnění demontáží a likvidace nebezpečného odpadu obsahující azbest do výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel v příloze tohoto sdělení doplňuje, na základě žádosti o poskytnutí dodatečných informací, dokumentaci o následující soubory:

1. Technologický postup likvidace obložení VZT.
2. Jak se zbavit azbestu_upřesnění pracovního postupu_DS Curieových.
3. Vzorový postup odstraňování azbestu.
4. Soupis prací demontáže, opatření při demontáži a likvidace starého VZT potrubí a izolace.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 8. 2015 ve 13.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Příloha:

Dodatečné soubory zadávací dokumentace.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková