

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Číslo jednací: 92909/2023

Název veřejné zakázky:	„Horácká galerie v Novém Městě – rekonstrukce hospodářského objektu a úprava na depozitář“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Pavel Novotný – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 221
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; novotny.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci v oddílu D.1 Architektonicko – stavební řešení ve výkresech č. 24 Detail H a č. 27 Půdorys 1.NP – schéma odvětrání podlahy je řešena injektáž zdiva proti vlhkosti. Ta však chybí v položkovém soupisu prací a dodávek. (pro upřesnění – součástí výkazu prací a dodávek je pouze injektáž základů (mikropiloty položka v rozpočtu č.11)
Bude injektáž zdiva proti vlhkosti do soupisu prací a dodávek doplněna?

Odpověď:

Ve výkazu výměr byla v části D.1.2. SKŘ, Díl 2, doplněna položka 11.
Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace upravený soubor pod názvem „Soupis prací s výkazem výměr – aktualizovaný 15. 10. 2023“.

Dotaz č. 2:

V rámci dodatečných informací č. 2 byla zadavatelem uveřejněna odpověď týkající se protlaků – Uchazeč o veřejnou zakázku však považuje odpověď z hlediska provedení a nacenění za nedostatečnou. Žádáme o konkrétnější upřesnění.

Odpověď:

Protlak bude nahrazen výkopem shora a navazující opravou podlahy. Zadavatel provedl následující změny ve výkazu výměr v části D.1.4.B:

- rozvod plynu, Díl 1, pol. 15 – zrušen protlak, Díl 8, pol. 5 doplněna chránička.

Dále v části D.1.1. ASŘ byly doplněny položky:

- Díl 1, nové položky 5, 6
- Díl 63, nové položky 68, 76
- Díl 96, nové položky 95, 97, 107.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace upravený soubor pod názvem „Soupis prací s výkazem výměr – aktualizovaný 15. 10. 2023“.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací a dodávek chybí podepření celé klenby stropu nad místností č. 6.03. Nad klenbou budou probíhat stavební práce a vyklizení prostoru mezi klenbou a záklopem.

Budou tyto práce do soupisu doplněny?

Odpověď:

Podepření bylo zadavatelem doplněno do výkazu výměr v části D.1.1. ASŘ, Díl 96, pol. 136.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace upravený soubor pod názvem „Soupis prací s výkazem výměr – aktualizovaný 15. 10. 2023“.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nové/aktualizovaný soubor pod názvy „Soupis prací s výkazem výměr – aktualizovaný 15. 10. 2023“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 23. 10. 2023 do 10:00 hod.**

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina