

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ  
KANCELÁŘ, s. r. o.  
Bozděchova 1668  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/2618/2020-On  
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.  
Tel.: 568899162  
Datum: 26. 5. 2020

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.**

Provoz vodovodu a kanalizace Hrotovice-Moravský Krumlov  
Brněnská 128, 675 55 Hrotovice  
Karel Kalina  
Tel.: 568 860 332, e-mail: hrot@vastr.cz

**„II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. etapa“, k. ú. Skryje nad Jihlavou, Dukovany**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Požádali jste nás o vyjádření k výše uvedené stavbě. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající sil. II/152 v úseku km 5,95 – 11,077.

**Členění stavby:**

SO 101 Silnice II/152 KSÚSV  
SO 102 Napojení silnice III/15249  
SO 121 Nástupiště a chodníky u BUS zálivů V KM 8,810 EDU  
SO 331 Úpravy meliorací vlastníci pozemků  
**SO 351 Přeložka vodovodu VAS Třebíč, a. s. – TLT DN 300 v délce 117 m + chránička OC DN 500 v délce 21 m**  
SO 801 Vegetační úpravy

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

**Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ**

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavřít smlouvu o přeložce mezi investorem, svazkem VODOVODY A KANALIZACE a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.. Ke kolaudaci přeložky musí být předložen písemný souhlas provozovatele zařízení s provedením přeložky.
2. Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného provozu.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
4. Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/informaceObcim/technicke-standardy>.
5. Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
Bankovní spojení: 1401711/0100  
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

6. Při souběhu a křížení navrženého vodovodu je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
8. Jakoukoli manipulaci se zařízením vodovodu a kanalizace smí provádět pouze pověřený pracovník provozovatele, jinak bude neoprávněná manipulace dle §33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutována.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení vodovodu a kanalizace na centrální dispečink provozovatele – tel. 568 899 116.
10. Odběr vody pro potřebu stavby je možný pouze tehdy, když bude mít s naší divizí uzavřenou smlouvu o dodávce vody, jinak bude odběr klasifikován jako neoprávněný odběr a tedy v souladu s §33 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutován,

**Po dokončení stavby investor předloží dokumentaci k převzetí do provozu dle technických standardů VAS:**

1. Jedno pare dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb (především situace, podélné profily, kladečské schéma a technologické vystrojení objektů).
2. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla: tlaková zkouška vodovodního potrubí, doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí, krácený rozbor pitné vody, kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče.
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle *Technologického předpisu pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace*. Technologický předpis si vyžádá geodetická firma u p. Krejčara, tel.: +420 568 899 160.

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**



**VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
-13-

**Ing. Jarmila Kašková**

vedoucí technického útvaru divize Třebíč