

Přehled osvětlení konzervátorských dílen Muzea Vysočiny Třebíč

Konzervátorská dílna Moravské Budějovice

Místo plnění: Muzeum Moravské Budějovice, nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

Cíl plnění: osazení kompletního osvětlení v dílně na bázi LED, které odpovídá normě osvětlení truhlářského výrobního provozu. Konkrétně se jedná o osvětlení dvou zaklenutých místností č. 1. 10 a 1.11; osvětlení pracovních stolů a doplňkové osvětlení.

Rozměr místnosti 1.10 je 769x300 cm a světlost v nejvyšším bodě klenby 340 cm. Rozměr místnosti 1.11 je 922x422 cm a světlost v nejvyšším bodě klenby 360 cm.

Popis plnění:

S1 – v místnosti 1.10 jsou čtyři tělesa, v místnosti 1.11 pět vedená v nejvyšším bodě zaklenutého stropu.

S2 – v místnosti 1.10 ve spojnici s místností 1.11 je jedno kulaté osvětlení přisazené ke stropu.

S3 – v místnosti 1.10 jsou dvě osazená světla nad pracovní stůl; jedno nad příčný pracovní stůl v 1.10. V místnosti 1.11 tři světla nad pracovní stoly. Osvětlení nad pracovní stoly je stmívatelné otočným stmívačem.

S4 – součástí vybavení je i doplňkové osvětlení: stolní LED lampa s lupou.

Elektroinstalace připraví vlastník objektu Město Moravské Budějovice před realizací plnění. Dodavatel dodává vypínače a stmívače.

Zákres těles je v dokumentu **02 MB_110-11-zákres.pdf**

Konzervátorská dílna Třebíč

Místo plnění: Depozitář Muzea Vysočiny Třebíč, Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč, místnost 0.09

Cíl plnění: osazení stmívatelného osvětlení pracovního stolu jedním tělesem na bázi LED splňujícím normu pro osvětlení dílenského prostoru. Plocha stolu je 110x200 cm, výška pracovního stolu 90 cm.

Popis plnění:

S5 – v místnosti 0.09 je zavěšené LED těleso osvětlení do železobetonového stropu přímo nad pracovním stolem. Plastový ovládací spínač je upevněný na zdi a k osvětlení vede kabeláž v liště až na podhled.

Napojení ke světelnému okruhu je možné v rozvodech podhledu a zajišťuje dodavatel. Vedení stávajících elektroinstalací v místě je v příloze **04 TR_el-pudorys_1.PP.pdf** (viz místnost č. 0.09).

Zákres těles je v dokumentu **03 TR_009-zákres.pdf**

Fotodokumentace místa plnění je ve složce **TR_foto**.

Kontrolní výpočet osvětlení dílenského prostředí je v příloze **05 Restaur. dílny - kontrolní výpočet osvětlení.pdf**