



patro + m.č.	teplota	vlhkost	vzduch - VAV	vzduch - VZ
1.NP - 1.11	15°C-18°C	50%-55%	25-850m3/h	210m3/h
1.NP - 1.06	15°C-18°C	50%-55%	20-200m3/h	150m3/h

Linka Modbus4
Odvětrávání m.č.1.06 v 1.NP
1.Ovládání Vyp./Zap. - VZT jednotky VZT3.1
2.Nastavení výkonu vent. VZT3.1 - 0-100%