



patro + m.č.	teplota	vlhkost	vzduch - VAV	vzduch - VZT
1.NP - 1.18	22°C-26°C	-	-	150m3/h
1.NP - 1.17	22°C-26°C	-	-	150m3/h
1.NP - 1.16	22°C-26°C	-	-	40m3/h
1.NP - 1.08	22°C-26°C	-	-	150m3/h