

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 19 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr D1.01.4g2 Silnoproudá elektrotechnika – PBZ pol. 1-33 rozepsán rozvaděč RPBZ. Pol. 34 obsahuje rovněž rozvaděč RPBZ. Myslíme si, že tato položka je duplicitní. Prosíme o prověření.

ODPOVĚĎ 1

Slepý rozpočet (soutěž stavebních prací, dodávek a služeb) této části je v pořádku a nebude měněn. Slepý rozpočet je zpracovaný programem, který generuje takovýto standardní výstup – položky 1-33 obsah rozvaděče, položka 34 rekapitulace - jeden rozvaděč s vybaveností rozepsanou v položkách 1-33.

DOTAZ 2

Vzhledem k neustálým doplňováním do výkazů výměr žádáme zadavatele o zaslání nových kompletních opravených a závazných výkazů výměr v rámci transparentnosti výběrového řízení.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel poskytl veškeré dodatečné informace k soupisům stavebních prací, služeb a dodávek v dostatečně podrobné a přehledné formě a jakékoli další přepracování těchto informací by nebylo přínosné a mohlo by být matoucí. Zadavatel proto nebude poskytovat další soupisy ve smyslu dotazu.

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 18. 8. 2015