



Č.j.: KRPJ-44160-2/ČJ-2022-160706

Jihlava, 5. května 2022
Počet listů: 1

M4 Design s.r.o.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8


II/403 Urbanov - průtah – sdělení

Dopravnímu inspektorátu Policie ČR Územní odbor Jihlava byla doručena Vaše žádost o stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci: „II/403 Urbanov - průtah“.

Dle ustanovení dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je Policie ČR dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace a jejich příslušenství, které jsou vyjmenovány v § 13 téhož zákona.


Pro vydání kladného stanoviska požaduje PČR DI Jihlava úpravu projektu tak, aby umístění přechodu v blízkosti zastávky bylo v souladu s ČSN 73 6425-1 Navrhování zastávek čl. 6.2.1.15, aby byla dodržena potřebná vzdálenost od přilehlé hrany přechodu (bližší k zastávce) ke konci stojícího vozidla na zastávce pro zajištění rozhledu pro řidiče na chodce.

ČSN 73 6425-1



POZNÁMKA Na obrázku je znázorněna dvoupruhová komunikace s vyznačením osy jízdních pruhů.

Obrázek 11 – Umístění přechodů v blízkosti zastávky



Současně upozorňujeme, že nasvětlení přechodu pro chodce musí být v souladu s TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací, to požadujeme doložit výpočtem se závěrem vyhovuje/nevyhovuje, případně pro kolaudační řízení protokolem o měření.

Toto sdělení není kladným stanoviskem PČR DI Jihlava pro územní a stavební řízení.

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Bc. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpj@mvcr.cz