

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

M4 Road Design s.r.o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČ: 072 29 585

97/22/21-045/HT

5.3.2022

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

M4 Road Design s.r.o.

Koželužská 2246/5

18000 Praha

Vaše žádost ze dne, značka:
07.04.2022Naše značka:
109220013
(P19_13)Vyřizuje:
Ing Lenka Procházkovádne:
26.04.2022**Věc: III/403 Urbanov - průtah****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Urbanov označení pozemní komunikace: II/403

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov

Projektant: M4 Road Design s.r.o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Č. zakázky: 21_045

Datum: 06/2022

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávající silnice II/403 v intravilánu obce Urbanov. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce živičného krytu vozovky ve stávajících výškových i šířkových poměrech. Dále je součástí mimo jiné doplnění chodníků v šířce 1,50 m mezi obecním hřbitovem a kulturním domem po levé straně a podél stávajícího prahu po pravé straně komunikace, dále umístění nových autobusových zastávek v jízdních pruzích včetně bezbariérových hran, doplnění přechodu pro chodce v dl. 6,50 m.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

Bezbariérový popis stavby:


V rámci stavby budou zrealizovány podél sil. II/403 v centru obce obousměrné pásy pro pěší v šířce 1,50 m, ohraničené zvýšenou obrubou, nebo stáv. zděným oplocením, které budou sloužit jako vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace. V místě napojení pásu pro pěší na komunikaci bude vytvořen varovný pás š.=0,40 m, výška nášlapu obruby v tomto místě bude 0,02 m. Dále bude v rámci stavby zrealizován nový přechod pro chodce ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 a ČSN 73 6110. U přechodů pro chodce budou snížené obrubníky na výšku nášlapu maximálně 2 cm a je zde navržen signální pás i varovný pás z kontrastní reliéfní dlažby. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. povrch plochy ve vzdálenosti nejméně 250 mm od hmatové dlažby musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní - doporučuje se použití dlažbu bez fazet
2. Musí být navrženy a vyznačeny obchozí trasy bezbariérové trasy pro chodce a to včetně přechodů pro chodce. Výkopy a staveniště musí být označeny dle vyhlášky
3. nástupiště autobusů musí mít výšku 200 mm. Doporučuje se použití bezbariérového zastávkového obrubníku. Nástupiště se vybavují vodící linií a signálním pásem. Signální pás označuje odbočení z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍ STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Ing Lenka Procházková, Odborný konzultant

Adr. střediska: , 393 01 Pelhřimov
, lenka.mareckova1@gmail.com

- 108 -

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR