PŮDORYS 1.PP
M 1:100



PŮDORYS 1.NP - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
M 1:50



LEGENDA :

- PRIMÁRNÍ OKRUH TEPELNÝCH ČERPADEL – PŘÍVOD
- PRIMÁRNÍ OKRUH TEPELNÝCH ČERPADEL – ZPĚTNÉ
- TOPNÁ VODA UT – STÁVAJÍCÍ BUDOVA – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA UT – STÁVAJÍCÍ BUDOVA – VRATNÁ
- TOPNÁ VODA UT – OHŘEV TV – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA UT – OHŘEV TV – VRATNÁ
- TOPNÁ VODA UT – STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBA – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA UT – STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBA – VRATNÁ
- TOPNÁ VODA UT – VÝHLED PRO NOVOU PŘÍSTAVBU – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA UT – VÝHLED PRO NOVOU PŘÍSTAVBU – VRATNÁ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN – ZÁLOHOVANÉ
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- DEMONTOVANÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD PITNÉ VODY AREÁLU K DEMONTÁŽI (PŘELOŽKA)
- PŘÍVOD PITNÉ VODY AREÁLU – PŘELOŽENÁ NOVÁ TRASA
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD PITNÉ VODY DO PŘÍSTAVBY K DEMONTÁŽI (PŘELOŽKA)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TEPLÉ A CIRKULACE TEPLÉ VODY DO PŘÍSTAVBY K DEMONTÁŽI (PŘELOŽKA)
- PŘÍVOD PITNÉ VODY DO PŘÍSTAVBY – PŘELOŽENÁ NOVÁ TRASA
- PŘÍVOD TEPLÉ VODY DO PŘÍSTAVBY – PŘELOŽENÁ NOVÁ TRASA
- PŘÍVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY DO PŘÍSTAVBY – PŘELOŽENÁ NOVÁ TRASA

- TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TV – STÁVAJÍCÍ BUDOVA A STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBA
- TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TV – VÝHLED PRO NOVOU PŘÍSTAVBU

POZNÁMKA:

- TEPLOTA TOPNÉ VODY – 50/40°C – STÁVAJÍCÍ OBJEKT, STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBA
- TEPLOTA TOPNÉ VODY – 40/30°C – NOVÁ PŘÍSTAVBA
- VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA –15°C
- VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY DLE ČSN EN 12831
- OBVODOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540–2:2011
- PRO STÁVAJÍCÍ TOPNÉ SOUSTAVY OBJEKTU STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ BUDOVY A OBJEKTU STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY NUTNO ŘEŠIT OPRAVU Z DŮVODU ÚPRAVY TEPLOTY TOPNÉ VODY – NOVÉ NEKVALITNÍ ZDROJ

k.ú. PROSEČ U POŠNÉ (726338)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	11/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PROSEČ U POŠNÉ	VYPRACOVAL:	ING.RATAJ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	---

NÁZEV AKCE:

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ - REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ

FORMÁT:	14/44
DATUM:	11/2022
STUPEŇ PD:	IZ
Č. ZAKÁZKY:	22-039
OBJEKT: SO-01 ZÁMEK	ČÁST: C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
MĚŘÍTKO:	1:100/1:50
SOUBOR:	---
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - TZB - VARIANTA "A"	Č. VÝKRESU: 1.3.1
	Č. PARÉ

DOKUMENTACE LZE ROZMNOŽOVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ ZÁKLADNÍ O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA