



Městský úřad Polná

odbor výstavby a ŽP

SPIS. ZN.: MUPL/4377/2023-S
Č.J.: MUPL/ 5236/2023
VYŘIZUJE: Ing. Jana Jelínková
TEL.: 567 559 251, 725 873 030
E-MAIL: Jana.Jelinkova@mu-polna.cz

DATUM: 7.8.2023

Věc: Vyjádření k záměru instalace FVE o výkonu 49,61 kWp na střechu objektu Domova pro seniory Ždírec, Ždírec č.p.43

MěÚ Polná, odbor výstavby a ŽP, jako věcně a místně příslušný stavební úřad, obdržel Vaši žádost o stanovisko k záměru provedení instalace FVE o výkonu 49,61 kWp na střechu objektu Domova pro seniory Ždírec, Ždírec č.p.43; stavba na pozemku st.p.5/1 k.ú. Ždírec na Moravě.

Fotovoltaická elektrárna je navržena o celkovém výkonu 49,61 kWp a bude umístěna na sedlové střeše severní části objektu Domova pro seniory Ždírec. FVE se bude skládat z 121 ks panelů. Výkon panelu 410 Wp, rozměry panelu 2094x1038x35 mm. Rozvaděč FVE bude umístěn uvnitř objektu v samostatné místnosti stávající rozvodny v 1.NP. Střídač bude umístěn vně objektu v úrovni 2.NP na zděném obvodovém plášti. Bateriové úložiště není navrženo. Budou použity FVE panely pro přímou montáž bez zátěžových bloků. Hmotnost instalace FVE panelů nepřekročí 15kg/m2.

Výše uvedený záměr dle § 79 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a podle §103 odst.1 písm.e) zákona č. 186/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) tento záměr nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

Ing. Jana Jelínková
vedoucí odboru

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

PKV BUILD s.r.o., IDDS: 64pqifw
sídlo: Senožaty č.p. 284, 394 56 Senožaty
zastoupení pro: Sociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Rantířovská č.p.
5908/2a, 586 01 Jihlava 1