


STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
NOVÉ DOPLŇOVANÉ ZAŘÍZENÍ
REGULACE Prez do 250 kW

Měření nepřímé průběhové.
Provozovateli DS bude na vyžádání poskytnuta telekomunikační linka zakončena zásuvkou a pomocné napájecí napětí.
Dále bude připravena zásuvka - záložní napájení 230V.

AUTORIZOVANÁ OSOBA:		KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:			
Ing. PETR FEIERFEIL		Ing. JAN PETR	Ing. NATALIA ERYSHOVA			
PROJEKTANT:	PKV BUILD s.r.o.		IČo: 281 49 785			
INVESTOR:	Kraj Vysočina		IČo: 708 90 749			
KRAJ:	Vysočina					
MÍSTO STAVBY:	Ždírec 43, 588 13 Ždírec parc.č. 5/1, 9/1 k.ú. Ždírec na Moravě [795607]					
NÁZEV PROJEKTU: FVE Kraj Vysočina, Ždírec - 49,61 kWp				ZAKÁZKOVÉ Č.:	FVE-2023-000068	
				STUPEŇ PD:	DÚR/DSP/DPS	
OBSAH VÝKRESU: OBCHODNÍ MĚŘENÍ				DATUM:	05/2023	
				FORMÁT:	2 A4	
				MĚŘÍTKO:	-	
				Č. VÝKR.:	D.25	