

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 103191/2023

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
9. 11. 2023

Veřejná zakázka: **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v soupisu prací ve stavebním objektu SO000 Všeobecné položky v položce 009 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY se v popisu položky uvádí „Zhotovení pasportu objektů a nemovitostí podél navržených objízdných tras - pro IAD, nad 3,5 t a BUS. Objízdné trasy - viz PD, Dopr. inž. opatření.Pol. obsahuje: - pasport stávajících objektů a nemovitostí podél objízdných tras - fotodokumentace- projekční práce (zhotovení pasportu)- kompletační práce (počet výtisků dle zadání objednatele)“

V PDPS v části E. DIO se uvádí, že objízdná trasa pro výše uvedené povede též přes obce Dukovany, Horní Dubňany, Rešice, Rouchovany a Slavětice. To by znamenalo pasportovat vyšší stovky objektů. Prosíme tedy o sjednocení a vysvětlení kolik objektů se bude pasportovat, případně pravidla pro to jaké objekty pasportovat a jakým způsobem – zda postačí pouze fotodokumentace zvenku a zda např. stačí pasport před a po výstavbě nebo např. i v průběhu stavby a jak často.

Reakce zadavatele:

Zadavatel požaduje provedení pasportu na celé objízdné trase, předpokládá se provedení video-pasportu s komentářem, v intravilánech obcí je možno doplnit fotodokumentací z exteriéru u blízkých nemovitostí v rozsahu dle uvážení vybraného dodavatele. Pasport bude proveden před zahájením a po ukončení prací (dle smlouvy o dílo). Dále bude součástí průběžná kontrola stavu objízdných tras na území Jihomoravského kraje dle vyjádření Správy a údržby silnic

Jihomoravského kraje (dále SÚS JMK) ze dne 10. 6. 2020 za účasti zástupců SÚS JMK (předpoklad 1x měsíčně).

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v soupisu prací ve stavebním objektu SO101.2 Rekonstrukce II/152 (hlavní) se nachází položky číslo 001 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE a položka číslo 020 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 ve shodné výměře 5 144 m. v poznámkách položek je uvedeno „... pro spáry mezi stávající a novou vozovkou (v ZÚ a KÚ) a spáru mezi půlkami nové vozovky (při pokládce ACO po půlkách).“ Nikde v ZD jsme nenašli (kromě etapy III.), že by se vrstva ACO musela pokládat po půlkách. Prosíme o vysvětlení.

Reakce zadavatele:

Zadavatel sděluje, že pro III. etapu bude umožněna pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky po polovinách (z důvodu nutnosti zachování příjezdu k budově hlavní vrátnice JEDU). Z tohoto důvodu poskytuje upravenou přílohu č. 4 Smlouva o dílo Hrotovice, kde je upraven v Článku 2, odstavci 2.1 text následovně:

Pro pokládku obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky na I. a II. etapě požaduje objednatel provedení pokládky bez pracovní spáry s vyloučením veškeré dopravy. U III. etapy je možné provedení pokládky obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky po polovinách.

Dále zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou upraveny v SO 101.2 položky č. 001 a 020. Dodavatelé jej závazně použijí.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedeným změnám zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **4. 11. 2023 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství