

## **DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

### **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:           | <b>Nemocnice Třebíč –<br/>pavilon chirurgických oborů</b> |
| Evidenční číslo veřejné zakázky: | <b>VZ 506936</b>                                          |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                                           |
| Název:                           | <b>Kraj Vysočina</b>                                      |
| Sídlo:                           | <b>Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava</b>                    |
| IČ:                              | <b>708 90 749</b>                                         |
| Veřejná zakázka podle předmětu:  | <b>Veřejná zakázka na stavební práce</b>                  |
| Forma zadávacího řízení:         | <b>Otevřené řízení</b>                                    |
| Limit veřejné zakázky:           | <b>Nadlimitní</b>                                         |

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

#### **DOTAZ 1**

PD, D 1\_01 PCO, Stavebně konstrukční řešení, Tvar 1.PP – 4.NP, Výpis napojovací výztuže – prvky stykovací výztuže HBT.

Tyto prvky nejsou uvedeny ve VV. Žádáme zadavatele o doplnění do VV.

#### **ODPOVĚĎ 1**

Stykovací a napojovací výztuž je vypsána na výkresech tvaru. V soupise stavebních prací opravdu chybí.

Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu doplní do oddílu č.95, mezi položky č.237 a č.238 ve formátu dle následní tabulky (devět nových řádků).

|                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                        |        |       |  |  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|--------|-------|--|--|-------|-------|
| 237.1                                                                                                                                                                                                                      | 011 | 953311-R2 | Napojovací výztuž, D+M | soubor | 1,000 |  |  | 1,272 | 0,000 |
| <p>Dle výpisu PD statika</p> <p>-včetně nosné výztuže</p> <p>1.PP - W0.1, W0.2</p> <p>1.NP - W1.1, W1.2, W1.3, W1.4</p> <p>2.NP - W2.1, W2.2, W2.3, W2.4</p> <p>3.NP - W3.1, W3.2, W3.3, W3.4</p> <p>4.NP - W4.1, W4.2</p> |     |           |                        |        |       |  |  |       |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                        |        | 1,000 |  |  |       |       |

Takto upravený soupis stavebních prací je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny.

## DOTAZ 2

VV, Pavilon chirurgických oborů, Stavební část, pol. č. 145 a 926 – viz níže.

|     |   |           |                                                                                    |    |           |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 145 | R | 61254-R01 | Pohledová stěrka vnitřních stěn - imitace struktury pohledového betonu, tl. 1,5 mm | m2 | 1 128,811 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Schodišťové prostory kromě tělesa výtahových šachet

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                      |    |           |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 926 | 011 | 78424-R07 | Transparentní hydrofobizační nátěr stěn vnitřních, matný, transparentní tónovatelná hmota na bázi akrylátové disperze otěruvzdorný třída oděru za mokra 2, v místnostech a, na schodišti v. do 3,8 m | m2 | 1 600,844 |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Podrobný popis viz PD

ozn. N5:

Schodišťové prostory kromě tělesa výtahových šachet

Práce uvedené v těchto položkách na sebe navazují – viz Legenda povrchových úprav, skladba nátěru N5-Pohledová stěrka imitující strukturu pohledového betonu, nemají však stejnou výměru. Žádáme zadavatele o prověření výměry a opravu ve VV.

## ODPOVĚĎ 2

Ano, je to ten samý prostor, ale v položce č.926 se dle všeobecných podmínek ÚRS neodečítají otvory, pouze otvory větší než 4m2 se odečítají plochou přesahující 4m2.

Dále je počítáno pouze s nátěrem stropu, a také o to je větší plocha nátěru než omítek.

## DOTAZ 3

PD, Pavilon chirurgických oborů, Skladby konstrukcí, Skladby obvodových plášťů, skladba W11 – kalcium silikátové desky a požadované parametry – viz níže.

### W11 SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.50 MM, NA KRUHOVÉ SLOUPY ODSŤÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ

– ŽELEZOBETONOVÝ KRUHOVÝ SLOUP, DIMENZE VIZ VÝKRESY STATIKY

SKLADBA ETICS BUDE PROVEDENA VE STEJNÝCH PARAMETRECH A SOUVRSTVÍCH JAKO SKLADBA W1, POUZE JAKO IZOLANT UVAŽOVAT S POUŽITÍM:

– IZOLANTE VE FORMĚ LAMEL ČI Z ÚZKÝCH PŘÍJEZŮ Z KALCIUM-SILIKÁTOVÝCH DESEK PŘÍZPŮSOBENÝCH K POKLÁDCE NA OBLOU PLOCHU (SLOUPY DN 350 MM) PŘÍPADNĚ NAŘEZANÉ NA ŠÍRKU DLE POTŘEBY RÁDIUSU ZAOBLNĚNÍ, TL.50 MM, KLADENO NA SVISLO. DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI  $\lambda_d = \max. 0,040 \text{ W/mK}$ , TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU  $\mu(\text{MU}) 3,5$ , NAPĚTÍ V TLAKU CS(10)30 min. 30 kPa PRO 10% STLAČENÍ.

– IZOLANT PLOŠNĚ PŘILEPENÝ MINERÁLNÍM TMELEM PRO LEPENÍ LAMEL Z MINERÁLNÍ VLNY A KOTVENÝ ŠROUBOVACÍMI HMOŽDINKAMI SE ZÁPUSTNOU MONTÁŽÍ, KRYTÉ ZÁTKOU Z MINERÁLNÍ VATY, KOTEVNÍ DÉLKA MIN. 30 MM (POČET KOTEV MIN. 2 KS/NA KAŽDOU LAMELU, KOTEVNÍ PLÁN SE URČÍ PŘI MONTÁŽI DLE PŘEDPISU KONKRÉTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, POUŽITÝCH HMOŽDINEK A NA ZÁKLADĚ ZHOTOVITELEM PROVEDENÝCH ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK.

POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.W1

Podle výrobců kalcium-silikátových desek není možné požadovaný součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, faktor difuzního odporu 3,5 a požadované napětí v tlaku dosáhnout.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu specifikace nebo o sdělení referenčního výrobku.

## ODPOVĚĎ 3

Bude použito pouze tepelné izolace z minerální vlny tl.50 mm ve formě lamel. FKL lamela je určena pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů, pro svou zvýšenou tuhost, pevnost a pro své tepelně-izolační. Kalcium silikátové desky se ze skladby vypouštějí.

#### DOTAZ 4

V dodatečných informacích č.13, v odpovědi č.3, se píše že množství položky č.27 je 35m, a o několik řádek níže, je že si uchazeči upraví množství položky č.27 na 27. Nejedná se o překlep? Platí výměra 35?

#### ODPOVĚĎ 4

Zadavatel v rámci odpovědi č. 3 dodatečných informací č. 13 uvedl nesprávný údaj v popisu postupu upravení položky číslo 27 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „D1\_01\_4b-02 Slepý rozpočet“, kdy bylo uvedeno množství k doplnění – hodnota – „27“ místo správné hodnoty „35“.

Množství izolace v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „D1\_01\_4b-02 Slepý rozpočet“ v položce č. 27 je 35 m.

Všichni uchazeči si v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „D1\_01\_4b-02 Slepý rozpočet“ u položky č. 27 (Potrubní pouzdra na bázi kaučuku,  $\lambda = 0,033$ , 89x9 5 % tvarovky) doplní hodnotu množství na „35“. Takto upravené znění množství je pro zpracování nabídkové ceny závazné.

#### DOTAZ 5

Při součtu položek výztuže je dle výkazu výměr množství – viz tabulka.

Místo: Třebíč

|     |     |           |                                                                                    |   |         |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 35  | 011 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                              | t | 26,950  |
| 42  | 011 | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)                               | t | 47,755  |
| 47  | 211 | 275361116 | Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505                         | t | 20,750  |
| 49  | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                            | t | 2,400   |
| 80  | 011 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                   | t | 20,280  |
| 83  | 011 | 332361821 | Výztuž sloupů obléh betonářskou ocelí 10 505                                       | t | 5,382   |
| 87  | 011 | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                               | t | 74,200  |
| 102 | 011 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                             | t | 271,450 |
| 112 | 011 | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 62,655  |
| 118 | 005 | 985676112 | Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505                                            | t | 0,750   |
| 121 | 011 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                     | t | 7,320   |
| 29  | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                            | t | 0,025   |
| 30  | 011 | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)                               | t | 2,200   |
| 36  | 011 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                              | t | 2,945   |

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

PCHO

ÚOS

PAVILON G

PAVILON G





## ODPOVĚĎ 6

Etapizace je správně. Objekt PCHO se ale nezačne stavět v celém rozsahu. Část objektu PCHO v místě stávajícího objektu CH bude vystavěná dodatečně po vybourání stávajícího objektu CH. V půdoryse je vidět hranice etapy před demolici objektu CH. Je tam naznačená dočasná zeď, či dočasná atika a spádování střechy apod.

## DOTAZ 7

Zadavatel poskytl v rámci Dodatečných informací č.12 ze dne 5.8.2014 z vlastního podnětu upravené a závazné soupisy prací MaR.

Soupis prací D1\_01\_4d\_04 Slepý rozpočet \_DI12 nemá nastavené vzorce součtu oddílů M36D, M21, M36, VN a ON a tyto nejsou přeneseny do celkové rekapitulace, tedy do celkové ceny. Uchazeč nemá možnost vzorec doplnit, příslušné buňky jsou uzamčeny úpravám.

Žádáme zadavatele o zaslání odemčeného soupisu prací, nebo hesla k odemčení.

## ODPOVĚĎ 7

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám soupisy stavebních prací označené D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet, D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet, D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet a D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet s odemčenými buňkami.

Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tyto nové upravené soupisy stavebních prací.

## DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| nové znění bodu IV.3.4) | Lhůta pro doručení nabídek:<br>Datum <b>10.9.2015</b> Čas: <b>11:00 hodin</b>     |
| nové znění bodu IV.3.8) | Podmínky pro otevírání nabídek:<br>Datum <b>10.9.2015</b> Čas: <b>11:01 hodin</b> |

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací

Nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací:

D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet\_DI14  
D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet\_DI14  
D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet\_DI14  
D1\_01\_4d-04 Slepý rozpočet\_DI14

V Brně dne 19. 8. 2015