

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Číslo jednací: 104945/2023

|  |   |
|--|---|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                | „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově“   |
| <b>Předmět veřejné zakázky:</b>              | stavební práce  |
| <b>Identifikační údaje zadavatele</b>        |   |
| <b>Název:</b>                                | Kraj Vysočina   |
| <b>IČO:</b>                                  | 70890749  |
| <b>Adresa sídla:</b>                         | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava   |
| <b>Profil zadavatele:</b>                    | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>   |
| <b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b> | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje<br>Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje<br>Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| <b>Kontaktní osoba:</b>                      | Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení<br>Ing. Jan Kalina – ve věcech technických   |
| <b>Telefon, fax:</b>                         | +420 564 602 415, +420 564 602 419  |
| <b>E-mail:</b>                               | <a href="mailto:mikeskova.j@kr-vysocina.cz">mikeskova.j@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:kalina.j@kr-vysocina.cz">kalina.j@kr-vysocina.cz</a>                 |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

### **Dotaz č. 1:**

Dle projektové dokumentace 1.4.5.Silnoproudá elektrotechnika má být stávající přípojka NN na základě žádosti o přeložku zrušena a stávající kabely mají být přepojeny do nové kabelové skříně na hranici pozemku. Prosíme o sdělení stavu uvedené žádosti a v případě, že uvedená přeložka není provedena, sdělení termínu realizace distributorem.

### **Reakce zadavatele:**

Zadavatel prověřil aktuální stav žádosti přeložky NN. Dle informací EG.D. je aktuálně zpracována projektová dokumentace na tuto přeložku. Od ledna bude probíhat příprava na realizaci s tím, že vlastní realizace je plánována na jaro 2024. Jakmile bude vybrán generální dodavatel zakázky depozitáře, je EG.D. připraveno na koordinaci s realizací.

### **Dotaz č. 2:**

Projektové dokumentace 1.4.5.Silnoproudá elektrotechnika neobsahuje řízení rizik dle ČSN EN 62305-2. Prosíme o doplnění.

**Reakce zadavatele:**

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový / chybějící soubor pod názvem „**Výpočet rizik**“.

**Dotaz č. 3:**

Projektové dokumentace 1.4.6. Slaboproudá elektrotechnika a EZS neobsahuje bloková schémata jednotlivých systémů. Prosíme o doplnění těchto schémat.

**Reakce zadavatele:**

Z výkresové dokumentace je jednoznačně patrný rozsah, počet prvků i jejich zapojení. Z hlediska projektu není důvod doplnit bloková schémata. Jejich zpracování si má zajistit v potřebné detailnosti zhotovitel v rámci položky výkazu výměr (viz D 1.4.6. Slaboproudá elektronika a EZS, položka č. 98 Vypracování výrobní a dílenské dokumentace).

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná o marginální doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 13. 12. 2023 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí Odboru majetkového  
Krajský úřad Kraje Vysočina