

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16 Jihlava  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 02.11.2022  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: II/390 Kamenná – most ev. č. 390-008, stupeň dokumentace – DUSP – výrobní výbor TDK

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor TDK pro stupeň dokumentace DUSP k II/390 Kamenná – most ev. č. 390-008.
- Byla projednána navržená koncepce mostu – předpjatý rám s proměnnou výškou příčle založený hlubině na podzemní stěně. Tato koncepce vzešla jako optimální z ostatních navržených variant (konstrukce z prefabrikovaných nosníků, které na stavbu nelze v dané délce dopravit, ocelová spřažená konstrukce, která má vyšší nároky na údržbu během provozu a monolitická trámová konstrukce na krajních ložiskách, která má vyšší náklady na výstavbu, díky ložiskům a dilatačním závěrům také na údržbu).
- V současné chvíli byla ukončena inženýrská činnost, v rámci které byly získány všechny vyjádření dotčených orgánů státní správy a souhlasy od majitelů dotčených pozemků.
- Do dalšího stupně projektové dokumentace bude doplněn výkres předpětí s popisem všech nutných parametrů, které se předpínání konstrukce týkají – pevnost betonu při předpínání kotevní napětí, atd.
- V dalším stupni projektové dokumentace bude popsáno, jakým způsobem dojde k demolici stávajícího mostu s ohledem na požadavek Povodí Moravy o minimálním spadu suti do koryta řeky a jeho případného okamžitého odstranění.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## II/390 Kamenná – most ev. č. 390-008

stupeň dokumentace – DUSP

### PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání TDK konané dne 02.11.2022 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
POKORNA KAMILA	KSUŠ, z.s.	pkorna.k@ksusv.cz / 435 114 992	pkorna
Kučerová Manka	-u-	manuška@ksusv.cz 734 143 117	manuška
JIRKA Jaroslav	KSUŠ, z.s.	jirka.j@ksusv.cz; 604 225583	jirka
MILAN SEDLÁČEK	PIDAKON s.r.o.	sedla.k@pidakon.cz; 777 989895	sedla