

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 14.07.2021
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: III/02321 Mysliboř – most ev. č. 02321-1, stupeň dokumentace - DUSP
– technicko – dokumentační komise

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise ke konceptu DUSP.
- Projektant prezentoval návrh a rozpracovanost objektu.
- V projektu bude upraveno špatně uvedené evidenční číslo objektu v části textu „Územní podmínky“.
- Do projektu ve stupni PDPS budou dopřesněny detaily přetažení izolace na NK.
- V PDPS budou popsány hrany ukončení konstrukce na návodní straně mostu.
- Do dalšího stupně projektové dokumentace bude projednáno DIO s obcí Urbanov a do soupisu prací bude doplněna pasportizace objízdných tras, výhybny a případné opravy krytu vozovky na objízdných trasách.
- V soupisu prací ve stupni PDPS bude uvažováno s provedením vodorovného dopravního značení.





Zapsal: Ing. Milan Sedlák

III/02321 Myslivoř – most ev. č. 02321-1

stupeň dokumentace - DUSP

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání TDK konané dne 14.07.2021 v Jihlavě

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
JAROSLAV JIRKA	KSÚSV, p.o., Ř	jirka.j@ksuv.cz	
JAN MATOUŠEK	KSÚSV	jan.matousek@ksuv.cz	
DAZEV HAREŠIČEK	KSÚSV, p.o.	marek.d@ksuv.cz	