

Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Výměna osvětlení v prostorách Muzea Vysočiny Třebíč
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-048504
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000702
Datum zahájení zadávacího řízení:	25. 10. 2023
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
IČO:	00091766
Adresa sídla:	Zámek 1 674 01 Třebíč
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Michal Zábrš, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Bc. Zuzana Melicharová e-mail: melicharova@pkkv.cz mob.: 734 285 412

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 15. 11. 2023, 16. 11. 2023 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1:

V souboru „Příloha č. 1b_Výkaz výměr_Elektrorozvaděč“ jsou uvedeny položky: „Ovládací dotykový panel včetně aplikace“ na listu „rekapitulace“ a „Podružný ovládací panel“ na listech jednotlivých rozvaděčů. Tyto položky nemají podrobnější popis a ani nejsou uvedeny v souboru „B3 Technická specifikace prvků ŘS“. Žádáme o určení referenčních typů k těmto položkám, nebo uvedení podrobných technických parametrů (např. velikost obrazovky, rozlišení, provedení instalace pod omítku/ na omítku, způsob připojení k rozvaděčům, mechanickou odolnost atd.). Pokud je k instalaci těchto panelů nutný další materiál (např. napájecí zdroje, datové převodníky, instalační krabice atd.), žádáme jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 1:

ad Dotaz č. 1:

„Ovládací dotykový panel včetně aplikace“ - panel s řídicím programem bude umístěn na stojánku na stole v recepci. Zadavatel požaduje tyto parametry: dotykový panel pro řízení jednotek zařízení, uhlopříčka displeje 6,5", 2x sériový port RS-232, ke kterým se připojuje převodník 232, LCD displej s rozlišením 640 x 480 pixelů, počet barev 16,7 mil., jas 400 cd/m2, životnost podsvícení 30 000 hod., napájení 12 až 24 Vdc, životnost displeje na doteky – 35 miliónů. Připojení konektory: počítačová síť 2 x RJ45 LAN (10/100/1000 Mbps), sériový port COM1 (RS-232/RS-422/RS-485), sériový port COM2 (RS-232/), USB port 2 x USB2.0, USB3.0, stupeň krytí IP65 pro čelní panel, stojánek.

„Podružný ovládací panel“, panely s řídicím programem budou v instalačních krabicích pod omítkou. Zadavatel požaduje tyto parametry: dotykový panel pro řízení jednotek zařízení, uhlopříčka displeje 3.5", 1x sériový port RS-232, ke kterému se připojuje převodník 232, LCD displej rozlišení 320 x 240 (QVGA), počet barev 65 536, jas 450 cd/m2, životnost podsvícení 30 000 hod., napájení 24 Vdc, životnost displeje na doteky - 1 milion doteků silikonovým hrotem o průměru 8 mm. Připojení konektory: počítačová síť Ethernet 10/100Base-T, sériový port COM1 (RS-232/RS-485), USB port USB2.0, 1x Host, slot pro paměťovou kartu SDHC, stupeň krytí IP65 pro čelní panel, rozměry (šířka x výška x hloubka) 120,8 x 85,5 x 26,5 mm, instalační krabice pod omítku.

Příslušenství k ovládacím panelům již je součástí výkazu výměr.

Žádost dodavatele č. 2:

Dotaz č. 1:

Touto cestou žádáme o úpravu výše uvedených příloh s ohledem na naše zkušenosti s fakturací týkající se dotačních titulů IROP. Důvodem této žádosti je problematika týkající se následných fakturovaných částek, za jednotlivé části díla, která by měla korespondovat s částkami uvedených ve zde uvedených přílohách výkazu výměr vč. desetinných čísel. Dalším důvodem je jednotný výstup všech příloh výkazu výměr a jejich přehlednost. Jako správný výstup/vzor těchto příloh lze považovat vaše Příloha č. 1c_Výkaz výměr_Osvětlovací technika. Kde je sloupec Celková cena (v excel sloupec F), včetně desetinných čísel a celková částka je vyčíslena samostatně jako DPH a Celkem vč. DPH opět s desetinnými čísly. Konkrétně:

Příloha č. 1a_Výkaz výměr_Osvětlení dílny:

1. Excel sloupec G, cena celkem v Kč bez DPH otevřít na dvě desetinná čísla shodně jako u sloupce F. Včetně řádků Celkem položky bez DPH, DPH a celkem včetně DPH.
2. Řádky 14 (S5) a 15(L3) ve sloupci nabízené plnění jsou uzamčena a nelze tedy uvést výrobce a typ nabízeného sortimentu. Žádáme o odemčení těchto řádků, aby bylo možné tento požadavek splnit.

Příloha č. 1b_Výkaz výměr_Elektrorozvaděč:

1. Doplnit řádek pro částku DPH a celkem vč. DPH, včetně dvou desetinných čísel. Shodně jako tomu je u přílohy č. 1c_Výkaz výměr_Osvětlovací technika.

ad Dotaz č. 1:

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu 1a_Výkaz výměr_Osvětlení dílny dle výše uvedeného.

Přílohy 1b_Výkaz výměr_Elektrozvaděč a 1c_Výkaz výměr_Osvětlovací technika uvedený požadavek již obsahují. Tzn. je zde uveden řádek pro částku DPH a celkem vč. DPH ve formátu dvou desetinných čísel.

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto na základě prohlídky místa plnění dne 13. 11. 2023 a z ní vzešlých dotazů od dodavatelů a v souladu se zákonem a čl. 14 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Budou měněny reflektory C3 v liště 3f s nepřímým osvětlením – pokladna 1.02, kavárna 1.06, sedlárna 1.10, jaká je požadovaná barva?

Dotaz č. 2:

Světla G1 místnost 0.18, 0.19 – Není předmětem řešení?

Dotaz č. 3:

Místnost 0.27 – v této místnosti chybí B1 NO

Dotaz č. 4:

LED MODUL MBx.y – doporučeno při prohlídkách širší úhel osvitu.

Dotaz č. 5:

V expozici Valdštejnové např. místnost 2.05 – ve vitrínách zůstávají led pásy původní?

ad Dotaz č. 1:

Mění se včetně lišt s nepřímým osvětlením, požadovaná barva bílá.

ad Dotaz č. 2:

Zemní svítidla G1 jsou stávající, funkční, LED svítidla, která nejsou předmětem řešení.

ad Dotaz č. 3:

Svítidlo B1 NO bylo v místnosti 0.27 opomenuto. Zadavatel ve výkazu výměr upravil, resp. navýšil počet na 6ks.

ad Dotaz č. 4:

LED MODULY MBx.y. – v projektové dokumentaci je uvedeno, že moduly budou opatřeny rozptylnými kryty. Optické vlastnosti rozptylného krytu zajistí dostatečně široké vyzařování světelného toku.

ad Dotaz č. 5:

Ano, ve vitrínách zůstávají původní LED pásy.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **5. 12. 2023 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011474>.

V Třebíči

.....
Ing. Michal Zábrš
ředitel
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky