

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 107517/2023

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
27. 11. 2023

Veřejná zakázka: **II/403 Urbanov - průtah**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace:

Zadavatel č. 1 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě je uveden ještě Diagnostický průzkum konstrukce vozovky (SQZ, s.r.o. 01/2022). Prosíme zadavatele o doplnění tohoto průzkumu.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje požadovaný Diagnostický průzkum konstrukce vozovky (SQZ, s.r.o. 01/2022).

Dotaz č. 2:

Vyfrézovaný asf. materiál, nebezpečný materiál s nadlimitním obsahem dehtu ZAS-T3, ZAS-T4 v rozpočtu je 808,92 t. Bude opravdu takové množství nebezpečného odpadu? V jakém úseku a v jakých tloušťkách asf. souvrství se nebezpečný odpad vyskytuje?

Reakce zadavatele č. 1:

Uvedená výměra 808,92 t nebezpečného odpadu odpovídá výpočtu v soupisu prací, kde se odstraňuje asf. souvrství v tl. 0,1 m na ploše 3663 m² + sjezdy. Celkem 384,15 m³ vyfrézovaného mat., z čehož se předpokládá 80 % v třídě ZAS-T3, ZAS-T4 s odvozem na skládku neb. odpadu. Přesnější zatřídění bude provedeno až na základě dodatečné diagnostiky v rámci realizace stavby před zahájením frézování, viz předchozí informace k zadávací dokumentaci č. 2 poskytnuté zadavatelem č. 1 dne 16. 11. 2023.

Dotaz č. 3:

Ve vzorovém řezu a v technické zprávě je konstrukce vozovky na odfrézovaném povrchu 130 mm, ale dle soupisu prací je vrstva ACP 16+ celoplošná. Bude vrstva ACP pokládána v celé ploše průtahu?

Reakce zadavatele č. 1:

Vrstva ACP bude v rámci SO 101 provedena pouze v místě plné konstrukce vozovky dle VR (konstrukce č. 2). Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací a dodavatelé jej závazně použijí.

Dotaz č. 4:

Od 1.4.2023 se v nové revizi normy ČSN 73 6121 ruší typ směsi ACO 11S. Prosíme o upřesnění jaký typ směsi máme použít.

Reakce zadavatele č. 1:

Z důvodu novelizace ČSN 73 6121 od 03/2023 bude v SO 101 namísto asf. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11S PMB 45/80-55 použit asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-65 ve stejné tl. 50 mm. Položka č. 574B44 v soupisu prací zůstává beze změny.

Dotaz č. 5:

Poskytlí jste Diagnostiku vozovky, v té ale není uvedeno nic o obsahu PAU, mohl by zadavatel poskytnout výsledky rozboru provedených vrtů?

Reakce zadavatele č. 1:

Viz reakce na dotaz č. 1.

Dotaz č. 6:

Ve stavebním objektu SO 101 pol. č. 12373 je uveden odkop pro výměnu aktivní zóny. Které položky výkazu výměr souvisí s následným provedením této aktivní zóny a také uložením vykopaných zemin? Dle našeho názoru tyto položky chybí.

Reakce zadavatele č. 1:

Do soupisu prací SO 101 byly doplněny položky č. 014101e a č. 17120 pro poplatek a uložení vykopaného materiálu na skládku a pol. č. 17180 pro zřízení AZ v místě plné konstrukce vozovky. Dále byla v SO 101 upravena výměra položky č. 18110 pro úpravu pláňe. Do soupisu prací SO 134 byla doplněna položka č. 17120 pro uložení zeminy na skládku. Zadavatel č. 1, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací a dodavatelé jej závazně použijí.

Dotaz č. 7:

Dle PD by měla být podkladní asf. vrstva vrstva ACP 16+ tl. 50 mm prováděna pouze v místě sanací, rozšíření atd..

Ve výkaze výměr v objektu SO 101 pol. č. 574E46 výměra položky vychází z výměry obrusné vrstvy. Prosím o vysvětlení výměry této položky.

Reakce zadavatele č. 1:

Viz reakce na dotaz č. 3.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **8. 12. 2023 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství