

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 107829/2023	Vyřizuje/telefon Bc. Lenka Procházková / 564 602 378	V Jihlavě dne 27. 11. 2023
-------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

Veřejná zakázka: III/3516 Bítovčice - opěrná zeď

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

U SO 204 pol. 421325 - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 se domníváme, že uvedená výměra není správná ($0,2 \times 3,0 = 0,600 \text{ m}^3$). Prosíme zadavatele o prověření výměry, zda je naše domněnka správná ($0,2 \times (3,3 + 5,2) / 2 \times 1,18 = 1,003$)?

Reakce zadavatele:

Ve výkazu výměr je uveden odhad objemu betonu z plochy a předpokládané tloušťky betonu. Pro uvedení do souladu s dokumentací je do soupisu prací uveden tento výpočet objemu betonu (předpokládána je proměnná tl.betonu cca 0,18 – 0,12 m):

„plocha mostovky pod vozovkou“ x „odhadovaná tl. mostovky“ $4,05 \times 0,15 = 0,608 \text{ m}^3$.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací, dodavatelé jej závazně použijí.

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr u položek záporového pažení je napsáno, že se uvažuje s převázkou 2x U180. Tato informace je i ve výkresech, ale statický výpočet uvádí, že převázka bude 2x U260. Jedná se o zásadní rozdíl, prosím tedy o vysvětlení, co platí.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou opraveny profily převážek na 2x U260. Dodavatelé jej závazně použijí.

Dotaz č. 3:

V objektu SO 202 pol. č. 13 nesedí počet kotev ve výkaze s počtem v PD. Výkaz výměr uvádí 25 ks a v PD je 26 ks. Prosím o upřesnění.

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr je uvedeno 25 ks. Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje i půdorys s vykreslením rozhraní objektů (na SO 202 navazují kotvy SO 204 v počtu 3 ks).

Dotaz č. 4:

V objektu SO 202 je dále neshoda v záporovém pažení, kde výkaz výměr uvádí počet zápor v řece 37 ks, zatímco ve výkrese je 36 ks. Můžete upřesnit?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je opraven počet zápor na 36 ks (pol. č. 224323, 22694, 2269A, 228172, 26115, 26125). Dodavatelé jej závazně použijí.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **18. 12. 2023 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství