

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace








E

Handwritten signature

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	10/2020
NÁZEV AKCE III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	19128
				ARCHIVNÍ ČÍS.	E_DOK.pdf
NÁZEV PŘÍLOHY DOKLADOVÁ ČÁST				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA E

Seznam dokladů

Název akce: **III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1**

Stupeň: **PDPS**

Oprávnění k činnosti:

- 1 Plná moc k zastupování
- 2 Doklady o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru:

- 5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 6 E.ON a.s. (elektřina)
- 7 GasNet, s.r.o.
- 8 Městys Mrákotín
- 9 MO-SEM
- 10 Obec Krahulčí
- 11 T-mobile Czech Republic a.s.
- 12 Vodafone Czech Republic a.s.
- 13 Vodovodní svazek Marákotín-Krahulčí

Vyjádření a stanoviska k záměru:

- 14 Povodí Moravy, s.p., závod Dyje
- 15 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, EIA
- 16 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, NATURA
- 17 MÚ Telč, OŽP (§4)
- 18 MÚ Telč, OŽP (§17)
- 19 MÚ Telč, OŽP (odpady)
- 20 MÚ Telč_odbor dopravy
- 21 MÚ Telč_odbor rozvoje a územního plánování
- 22 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
- 23 Policie České republiky, Dopravní inspektorát Jihlava
- 24 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
- 25 Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková (viz vyj. č. 9)
- 26 KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
- 27 ŘSD ČR Správa Jihlava, souhlas s DIO
- 28 Městys Mrákotín, souhlas s DIO

Souhlas majitelů dotčených a sousedních pozemků:

- 30 Martin Chadim
- 31 Rybářství Vysočina s.r.o.
- 32 Státní pozemkový úřad
- 33 Obec Krahulčí
- 34 Městys Mrákotín
- 35 KSÚS Vysočiny

Záznamy z jednání a výrobních výborů:

- Z1 Záznam z výrobního výboru 30.3.2020 - email
- Z2 Připomínky TDK + reakce 17.4.2020
- Z3 Připomínky + reakce k PDPS

Společné povolení

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

P l n á m o c

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace, jako zmocnitel

z m o c ň u j e t í m t o
na základě a ve vazbě na platnou smlouvu o dílo č. 42/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

zmocněnce:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
IČO: 24668613	Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený:	Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, ověřeného průběhu inženýrských sítí, vyjádření a stanovisek nutných pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavebních prací, na stavbu:

„III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Současně opravňujeme zmocněnce k řízení u stavebního úřadu k výše uvedeným účelům. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě k úkonům a činnostem v rozsahu této plné moci. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti anebo jiná právnická nebo fyzická osoba.


V Jihlavě, dne: 13. 1. 2020

V Brně, dne: **13. 01. 2020**

Zmocnění přijímám:


.....
za zmocnitele Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806


.....
za zmocněnce Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41780

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Rostislav Otevřel

jméno a příjmení

890825/3772

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1006822

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **21.06.2019**




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: **ZUMB/30421/2009/Fe/3**

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlo: **Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec**
Identifikační číslo: **46974806**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 16.11.2009



Fenclová
JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Ing. Jiřina Fenclová



STAVCERT

Praha, spol. s r. o.

U Výstaviště 3, Praha 7



**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU**

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)
ČIA je signatářem multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání

vydává

CERTIFIKÁT

pro

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný
systém environmentálního managementu

pro

- ◆ projektovou činnost v investiční výstavbě
- ◆ projektování pozemních komunikací
- ◆ zajištění geodetických prací
- ◆ zajištění inženýrsko-geologického průzkumu
- ◆ zajištění diagnostického průzkumu

odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 14001:2016

*Tento certifikát nahrazuje certifikát č. EMS-1258/2018 vydaný dne 27.1.2019 pro Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
z důvodů upřesnění platnosti certifikátu a certifikace.*

Certifikát č. EMS-1258/2018

První certifikace: leden 2015

V Praze dne 27.1.2020

Platnost certifikátu od 27.1.2020 do 26.1.2021

Platnost certifikace od 27.1.2018 do 26.1.2021




Ing. Pavel Florian
jednatel

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 515882/20

Číslo žádosti: 0120 673 825 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., kontaktní osoba: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20, Brno, 62500	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Krahulčí, Mrákotín
	Kat. území / č. parcely	Krahulčí u Telče; Mrákotín u Telče
Platnost Vyjádření		17. 1. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 515882/20

Číslo žádosti: 0120 673 825

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 17. 1. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 17. 1. 2020 pod č.j. 515882/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Baránek Milan, Polenská 4382 Jihlava, e-mail: milan.baranek@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;


Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊗ zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- ⊗ nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovázané síť
- C podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Kauf

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
62500 Brno

Třebíč, 21.01.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Název stavby: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1
Místo stavby: KÚ Krahulčí u Telče (672203), Mrákotín u Telče
 (700053), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

S podáním žádosti k existenci sítí pro vydání územního a stavebního povolení, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem stavby a vedením VN. Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
2. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Riegrova 348/78
674 01 Třebíč
www.eon-distribuce.cz

Dana Hudečková
T +420-56860-4438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-26026694

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



VN+NN:

Regionální správa, Jiří Zimola, tel.: 56756-4668, email: jiri2.zimola@eon.cz

Vyjádření má platnost do 17.01.2022.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN

Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)


Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy



E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26026694



Datum 17.01.2020



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5002070584

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
17.01.2020

Věc:

III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

K.ú. - p.č.: Krahulčí u Telče , Mrákotín u Telče

Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20 , 62500 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002070584 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20 , 62500 Brno. K.ú.: Krahulčí u Telče , Mrákotín u Telče.





M Ě S T Y S M R Á K O T Í N

588 54 Mrákotín 49

Č.j. MM- 53/2020

V Mrákotíně dne 13.1. 2020

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

Věc: Žádost o vyjádření

Městys Mrákotín nevlastní ve vyznačeném v zájmovém území (kolem mostu ev. č. 406 15-1 na komunikace III/406 15 Dobrá Voda) žádnou technickou infrastrukturu.

S pozdravem



Miroslav Požár
starosta městyse Mrákotín

Telefon : starosta 567 317 470
účetárna 567 317 514
mobil 725 102 685
E-mail mestys.mrakotin@seznam.cz

ČS, a.s. 1466053379/0800
IČ 00286265
DIČ CZ00286265
Internet www.mestysmrakotin.cz

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

Sp. zn.: 42033/2020-1150-OÚZ-ČB
SpMO 1528/2020 - 199

České Budějovice 20. února 2020

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

**Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1, k.ú. Mrákotín u Telče a Krahulčí u Telče
K čj. D/S-0173/2020-Str**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce mostu tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO **neviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení**, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová
vrchní referent
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 42033/2020-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

Obec Krahulčí
Krahulčí 85
588 56 Telč
IČ: 00286168



Žadatel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Straková Soňa
Osová 717/20
62500 Brno

vyřizuje: Ing. Zdeněk Kaláb, místostarosta

Věc: vyjádření k existenci sítí na akci III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Oznamujeme Vám, jako vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu a veřejného osvětlení v Obci Krahulčí a k.ú. Krahulčí, že ve vámi vyznačeném území se **nenacházejí sítě v našem vlastnictví a správě.**

V Krahulčí 25.01.2020



OBEC KRAHULČÍ
Krahulčí 85
588 56 Telč
IČ: 00286168
Tel.: 567 317 108

②

Vodovodní svazek Mrákotín – Krahulčí
Mrákotín 49
588 54 Mrákotín

Žadatel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Straková Soňa
Osová 717/20
62500 Brno

vyřizuje: Ing. Zdeněk Kaláb

Věc: vyjádření k existenci sítí na akci III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Oznamujeme Vám, jako správce a provozovatel vodovodních řadů pitné vody pro veřejnou potřebu v Obci Krahulčí a v k.ú. Krahulčí, že ve vámi vyznačeném území se nacházejí sítě v naší správě:

vodovod trasy Krahulčí – Mrákotín, materiál LT 100 mm, rok 1965.

Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě nejsou k dispozici přesná zaměření sítí a přípojek a vzhledem k tomu, v jaké době byly sítě budovány, nemají sítě objektů vodovodu a přípojek vytyčovací objekty. Při realizaci bude nutné přesné vytyčení a zaměření na místě a koordinace s našimi provozními zaměstnanci vodovodů (kontakt: Pavel Čeloud, 603 501 379).

Souběh a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeno dle platných ČSN.
Veškeré povrchy dotčených pozemků a komunikace musí být uvedeny do původního stavu.

V Mrákotíně 25.01.2020

Ing. Zdeněk Kaláb, místopředseda představenstva svazku



VODOVODNÍ SVAZEK

Mrákotín – Krahulčí
588 54 Mrákotín 49
IČO 62797816



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projekční kancelář PRIS
spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 717/20

62500 Brno

Naše značka: **E02394/20**

V Praze dne: **17.1.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E02394/20**
Název stavby /akce: **III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1**
Datum podání žádosti: **17.1.2020**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
IČ: **46974806**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Soňa Straková**
Adresa: **Osová 717/20**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **62500**
Stát:
E-mail: **sona.strakova@pris.cz**
Telefonní číslo: **+420608938568**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **sona.strakova@pris.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-686655.92 -1152224.23,-686656.2 -1152246.37,-686590.47 -1152246.93,-686590.61 -1152224.09,-686655.92 -1152224.23))



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

V Praze, 17.1.2020

Naše zn.: **MW9910143215147770**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **17.1.2020**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910143215147770.pdf

Vodovodní svazek Mrákotín – Krahulčí
Mrákotín 49
588 54 Mrákotín

Žadatel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Straková Soňa
Osová 717/20
62500 Brno

vyřizuje: Ing. Zdeněk Kaláb

Věc: vyjádření k existenci sítí na akci III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Oznamujeme Vám, jako správce a provozovatel vodovodních řadů pitné vody pro veřejnou potřebu v Obci Krahulčí a v k.ú. Krahulčí, že ve vámi vyznačeném území se **nacházejí sítě v naší správě:**

vodovod trasy Krahulčí – Mrákotín, materiál LT 100 mm, rok 1965.

Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě nejsou k dispozici přesná zaměření sítí a přípojek a vzhledem k tomu, v jaké době byly sítě budovány, nemají sítě objektů vodovodu a přípojek vytyčovací objekty. Při realizaci bude nutné přesné vytyčení a zaměření na místě a koordinace s našimi provozními zaměstnanci vodovodů (kontakt: Pavel Čeloud, 603 501 379).

Souběh a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeno dle platných ČSN.

Veškeré povrchy dotčených pozemků a komunikace musí být uvedeny do původního stavu.


V Mrákotíně 25.01.2020

Ing. Zdeněk Kaláb, místopředseda představenstva svazku



VODOVODNÍ SVAZEK

Mrákotín – Krahulčí
588 54 Mrákotín 49
IČO 62797816





LEGENDA







VODOVODNÍ ŘADY - TRASA



- TRASA ŘADŮ ZÁJMOVÉ ČÁSTI
- TRASA NAVAZUJÍCÍCH ŘADŮ
- - - - - ÚSEKY ZRUŠENÉ
- . - . - . ŘÁDY JINÝCH VLASTNÍKŮ (VAS, MASOZÁVOD)
- - - - - PŘÍPOJKY VELKÝCH ODBĚRATELŮ

VODOVODNÍ ŘADY - PROVEDENÍ _____

- | | |
|---|--|
| LT - PE - PVC | OZNAČENÍ MATERIÁLU ŘADU |
| LT 125 (1965) | ÚSEK - MATERIÁL, PRŮMĚR, ROK ZPROVOZNĚNÍ |
|  | ZMĚNA MATERIÁLU, PŘÍP. I DN ŘADU |
|  | ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ |

OBJEKTY A OVLÁDACÍ MÍSTA NA ŘADECH _____

- | | |
|---|--------------------------|
|  | OBJEKT PRO OVLÁDÁNÍ ŘADU |
|  | SEKČNÍ ŠOUPĚ |
|  | HYDRANT PODZEMNÍ |
|  | HYDRANT NADZEMNÍ |
|  | ODVZDUŠNĚNÍ ŘADU |
|  | ODKALENÍ ŘADU |



VÝPRAVOVÁ		KONTROLOVÁ					
ROMAN ŠVARC		ING. ZDENĚK HEJTMAN		ROMAN ŠVARC			
JIHLAVA JINDŘICHŮV HRADEC		ČR VYSOČINA JIHOČESKÝ	KRAJSKÁ VÝSLEDKOVÁ STANICE VRAJE VYSOČINA JIHLAVA	NA POSVÁTĚ 173 588 56 TELC e-mail: svarc.roman@mail.com			
INVESTOR		OBJEDNATEL		067-A/2013			
VODOVODNÍ SVAZEK MRÁKOTÍN - KRAHLUČÍ MRÁKOTÍN ČP. 46, 588 54 MRÁKOTÍN							
NÁZEV AKCE	PROVOVNÍ ŘÁD SKUPINOVÉHO VODOVODU MRÁKOTÍN - KRAHLUČÍ - HOSTĚTICE			DATUM VYHOTOVENÍ 11 2013	FORMÁT VYKRESU 1 A1	STUPEN DOKUMENTACE PR VODOVOD	PAR. C
PRŮJEM	MRÁKOTÍN - KRAHLUČÍ PROPOJENÍ VODOVODU			MĚŘITVO 1: 2-880	 MĚŘITVO 1: 2-880	B.08	



Digitálně podepsal/a: Ing. Pavel Biza, 24. 4. 2020 16:48

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-15071/2020/5203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 24.4.2020

III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

(k.ú. Krahulčí u Telče, Mrákotín u Telče, ORP Telč; kraj Vysočina; ČHP 4-14-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DUSP rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III/40615 vedoucí po koruně hráze rybníka Hamr na DVT Myslůvka (IDVT 10100482) v k.ú. Krahulčí a Mrákotín. PD zpracovala společnost PRIS, spol. s r.o., investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Stavební objekty:

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

SO 201 - Most ev. č. 40615-1

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v podobě odstranění stávajícího příslušenství a spádové desky a následné vybudování nové spádové desky s koncovými příčnicí, řádné izolace, nových říms, vozovky, normového záchytného systému v podobě mostních zábradelních svodidel a odvodnění mostu. Součástí objektu je úprava komunikace na mostě. Délka úpravy komunikace je 56,76 m.

Stavbou nedojde k úpravě mostního otvoru. Stávající nosná konstrukce a spodní stavba zůstanou zachovány. Mostní otvor převede Q100 (KNP=1,2*Q100) s dostatečnou rezervou 0,83 m.

Pro účely stavby je zpracován povodňový a havarijný plán.

Správu DVT Myslůvka - IDVT 101 97843 (přítok Moravské Dyje) vykonává Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, provoz Dačice, lokalita leží v záplavovém území.

Dotčený vodní útvar: Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje ID VÚ : DYJ_0020.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého

stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce DVT Myslůvka

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dačice) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Schválený havarijní a povodňový plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
2. Během stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku a hráze rybníka nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
3. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384 420204, provozdacice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.
6. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, případný požadavek na zaměření skutečného stavu mostu (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JT SK) bude projednán na kontrolních dnech.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Dačice (elektronicky)

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-16980/2020/5203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 2.7.2020

III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1 - doplnění PD o provizorní lávku
(k.ú. Krahulčí u Telče, Mrákotín u Telče, ORP Telč; kraj Vysočina; ČHP 4-14-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DUSP rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III/40615 vedoucí po koruně hráze rybníka Hamr na DVT Myslůvka (IDVT 10100482) v k.ú. Krahulčí a Mrákotín. PD zpracovala společnost PRIS, spol. s r.o., investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Stavební objekty:

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

Změnou v dokumentaci je přidána provizorní lávka pro pěší délky 19 m a volné šířky 1,5 m, která bude osazena v místě česel po dobu stavby. Typ lávky a její osazení do rybníka bude dle možností zhotovitele při podání nabídky. Lávka bude osazena na panelovou rovinu a její spodní hrana bude umístěna 0,5 m nad česle. Umístění lávky bude bez zásahů do kamenných křídel rybníka. Po ukončení dopravního omezení se vše uvede do původního stavu. Lávka byla do dokumentace přidána na základě požadavků KÚ Kraje Vysočiny, odbor dopravy.

SO 201 - Most ev. č. 40615-1

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v podobě odstranění stávajícího příslušenství a spádové desky a následné vybudování nové spádové desky s koncovými příčnicí, řádné izolace, nových říms, vozovky, normového záchytného systému v podobě mostních zábradelních svodidel a odvodnění mostu. Součástí objektu je úprava komunikace na mostě. Délka úpravy komunikace je 56,76 m. Stavbou nedojde k úpravě mostního otvoru. Stávající nosná konstrukce a spodní stavba zůstanou zachovány. Mostní otvor převede Q100 (KNP=1,2*Q100) s dostatečnou rezervou 0,83 m.

Pro účely stavby je zpracován povodňový a havarijní plán.

Správu DVT Myslůvka - IDVT 101 97843 (přítok Moravské Dyje) vykonává Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, provoz Dačice, lokalita leží v záplavovém území.

Dotčený vodní útvar: Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje ID VÚ : DYJ_0020.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze

předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce DVT Myslůvka

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dačice) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Provizorní lávka bude v maximální možné míře umístěna ve stejné úrovni jako NK mostu a po provedení stavby mostu bude neprodleně odstraněna.
2. Schválený havarijní a povodňový plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Během stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku a hráze rybníka nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
4. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384 420204, provozdacice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.
6. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.
7. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, případný požadavek na zaměření skutečného stavu mostu (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) bude projednán na kontrolních dnech.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Dačice (elektronicky)

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
IČ 469 74 806
Osová 20
625 00 Brno

(obdrží prostřednictvím DS)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 42629/2020
OZPZ 153/2020 MI

Vyřizuje/telefon
František Mládek
564 602 513

V Jihlavě dne
5. 5. 2020

„III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“ – vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písmena a) zákona o EIA, obdržel dne 28. 4. 2020, od Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, IČ 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, usnesení postupující žádost o vydání stanoviska k záměru (EIA), od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno z důvodu nepříslušnosti. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající mostní konstrukce. Rekonstrukce mostu spočívá v náhradě stávajícího mostního příslušenství vč. nové spádové desky na nosnících. Nová spádová deska vč. vytvoření koncových příčníků obetonováním konců nosníků umožní provedení nové hydroizolace a odvodnění nosné konstrukce. Spádová deska má jednostranný sklon 2 % s protisklonem 4 % pod levou římsou. Na mostě jsou navrženy monolitické ŽB římsy. Šířka obou je 0,8 m, na kterých je osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní a úrovní zadržení H2. Úprava komunikace na mostě je součástí objektu SO 201. Most se nachází v extravilánu a odpovídá příčnému uspořádání S 6,5/90 s rozšířením 0,25 m obou jízdních pruhů na mostě a plynule navazuje na stávající silnici III. třídy. Délka úpravy komunikace je 56,76 m. Půdorysně je upravovaná část komunikace v levostranném oblouku o poloměru 100 m.

Stavba bude umístěna v katastrálním území Krahulčí u Telče (672203) a v katastrálním území Mrákotín u Telče (700053). Most se nachází v extravilánu na silnici III/40615 v km 0,214, kterou převádí přes odtok z Hamerského rybníka potok Myslůvku. Parcelní čísla pozemků, dotčených stavbou v k. ú. Krahulčí u Telče, jsou: 262/2, 264/11, 265/3, 722/1, 722/2, 733, 734/1. Parcelní čísla pozemků, dotčených stavbou v k. ú. Mrákotín u Telče, jsou: 2028/1, 2028/2, 2035, 2589/1, 2589/12, 2589/8, 2596/2.

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ vydal dne 4. 5. 2020, pod č. j. KUJI 42735/2020 OZPZ 103/2020, stanovisko v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (tzv. „stanovisko Natura 2000“).

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA po posouzení žádosti a přiložených podkladů, s přihlédnutím k zásadám, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA, uvádí, že stavba „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“, při zachování výše uvedených parametrů a činností, **nepodléhá** zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.

Odůvodnění:

Stavba „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“ nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť vzhledem k výše uvedenému, rozsahu, umístění a charakteru stavby jejím provedením nedochází ke změně záměru, uvedeného v příloze č. 1, v kategorii II (bod 49 (*Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdnicích pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). Limity: a) 2 km; b) 1 000 voz/24 hod.*)) k zákonu o EIA, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA, která by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dochází k rekonstrukci stávající mostní konstrukce v podobě nového příslušenství. Celková délka úpravy komunikace je 56,76 m. Stavbou nedochází k takovým stavebním úpravám vedoucím ke zvýšení počtu průběžných jízdnicích pruhů, ani ke změně dopravního významu komunikace či určení. S ohledem na délku úprav a limitní hodnotu uvedenou v příloze č. 1 k zákonu o EIA se nejedná o významný rozsah úprav.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. František Mládek

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne D/S-0764/2020 - Krch 14. 4. 2020	Číslo jednací KUJI 42735/2020 OŽPZ 103/2020	Vyřizuje/telefon Jan Střiteský 564 602 509	V Jihlavě dne 4. 5. 2020
--	---	--	-----------------------------

„III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615 - 1“ k. ú. Mrákotín u Telče a k. ú. Krahulčí u Telče – stanovisko Natura a předběžná informace

1. Stanovisko Natura

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody“), po posouzení záměru

„III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615 - 1“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 13. 3. 2020 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806, který zastupuje investora záměru Krajskou správu silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 000 90 450.

Předmětem záměru je rekonstrukce mostu ev. č. 40615 - 1 v extravilánu na silnici III/40615, který převádí danou komunikaci přes odtok z Hamerského rybníka, potok Myslůvka. Stávající mostní konstrukce rekonstruován náhradou stávajícího příslušenství mostu vč. spádové desky na nosnících. Nová spádová deska vč. vytvoření koncových příčníků obetonováním konců nosníků umožní nové provedení hydroizolace a odvodnění nosné konstrukce. Na mostě jsou navrženy monolitické betonové římsy. Šířka oboz je 0,8 m, na kterých bude osazeno ocelové

zábradelní svodidlo se svislou výplní. Současně dojde k rekonstrukci komunikace vedoucí po mostě, která bude mít nové spořádání a to S6,5/90 s rozpětím 0,25 m obou jízdních pruhů a bude plynule navazovat na stávající pozemní komunikaci III. Třídy. Celková délka úpravy komunikace je 56,76 m.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>) poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

Ve vzdálenosti přibližně 1,6 km od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL U Borovné CZ0613335 (jihovýchodní směr od záměru), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu kuřka ohnivá (*Bombina orientalis*).

Předmětem záměru je rekonstrukce mostu ev. č. 40615 - 1 převádějící silnici III/40615 přes odtok z Hamerského rybníka, potok Myslůvka. Záměr neovlivní předmět ochrany ani celistvost EVL U Borovné. Během realizace záměru dojde ve v blízkosti rekonstruovaného mostu ke zvýšení prašnosti, hluku a může dojít k úniku ropných produktů (nafta, olej). Tímto záměrem bude dotčeno pouze blízké okolí.

Záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn. Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Poučení o odvolání:

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

2. Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) není v dotčeném území znám výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu, který by mohl být záměrem dotčen, ani v Nálezové databázi AOPK ČR není v dotčeném území evidován výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu. Jejich přítomnost však nelze úplně vyloučit. V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ke konzultaci dalšího postupu.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 493
fax: +420 567 112 403

PID

Dle rozdělovníku

Vaše značka

Značka
Telč3140/2020OŽP/Ně

Vyřizuje
Ing. Stanislav Němec

Telč
4. 5. 2020

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ve věci „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí (dále jen „orgán ochrany přírody“) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění (dále jen „zákon“), vydává na základě žádosti Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 253 25 680, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku „ze zákona“ v souvislosti s realizací záměru „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“ (dále také „záměr“) v k.ú. Krahulčí u Telče a Mrákotín u Telče toto

závazné stanovisko.

Orgán ochrany přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona **souhlasí** s realizací záměru: „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“ podle stejnojmenné projektové dokumentace (dále jen „PD“) zpracované žadatelem za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. Po jedné straně vodního toku (podél stěny mostního tělesa) při normální hladině (ve výšce do 10 cm nad hladinou) bude instalována dřevěná lávka o minimální šíři 40 cm.
2. Pokud je to technicky možné, bude lávka plynule navazovat na česla.
3. Ukončení lávky bude řešeno tak, aby byl možný bezproblémový (bezbariérový) přístup živočichů z okolního terénu na lávku a z lávky na okolní terén.
4. Při provádění činností souvisejících se záměrem nebude zasahováno do břehů a koryta vodního toku nad rámec předložené projektové dokumentace a

nebudou jakkoli vnášeny cizorodé, odpadní a jiné látky na území významných krajinných prvků.

5. V případě kácení náletových dřevin proběhne v době vegetačního klidu v období mezi 1. listopadem a 31. březnem běžného kalendářního roku.
6. Při realizaci záměru v blízkosti dřevin bude respektována ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; včetně ochrany kořenového systému a ochrany kmenů a větví prvního řádu.

O d ů v o d n ě n í

Orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 13. 4. 2020 žádost o vydání stanoviska k výše uvedenému záměru „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“. Přílohou žádosti byla PD stavby vypracovaná žadatelem. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu v podobě odstranění stávajícího příslušenství a spádové desky. Nově bude vybudována nová spádová deska s koncovými příčnicí, izolací, nové římsy, normový záchytný systém v podobě mostních zábradelních svodidel a odvodnění mostu. Jedná se o trvalou stavbu.

Jedná se o křížení vodního toku s komunikací III. třídy, v místech migrace zvláště chráněného druhu – vydry říční (*Lutra lutra*). Současně pro svou migraci místo využívají obecně chráněný živočichové vázaní na vodní tok. Záměrem dojde k zásahu jen do části vodního toku jako významného krajinného prvku, přičemž byl zohledněn § 1 zákona (zohlednění hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel). Na základě dostupných informací stanovil správní orgán podmínky, při jejichž respektování by měla být zajištěna migrační prostupnost jak pro vydru říční, tak i pro další živočichy migrující po pevnině v blízkosti vod. Prostupnost pro živočichy zajistí lávka podél stěny mostu s šíří 40 cm. Pokud to technická stránka dovolí, bude lávka dále pokračovat skrze česla, respektive k jejímu okraji tak, aby byl pro vydru možný bezbariérový přístup na lávku a následně bezpečný průchod pod mostem. Správní orgán běžně uděluje zbudování kamenných nebo betonových berm podél stěn mostního tělesa. Z technických důvodů to není v tomto případě možné, proto se správní orgán po domluvě s kontaktní osobou panem Ing. Rostislavem Otevřelem dohodl na alternativní variantě v podobě dřevěné lávky.

V okolí plánovaného záměru se nachází množství dřevin a keřů, PD nepředpokládá potřebu kácení náletových dřevin. V případě kácení podprůměrných náletových dřevin, bude kácení probíhat v době vegetačního klidu, a to zejména z důvodu hnízdění ptáků. Kácení vzrostlých dřevin PD nepředpokládá. PD pouze zmiňuje respektování ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; včetně ochrany kořenového systému a ochrany kmenů a větví prvního řádu.

Žádost obsahovala všechny podklady nezbytné pro její posouzení, a proto bylo, po provedeném místním šetření, rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stanoviska.

Poučení o odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Vlastislav Soukup
*vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Telč*

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno - DS

Městys Mrákovín – DS

Obec Krahulčí - DS

Obdrží na vědomí:

ČSOP Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

Spolek Javořice, Jana Husi 290, 588 56 Telč - DS

MěÚ Telč, úřad dopravy – zde



Městský úřad Telč
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

SPIS. ZN.: MěÚ Telč 3385/2020 OŽP
Č.J.: Telč 3392/2020 OŽP
VYŘIZUJE: Věra Mikešová, DiS.
TEL.: 567 112 492
E-MAIL: vera.mikesova@telc.eu

DATUM: 13. 5. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., IČ: 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupené Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČ: 469 74 806, Osová 20, 625 00 Brno, rozhodl takto:

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě: „**III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1**“, stavbou dotčené pozemky p.č. 734/1, 722/2 v k.ú. Krahulčí u Telče a p.č. 2589/1, 2028/1 v k.ú. Mrákotín u Telče, vodní tok Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje ID VÚ: DYJ_0020.

Určení místa stavby (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): X: 686627.74; Y: 1152233.81

Projektová dokumentace pro výše uvedenou stavbu byla vypracována Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno v dubnu 2020.

Tento souhlas se vydává podle § 17 odst. 2 vodního zákona za těchto podmínek:

1. Před započítím stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu předložen k odsouhlasení povodňový a havarijní plán stavby.
2. Schválený havarijní a povodňový plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Během stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku a hráze rybníka nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
4. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384 420 204, provozdačice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.

6. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.
7. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, případný požadavek na zaměření skutečného stavu mostu (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) bude projednán na kontrolních dnech.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Toto závazné stanovisko se vydává pro příslušný stavební úřad, který povede řízení pro předmětnou stavbu a nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních předpisů. Toto závazné stanovisko se vydává pro územní nebo stavební řízení. Závazné stanovisko neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

Odůvodnění

Dne 30. 4. 2020 byla Městskému úřadu Telč, odboru životního prostředí doručena žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupené Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČ: 469 74 806, Osová 20, 625 00 Brno o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona pro akci: III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1 v k.ú. Krahulčí u Telče a Mrákotín u Telče, vodní tok Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje. Jedná se o rekonstrukci stávající mostní konstrukce v podobě nového příslušenství. Komunikace bude v místě mostu rozšířena z 6,3 m na 7,0 m šířky vozovky. Objekt mostu bude dále sloužit svému původnímu účelu. Most ev.č. 40615-1 převádí silnici III/40615 přes odtok Hamerského potoka Myslůvku.

K žádosti žadatel dále doložil doklady podle § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., doklady pro udělení souhlasu (k § 17 vodního zákona), a to stanovisko příslušného správce povodí a správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-15071/2020/5203/Fi ze dne 24. 4. 2020. Do tohoto závazného stanoviska vodoprávní úřad pak přenesl jednotlivé podmínky správce vodního toku pro výše uvedenou stavbu.

Po posouzení žádosti a předložených dokladů vydal Městský úřad Telč dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas se stavbou: „III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1“ za výše uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, nedojde výše uvedenou stavbou ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít na následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod a jedná se o rekonstrukci mostu ve stávajícím místě a záměr je odsouhlasen správcem vodního toku, vydal Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg
sídlo: Osová č.p. 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

Městský úřad Telč, odbor dopravy, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město



Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – odpadové hospodářství
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 492

fax: +420 567 112 499

e-mail: vera.mikesova@telc.eu

PID

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Vaše čj./ze dne:

Naše čj.

Telč 3179/2020 OŽP/Mi

Vyřizuje

Věra Mikešová, DiS.

Místo, datum

Telč, 6. 5. 2020

Závazné stanovisko

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, (dále jen „odbor ŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s povolením stavby z hlediska nakládání s odpady:

název stavby: III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1 (dále jen „předmětná stavba“)

investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěv. organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450

zastoupené na základě plné moci Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 469 74 806

a stanovuje následující závaznou podmínku odpadového hospodářství:

Do 30ti dnů od ukončení stavebních prací budou Městskému úřadu Telč, OŽP, odpadovému hospodářství předloženy doklady o nakládání s odpady, které při realizaci vznikly. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Odůvodnění:

Dne 13. 4. 2020 obdržel odbor ŽP písemnou žádost o vydání závazného stanoviska k povolení stavby: III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1 podle § 79 odst. 4 zákona

o odpadech. Přílohou žádosti je projektová dokumentace, kterou zpracoval Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno.

Investorem stavby je: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěv. organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jeho realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Telč

Počet příloh: 1

Na vědomí: MěÚ Telč, odbor dopravy

Příloha k závaznému stanovisku č. Telč 3179/2020 OŽP (Seznam odpadů, které mohou při stavbě vznikat (dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů)

Při stavbě mohou vznikat odpady:

a)	17 01 01	O	beton
	17 01 02	O	cihly
	17 01 03	O	tašky a keramické výrobky
	17 03 02	O	asfaltové směsi
	17 05 04	O	zemina a kamení
	17 05 08	O	šterk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
	17 09 04	O	smíšené stavební a demoliční odpady

Tyto odpady budou přednostně recyklovány, není-li to možné, budou předány do zařízení, které je oprávněno uveřejněné odpady přijímat. V místě stavby může být k terénním úpravám využita pouze nekontaminovaná zemina a upravený stavební odpad (recyklát).

b)	15 01 01	O	papírové a lepenkové obaly
	15 01 02	O	plastové obaly
	15 01 03	O	dřevěné obaly
	15 01 04	O	kovové obaly
	15 01 06	O	směsné obaly
	17 02 01	O	dřevo
	17 02 02	O	sklo
	17 02 03	O	plasty
	17 04 05	O	železo a ocel
	17 04 07	O	směsné kovy
	17 04 11	O	kabely
	17 06 04	O	izolační materiály
	17 08 02	O	stavební materiály na bázi sádky

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

c)	17 06 01	N	izolační materiál s obsahem azbestu
	17 06 05	N	stavební materiály obsahující azbest

Při nakládání s těmito odpady je nutné splnit povinnosti dle § 35, odst. 1 a 2 zákona o odpadech:

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

d)	15 01 10	N	obaly obsahující zbytky n. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	17 01 06	N	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky
	17 02 04	N	sklo, plasty a dřevo obsahující neb. látky nebo neb. látkami znečištěné
	17 03 01	N	asfaltové směsi obsahující dehet
	17 03 03	N	uhelný dehet a výrobky z dehtu
	17 04 09	N	kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
	17 04 10	N	kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
	17 05 03	N	zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	17 05 07	N	šterk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
	17 06 03	N	jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
	17 08 01	N	stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami

17 09 01	N	stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02	N	stavební a demoliční odpady obsahující PCB(např.těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB
17 09 03	N	stavební a demoliční odpady(včetně odp. směsí)obsahující neb. látky

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.



Městský úřad Telč

Odbor dopravy
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, Telč

tel. 567112411
fax 567243557

IČO 00286745, E-mail: pavel.chromy @ telc.eu

Projekční kancelář PRIS, s.r.o.
Osová 20
625 00 Brno
IČ 469 74 806

Č. j.:
Telč 3205/2020 OD

Vyřizuje/telefon:
Ing. Chromý/567112473

V Telči dne:
05.05.2020

Věc:
Akce **„III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1“** – vyjádření k PD

Městský úřad Telč - Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad, k žádosti sděluje následující stanovisko:

dle Vámi předložené projektové dokumentace na stavební akci
„III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1“
zpracované Vaší spol. jako č. zakázky 19128, VP Ing. Martin Řehulka, k datu 4/2020, ve stupni DÚSP
se uvažovaná akce **dotkne** námi sledovaných a chráněných zájmů v tomto rozsahu:

1. Zdejší odbor dopravy, jako **příslušný speciální stavební úřad** bude povolovat realizaci stavby **společným územním a stavebním řízením dle § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu**, v platném znění,
2. Zdejší odbor dopravy, jako **příslušný silniční správní úřad** bude povolovat případnou
 - **uzavírku silnice** k provedení stavebních prací a stanoví s tím spojenou **přechodnou úpravu provozu** na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, v příslušném správním obvodu
 - **žádost o povolení uzavírky podá zhotovitel stavby** ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádost **musí být podána a mít náležitosti** podle § 39 vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

S realizací stavby podle předložené PD jinak souhlasíme a nemáme námitek.

Ing. Pavel Chromý
vedoucí odboru dopravy



Městský úřad Telč

odbor rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování
nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč



SP. ZN.: MěÚ Telč 2802/2020 ORÚP
Č. J.: Telč 2802/2020 ORÚP
VYŘIZUJE: Ing. arch. Lukáš Pivonka
TEL.: 567 112 423
E-MAIL: lukas.pivonka@telc.eu
DATUM: 22. 4. 2020
VYPRAVENO: 22. 4. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Podle § 96b odst. 3 stavebního zákona přezkoumal z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1 (dále jen „záměr“) na pozemcích p. č. 262/2, 264/11, 265/3, 722/1, 722/2, 733 a 734/1 v k. ú. Krahulčí u Telče a na pozemcích p. č. 2028/1 2028/2, 2035, 2589/1, 2589/12, 2589/8 a 2596/2 v k. ú. Mrákotín u Telče (dále jen „pozemky“)“. Jedná se o rekonstrukci stávající mostní konstrukce, převádějící silnici přes odtok z Hamerského rybníka. Komunikace bude v místě mostu rozšířena z 6,3 na 7,0 m šířky vozovky, celková délka úpravy komunikace je cca 51 m, most má délku přemostění 6,96 m, výšku cca 2,6 m, šířka mostu je 8,6 m, šířka mezi obrubami na mostě je 7,0 m.

Záměr je přípustný po splnění podmínek:

1. Bude prokázáno, že se nejedná o záměr, které by měl negativní vliv na funkčnost ÚSES. K posouzení této podmínky je kompetentní orgán ochrany přírody a krajiny.
2. Záměr bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění

Záměr byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska žadatelem:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., IČ: 000 90 450, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, zástupce - Ing. Radovan Necid, zastoupeným na základě plné moci Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ: 246 68 613, Osová 20, 62500 Brno, zástupce - Ing. Martin Řehulka,
dne 13. 4. 2020.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- dokumentace stavby, vypracovaná Ing. Martinem Řehulkou a kontrolovaná Ing. Rostislavem Otevřelem, ČKAIT: 1006822, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ: 246 68 613, Osová 20, 62500 Brno; vyhotovená v 04/2020;
- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, závazná od 1. 10. 2019 (dále jen „PÚR ČR“);
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 6 s nabytím účinnosti dne 14. 6. 2019 (dále jen „ZÚR KV“);
- Územní plán obce Mrákotín s nabytím účinnosti dne 29. 12. 2004 (dále jen „ÚPO Mrákotín“);
- Územní plán Krahulčí s nabytím účinnosti dne 20. 3. 2020 (dále jen „ÚP Krahulčí“);

Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč

Elektronický podpis - 22.4.2020 420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: <http://www.telc.eu>, E-mail: epodatelna@telc.eu, Datová schránka: c26bg9k

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Vladimír Švec

Vydal: PostSignum Qualified C...

Platnost do: 9.10.2020 13:40:24-000 +02:00

- Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Telč, 4. úplná aktualizace z 12/2016 (dále jen „ÚAP“).

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná PÚR ČR ani ZÚR KV záměr neřeší.

Záměr zasahuje na dvě katastrální území, proto byl z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací posouzen pro každé katastrální území zvlášť.

Katastrální území Krahulčí u Telče:

Obec Krahulčí má platný územní plán, záměr byl tedy posuzován z hlediska souladu s ÚP Krahulčí.

Záměr se dle ÚP Krahulčí nachází v nezastavěném území a spadá do několika ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití, konkrétně do plochy vodní a vodohospodářské (W), do plochy smíšené nezastavěného území (NS), do plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), do plochy veřejných prostranství (PV) a do plochy lokálního biokoridoru ÚSES s označením LK1.

- v přípustném využití plochy vodní a vodohospodářské (W) jsou stanoveny mmj. nezbytné stavby a zařízení dopravní infrastruktury
- v přípustném využití plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou mmj. stanoveny stavby a zařízení veřejné dopravní infrastruktury
- v přípustném využití plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) jsou mmj. stanoveny plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů – násypy, mosty, tunely, opěrné zdi a ostatní zařízení
- v přípustném využití plochy veřejných prostranství (PV) je stanovena dopravní infrastruktura
- v podmíněně přípustném využití plochy koridoru ÚSES jsou mmj. stanoveny stavby a zařízení veřejné dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

Záměrem je rekonstrukce mostu, což je stavba či zařízení veřejné dopravní infrastruktury uvedené jako přípustné či podmíněně přípustné využití ve všech plochách a koridorech, do kterých záměr zasahuje. Podmínka možnosti jiného umístění a minimalizace plošného a prostorového zásahu do ÚSES se záměru netýká, jelikož se jedná o rekonstrukci stávající stavby. K posouzení vlivu záměru na funkčnost ÚSES je kompetentní orgán ochrany přírody a krajiny, proto je do závazného stanoviska vložena podmínka č. 1. Pokud bude tato podmínka splněna, bude záměr z hlediska funkčního využití v souladu s ÚP Krahulčí.

V ÚP Krahulčí jsou dále pro některé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny podmínky prostorového uspořádání, to se ale netýká ploch dotčených záměrem.

Pokud bude splněna podmínka č. 1, bude záměr v souladu s ÚP Krahulčí.

Katastrální území Mrákotín u Telče:

Městys Mrákotín má platný územní plán obce, záměr byl tedy posuzován z hlediska souladu s ÚPO Mrákotín.

Záměr se dle ÚPO Mrákotín nachází v nezastavěném území a spadá do několika ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití, konkrétně do plochy vodní – vodní plochy a toky – vodní nádrže s víceúčelovým využitím – koupání, rybářství (Nk), do plochy smíšené krajinné zóny – louky (St), do plochy a koridoru dopravní infrastruktury mimo zastavěné území – silnice III. třídy a do ploch ÚSES – lokální biocentrum LBC Hamerský rybník a lokální biokoridor LK VII.

- v přípustném využití plochy smíšená krajinná zóna (St) není konkrétně stanovena dopravní infrastruktura, jako nepřípustné využití jsou zároveň stanoveny činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné blízkosti břehů
- v přípustném využití plochy smíšená krajinná zóna (St) není konkrétně stanovena dopravní infrastruktura, jako nepřípustné využití jsou ale stanoveny činnosti, děje a zařízení, které vytvářejí jednostranné využití území nad přípustnou mírou a snižují využití území pro více funkcí.
- pro plochy a koridory dopravní infrastruktury je stanoveno, že se jedná území pro technickou vybavenost sloužící pro umístování zařízení dopravní a technické infrastruktury místního významu.
- pro plochy a koridory ÚSES jsou stanoveny jako nepřípustné takové činnosti, děje a zařízení, které narušují nebo oslabují jejich ekostabilizační funkce (např. umístování staveb kromě ploch navržených v územním plánu, těžba nerostů apod);

Dopravní infrastruktura není v ÚPO Mrákotín ve většině ploch dotčených záměrem (s výjimkou plochy a koridoru dopravní infrastruktury) konkrétně řešena. Záměrem je rekonstrukce stávající dopravní stavby, která nenarušuje koloběh vody, neovlivňuje kvalitu a čistotu vody a nejedná se o zařízení vytvářející jednostranné využití území nad přípustnou mírou, nejedná se tedy o nepřípustné využití stanovené pro jednotlivé plochy a koridory. K posouzení vlivu záměru na funkčnost ÚSES je kompetentní orgán ochrany přírody a krajiny, proto je do závazného stanoviska vložena podmínka č. 1. Pokud bude tato podmínka splněna, bude záměr z hlediska funkčního využití v souladu s ÚPO Mrákotín.

V ÚPO Mrákotín jsou dále stanoveny Regulativy pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Záměr zčásti zasahuje do Území zásadního významu pro charakter obce a krajiny, ve kterém je nutné případný záměr, který by mohl změnit nebo ovlivnit vnímání a charakter prostoru, prověřit studií, případně posudkem zohledňujícím jeho vliv na prostředí, popř. krajinný ráz. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, prověření studií či posudkem není nutné. Záměr je tedy v souladu s regulativy stanovenými v ÚPO Mrákotín.

Pokud bude splněna podmínka č. 1, bude záměr v souladu s ÚPO Mrákotín.

Dále byl záměr posuzován z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v §§ 18 a 19 stavebního zákona. Záměr je umísťován v nezastavěném území, dle §18 odstavce 5 stavebního zákona lze ale v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření mmj. pro veřejnou dopravní infrastrukturu, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje z důvodu veřejného zájmu. Záměr toto splňuje, jelikož se jedná o stavbu, zařízení a dopravní infrastruktury, které ÚP Krahulčí a ÚPO Mrákotín umožňuje po splnění podmínky č. 1. Poměry v území se výrazně nemění, jedná se o rekonstrukci stávající stavby, kdy půdorysně se rozsah mění minimálně, s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území je tedy záměr v souladu s § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Posuzovaný záměr je v souladu s požadavky ustanovení §19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona; je rovněž součástí výčtu staveb či zařízení, které lze umísťovat v nezastavěném území dle § 19 odst. 5 stavebního zákona. Pokud bude splněna podmínka č. 1, bude záměr také v souladu s ÚP Krahulčí a s ÚPO Mrákotín.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný po splnění podmínky.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení o odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (ust. § 149 odst. 4 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. arch. Lukáš Pivonka

oprávněná úřední osoba pro územní plánování, odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč

Přílohy: Ověřené části PD (zmenšené) – **koordinační situace C.3**

Obdrží: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 62500 Brno (DS)

Městský úřad Telč, odbor dopravy, nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč (v kopii)

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 21. dubna 2020

Č.j.: KHSV/07445/2020/JI/HOK/Sme
Sp. značka: S-KHSV/07445/2020
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal, tel. 567 564 571, karel.smejkal@khsjih.cz
Ivo Martin, tel. 567 564 580, ivo.martin@khsjih.cz
Č.j. odesílatele: D/S- 0769/2020 - Krch
Počet listů/příloh: 1/0

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO: 00090450

V zastoupení:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno
IČO: 46974806, Dat. schránka: 64uu6mg

„III/40615 Dobrá Voda-most ev. č. 40615-1 na p. č.: 262/2, 264/11, 265/3, 722/1, 722/2, 733, 734/1 k.ú. Krahulčí u Telče a p. č.:2028/1, 2028/2, 2035, 2589/1, 2589/12, 2589/8, 2596/2 k.ú. Mrákotín u Telče“ – dokumentace pro vydání společného povolení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„III/40615 Dobrá Voda-most ev. č. 40615-1 na p. č.: 262/2, 264/11, 265/3, 722/1, 722/2, 733, 734/1 k.ú. Krahulčí u Telče a p. č.:2028/1, 2028/2, 2035, 2589/1, 2589/12, 2589/8, 2596/2 k.ú. Mrákotín u Telče“** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení **„III/40615 Dobrá Voda-most ev. č. 40615-1 na p. č.: 262/2, 264/11, 265/3, 722/1, 722/2, 733, 734/1 k.ú. Krahulčí u Telče a p. č.:2028/1, 2028/2, 2035, 2589/1, 2589/12, 2589/8, 2596/2 k.ú. Mrákotín u Telče“** s odkazem na § 30, §77 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 13.4.2020 byla KHS doručena žádost Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 zastupující na základě plné moci investora Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450 o vydání závazného stanoviska k PD zpracované žadatelem v dubnu 2020 pod číslem zakázky 19128.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostního příslušenství včetně nové spádové desky na nosnících. Stavba se nachází v extravilánu na silnici III/40615, kterou převádí přes odtok z Hamerského rybníka potok Myslůvku. Komunikace bude v místě mostu rozšířena z 6,3 m na 7,0 m šířky vozovky. Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Délka úpravy

komunikace je 56,76 m. Část silnice III/40615 bude po dobu výstavby uzavřena pro silniční provoz v místě stavby. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdné trase.

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. Vzhledem k poloze stavby v extravilánu nebude probíhat s opatřeními na omezení hluku, jako jsou omezení stavebních prací na denní dobu apod. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat běžnému stavebnímu provozu, její zvýšení je možno předpokládat při bouracích pracích.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení HOK v Jihlavě

Rozdělovník:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 – do datové schránky



Č.j.: KRPJ-37850-1/ČJ-2020-160706

Jihlava, 14. května 2020
Počet listů: 2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1 – DUSP

Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedená **stanoviska** k akci „III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1“:

1) Stanovisko ke stavbě:

DI PČR ÚO Jihlava dle § 16, odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací.

Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

2) Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:

DI PČR ÚO Jihlava **souhlasí** s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, dle § 77, odst. 2, písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, spočívající v demontáži dopravního značení **B13** „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez 21t“ a **E13** „JEDINÉ VOZIDLO 48 t“.

3) Vyjádření k předběžnému návrhu vedení objízdné trasy

Po prostudování žádosti, vydává DI PČR ÚO Jihlava podle § 2 zák. č. 361/2000 Sb. o policii České republiky, v platném znění, **vyjádření** formou souhlasu k navržené objízdné trase pro uzavírku silnice III/40615 s následujícími podmínkami:

- před prováděním prací, bude opětovně předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby na DI PČR ÚO Jihlava k vydání stanoviska dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, k uzavírce vč. objízdné trasy dle 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, případně k vydání závazného stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- provedení a osazení dopravních značek bude odpovídat příslušným normám,

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpji@mvcv.cz

vzorovým listům a splňovat podmínky dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava

Osová 20, 625 00 Brno

HZSJX006SYOW

...prvotní identifikátor

Došlo: 6.5.2020

Čl.: 20-0858

19128

CISU zakazky.

Jana Oliva

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/6
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nprap. Pavel Venkrbec
TEL: 950271136 / FAX: 950271199
E-MAIL: pavel.venkrbec@hasici-vysocina.cz

JHLAVA: 30.04.2020
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 1641-2/JI-2020

EV.Č.: Л – 194/3-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1.

Místo stavby: k.ú. Krahulčí, parc. č. 262/2, 264/11, 265/3, 722/1, 722/2, 733, 734/1.

k.ú. Mrákotín, parc. č. 2028/1, 2028/2, 2035, 2589/1, 2589/12, 2589/8, 2596/2.

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava.

Předložená dokumentace: projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení, zodpovědný projektant Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT – 1006822, dokumentace 04/2020.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30.07.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a výkresová část projektové dokumentace stavební části (koordinační situační výkres a situační výkres širších vztahů), zodpovědný projektant Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT – 1006822, dokumentace 04/2020.


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

V rámci prováděcích prací upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.

V případě, že dojde k uzavírcce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.




plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
D/S-0770/2020-Krch/
14. 4. 2020

Číslo jednací
KUJI 36505/2020

Vyřizuje/telefon
Bc. Renáta Fialová
564 602 287

V Jihlavě dne
22. 4. 2020

Vyjádření k předloženému dopravně inženýrskému opatření z hlediska veřejné linkové osobní dopravy pro akci III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 14. 4. 2020 Vaši žádost o vyjádření k DIO z hlediska veřejné linkové osobní dopravy na sil. III/40615 pro akci Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1.

Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí z hlediska dopravní obslužnosti s úplnou uzavírkou komunikace III/40615 v místě mostu ev. č. 40615-1 z důvodu jeho přestavby. Přes zmiňovaný most jsou v současné době vedeny trasy linek 340811 a 790110. Z hlediska dopravní obslužnosti souhlasíme s navrhovanou obousměrnou objízdou trasou pro vozidla VLOD po sil. I/23 – Mrákotín – III/40614 – III/ 40615 - Dobrá Voda.

Z důvodu zajištění obsluhy místní části Dobrá Voda, je nutné zajistit bezpečný prostor pro otáčení autobusu, pokud tento prostor v místní části není, nabízí se možnost v podobě kompetentní osoby, která bude asistovat při couvání autobusu a řidiče bude navigovat. Pokud ani jedna z výše uvedených možností nebude možná, bude objízdna trasa pro vozidla VLOD vedena po sil. I/23 – do Mrákotína. Zastávky Mrákotín,Praskolesy,rozc. a Mrákotín,Dobrá Voda,obec by nebyly obsluhovány. Preferujeme variantu s obslužením výše uvedených zastávek kvůli zajištění bezpečnosti cestujících využívajících veřejnou dopravu.

Dočasné přemístění zastávek (pro případ varianty objízdny trasy bez obsluhy zastávek Mrákotín,Praskolesy,rozc. a Mrákotín,Dobrá Voda,obec). Pro spoj č. 2 linky 790110 bude zastávka Mrákotín,Praskolesy,rozc. dočasně přemístěna na stávající zastávku Mrákotín a zastávka Mrákotín,Dobrá Voda,obec na stávající zastávku Mrákotín,Dobrá Voda,rozc.. Pro spoje č. 6 a 17 linky 340811 bude zastávka Mrákotín,Dobrá Voda,obec dočasně přemístěna na stávající zastávku Mrákotín,Dobrá Voda,rozc..

V případě dočasného přemístění zastávek požadujeme po dobu uzavírky umístění dopravní značky Nejvyšší povolená rychlost 50 km/h (B20 a) a výstražné dopravní značky Děti (A12) na sil. I/23 v obou směrech do vhodného místa před zastávkou Mrákotín, Dobrá Voda, rozc. z důvodu vyšší frekvence cestujících (hlavně dětí) ze zastávky Mrákotín, Dobrá Voda, rozc..

V zájmu minimalizace komplikací spojených s dopravní obslužností místní části Dobrá Voda, požadujeme provádění prací spojených s úplnou uzavírkou zejména v měsících červenec a srpen. Za účelem bezpečného pohybu osob směřujících z Dobré Vody na zastávku Mrákotín, Dobrá Voda, rozc. a zpět požadujeme v místě stavby zbudování (provizorní) lávky přes potok Myslůvku. Lávka, která se nachází v objektu Papírna, je součástí soukromého pozemku.

V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou dopravu dopravce ICOM transport a.s..

Dopravní úřad požaduje, aby žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky předložil ve lhůtě minimálně 30 dnů před zahájením stavební akce žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek.

Vedení jednotlivých linek a časové polohy se do doby realizace stavebních prací mohou měnit, a tím i objízdné trasy a jednotliví dopravci. V případě jakýchkoli změn nás neváhejte prosím kontaktovat pro zajištění dopravní obslužnosti.

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 1.6.2020

Č.j.: 19128

Číslo zakázky: 1034/2020

Vyřizuje: Otevírák

V Jihlavě dne 25.05.2020
Č.j. 1592/ŘSD/39200/2020
Vyřizuje: Petr Hrabě
Tel. 567 584 615

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

III/40615 Dobrá voda – most ev. č. 40615-1
vyjádření ke stavbě pro DUSP

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava jako majetkový správce silnic I. třídy v Kraji Vysočina **předběžně** souhlasí s navrhovanou objízdnou trasou po silnici I/23.

Zároveň upozorňujeme, že v měsíci srpen – říjen 2020, bude probíhat obnova krytu silnice I/23 v úseku konec obce Mrákotín po křižovatku III/40615 (Dobrá Voda). Z těchto důvodů není možno použít v těchto místech silnici I/23 jako objízdnou trasu.

S pozdravem


Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

Adresa pro doručování:

ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava



M Ě S T Y S M R Á K O T Í N

588 54 Mrákotín 49

Č.j. MM-318/2020

V Mrákotíně dne 15.4.2020


Ing. Andrea Krchnáková
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20,
625 00 Brno

Věc: Vyjádření k rekonstrukci mostu III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1

Městys Mrákotín souhlasí s rekonstrukcí mostu III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1 a navrženou objízdnou trasou po státní silnici I/23 a po krajských silnicích č. III/40614 a III/40615.

Jen upozorňuji, že silnice III/40614 se měla celkově rekonstruovat již v loňském roce. V letošním roce mi bylo opět oznámeno, že na rekonstrukci znovu nedostali peníze. Tak aby nevyšly obě akce na příští rok, jak je uvedeno v Dopravně inženýrském opatření.




.....
Miroslav Požár
starosta městyse Mrákotín

Telefon : starosta 567 317 470
účetárna 567 317 514
mobil 725 102 685
E-mail mestys.mrakotin@seznam.cz


ČS, a.s. 1466053379/0800
IČ 00286265
DIČ CZ00286265
Internet www.mestysmrakotin.cz

SITUACE 1:200

-30-

Akce: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
Dělo: 27.5.2020
Čj: 0993/2020
Číslo zakázky: 19128
Vytiskuje: Oluřel



LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Pan Martin Chadim, jako majitel pozemků p.č. 262/2 a 733 v KÚ Krahulčí u Telče, souhlasí:

- s výše uvedeným záměrem
- s dočasným záborem obou uvedených pozemků a trvalým záborem pozemku p.č. 262/2 dle přiloženého záborového elaborátu

Dne: 20.5.2020

Podpis: _____

SITUACE 1:200

-31-

Akce: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.


Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 6.5.2020

Č.j.: 20-0857

Číslo zakázky: 19128

Vyřizuje: Ing. Ošánek



LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Rybářství Vysočina s.r.o., jako majitel pozemků p.č. 2035, 2028/1 a 2028/2 v KÚ Mrákočín u Telče, souhlasí:

- s výše uvedeným záměrem
 - s trvalým záborom uvedených pozemků a dočasného záboru pozemku p.č. 2028/1 dle přiloženého záborového elaborátu
- Nesouhlasíme s trvalým záborom pozemku p.č. 2028/1 - je potřeba zajistit jiné majetkoprávní vyřešení.

Dne: 4.5.2020

Zastoupeno: Konrad Bocke

Podpis: [Signature]

Rybářství Vysočina, s.r.o.
V Kašanech 230
589 01 Třešť
IČO: 607 40 779 -1

Vyřizuje:
Jan Ošánek
Vedoucí provozu
tel: 720 360 463



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Váš dopis zn.: D/S-0843/2020_Krch
Ze dne: 30. 4. 2020
Naše značka: SPU 154655/2020/520100/Lang.
Spis. značka: SZ SPU 144444/2020

Vyřizuje.: Lenka Langmajerová
Tel.: 727956450
ID DS: z49per3
E-mail: l.langmajerova@spucr.cz

Datum: 11. 05. 2020

Projekční kancelář PRIS, spol. s r. o.
Ing. Rostislav Otevřel
Osová 20
625 00 Brno

SDĚLENÍ

Vážený pane inženýre,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina vyřizuje Vaši žádost v zastoupení investora připravované stavby Kraje Vysočina o souhlas s umístěním stavby a trvalým zábořem v rámci akce „III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1“. Stavbou bude trvale dotčen pozemek parc. č. KN 2589/12 v k. ú. Mrákotín u Telče. Žádost je evidována pod č. j. SPU 144444/2020 ze dne 30. 4. 2020.

K žádosti sdělujeme že nemovitost, která je dotčena trvalým zábořem bude následně, po ukončení stavební akce a kolaudaci stavby (po skutečném zaměření stavby), bezúplatně převedena na základě písemné žádosti do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stavbou dotčený pozemek musí být aktuálně prověřen dle ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí prověření nemovitosti je dohledávání listin, a to nabývacího titulu státu. Pokud by se vyskytla zákonná překážka, která neumožní realizaci připravované stavby, budete o tom včas informováni.

Jakmile bude naše pracoviště mít všechny podklady k dispozici, bude Vaše žádost postoupena oddělení správy majetku státu k vydání vyjádření k záměru stavby.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. v. r.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu


Unit 1:



②

SITUACE 1:200

Akce: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1



LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Městys Mrákovín, jako majitel pozemků p.č. 2589/1 a 2596/2 v KÚ Mrákovín u Telče, souhlasí: *za podmínek **

- s výše uvedeným záměrem
- s trvalým záбором uvedených pozemků a dočasného záboru pozemku p.č. 2596/2 dle přiloženého záborového elaborátu

Dne: 24. 4. 2020

Zastoupeno: *Miroslav Pěpík*

Podpis: *Gáje*

MĚSTYS MRÁKOTÍN
588 54 MRÁKOTÍN 49
IČO: 00286265 DIČ: CZ00286265
567 317 514

* povrch komunikace na pozemku 2596/2 není v rybníčném stavu. Bude-li se zde provádět metená nebo otačet technika dříve k úpravně zničena. Stavěti se tak provádějí po dokončení oprav.



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Andrea Krchnáková
Osová 20
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON E-MAIL JIHLAVA
D/S-0768/2020-Krch 14.4.2020 KSAÚSVPO/005084/2020 Radek Matějček/739 100 835 matejcek.r@ksusv.cz 4.5.2020

Akce: „III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1“


Věc : Vyjádření k předložené projektové dokumentaci ve stupni (DUSP) DÚR + DSP

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o projektovou dokumentaci ve stupni (DUSP) DÚR + DSP pro potřeby vydání společného územního a stavebního povolení na provedení opravy mostu ev.č. 40615-1 u obce Dobrá Voda, na silnici III/40615 v km 0,214 staničení silnice. Součástí opravy mostu je i oprava navazujících úseků silnice v celkovém rozsahu cca 57 m.

Projektová dokumentace byla průběžně konzultována na výrobních jednáních a námi vznesené připomínky a požadavky jsou do ní zapracovány.

Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava **souhlasíme** se stavbou dle předloženého návrhu a s technickým řešením opravy mostu a navazujících úseků silnice v rozsahu projektové dokumentace.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 
Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava
tel. 567 117 111, fax: 567 117 199

.....
Ing. Eduard Fiala,
vedoucí technicko-správního oddělení Jihlava
KSÚS Vysočiny

Rostislav Otevřel

Od: Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>
Odesláno: pondělí 30. března 2020 8:57
Komu: Matoušek Jan; Martin Řehulka
Kopie: Rostislav Otevřel; Matějíček Radek
Předmět: RE: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Zdravím a též bych volila variantu klasického stavebního řízení s ohledem na režim investic.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Monika Vavřínková
Vedoucí oddělení investiční výstavby
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Ředitelství organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Telefon: 567 117 190
Mobil: 737 243 117
Email: vavrinkova.m@ksusv.cz
Web: www.ksusv.cz

Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném schválení smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

From: Matoušek Jan
Sent: Monday, March 30, 2020 8:49 AM
To: Martin Řehulka
Cc: Vavřínková Monika; Rostislav Otevřel; Matějíček Radek
Subject: Re: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Dobrý den,
děkuji za zaslané. Za mě rámcově OK, vychází to z výsledků diagnostiky a naší domluvy. Ještě jsem to přeposlal našemu mostařovi p. Matějčíkovi k případným připomínkám.

Co se týče povolovacího procesu, na první pohled vypadá možnost režimu údržbových prací velmi lákavě. Na druhou stranu ale:

- narážíme zde opět na předpokládaný investiční charakter akce (zde poprosím Ing. Vavřínkovou o reakci, zda je nutné z tohoto důvodu mít SP nebo stačí řešit jako větší údržbu i v rámci D1B)
- i pokud to na údržbu dopadne, předpokládám, že minimálně Povodí a soukromý vlastník by mohli mít problém se vstupem na své pozemky bez jakéhokoliv "papíru"/smlouvy - těch prací tam bude i tak dost a k určitému znehodnocení dotčené části pozemku tak jako tak dojde

Za mě bych tedy zatím zkusil jít cestou řádné majetkoprávní přípravy a stavebního povolení.

- obec a městys budou bez problému
- SPÚ - minimálně souhlas na situaci se dá vyřídit relativně rychle

- Rybářství - možná správce mostu p. Matějček už se s nimi někde setkal...jinak s otazníkem?
- soukromý vlastník - s otazníkem?
- Povodí Moravy - nový postup PM vs. KSÚSV - nutno již v průběhu projektové přípravy zpracovat geometrický plán pro věcné břemeno (dotčená část mostu + rezerva 2-3 m kolem na lešení atd.) a ještě před zahájením realizace vyřídít služebnost

K tomu Povodí - jedná se o novou problematiku (cca 02/2020), která ještě nebyla v technických podmínkách k této akci zohledněna - bylo by možné se s Vámi domluvit i na zpracování tohoto geometrického plánu včetně jeho zavkládání?

Děkuji
Pěkný den všem
Jan Matoušek

Od: Martin Řehulka <martin.rehulka@pris.cz>
Odesláno: 27. března 2020 11:47
Komu: Matoušek Jan
Kopie: Vavřínková Monika; Rostislav Otevřel
Předmět: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Dobrý den,

doplňuji ještě zaslané poklady o koordinační situaci. Odvodnění je řešeno pomocí skluzů z lom. kamene a vývařiště, ty jsou na soukromém pozemku 262/2 – na tomto pozemku se nachází i část mostu (viz foto – má tam oplocení). Sítě v místě mostu nejsou.

Musíme řešit trvalé zaborů na pozemcích Obce Krahulčí, Městyse Mrákotín, Státního pozemkového úřadu, Rybářství Vysočina, Povodí Moravy a Chadim Martin.

Jsou dvě cesty:

1. Dostaneme vyjádření od SÚ, že to lze povolit na údržbové práce (a to si myslím, že je reálné).
2. Připravíme podklady (záborový elaborát) pro majetkoprávní vypořádání, my majitele seznámíme s technickým řešením.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 BRNO
mob.: 602 470 109
tel. : 547 212 236
www.pris.cz

Rostislav Otevřel

Od: Matějček Radek <radek.matejcek@ksusv.cz>
Odesláno: středa 1. dubna 2020 10:27
Komu: Martin Řehulka; Matoušek Jan
Kopie: Vavřínková Monika; 'Rostislav Otevřel'
Předmět: RE: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Dobrý den,

posílám pár postřehů k předložené dokumentaci.

- v příčném řezu 1:25 se ve směrech objevují názvy nějakých ulic (Fr. Louckého, Kopec) , patrně důsledek kopírování
- ve stávajícím stavu v řezech jsou zase názvy nějakých obcí (Leskovice, Moraveč), opět asi kopírování
- to stejné i v podélném řezu

Původně jsem myslel, že budou zachovány pouze opěry a NK bude vybudována nová. Pokud ale po provedené diagnostice panuje shoda na opravě stávajících nosníků + spřažená deska, tak s tím taky nemám problém. Budou po opravě hodnoty zatížitelnosti 32/80 ?

Je výhoda, že při navrženém rozsahu opravy nemusí dojít k vypuštění rybníka, ale pouze ke snížení hladiny. Most je umístěn na bezpečnostním přelivu. V tomto ohledu bude jednání s rybáři jednodušší. Již dříve jsem s nimi mluvil a jsou rozumní. Chápu, že se o nám svěřený majetek musíme starat. Rybník se úplně vypouští jednou za dva roky.

S pozdravem

Radek Matějček
Inspektor mostů
oddělení technicko-správní v Jihlavě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.
Kosovská 16, 586 01 Jihlava

tel: 567 117 134
mobil: 739 100 835
mail: matejcek.r@ksusv.cz
ksusv@ksusv.cz

From: Martin Řehulka <martin.rehulka@pris.cz>
Sent: Monday, March 30, 2020 9:14 AM
To: Matoušek Jan <jan.matousek@ksusv.cz>
Cc: Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>; 'Rostislav Otevřel' <rostislav.otevrel@pris.cz>; Matějček Radek <radek.matejcek@ksusv.cz>
Subject: RE: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Geometrický plán mohu zadat našim geodetům, to určitě možné je. Udělal bych to ale až na základě odsouhlaseného technického řešení.

Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 BRNO

mob.: 602 470 109

tel. : 547 212 236

www.pris.cz

From: Matoušek Jan <jan.matousek@ksusv.cz>

Sent: Monday, March 30, 2020 8:49 AM

To: Martin Řehulka <martin.rehulka@pris.cz>

Cc: Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>; Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>; Matějčíček Radek <radek.matejcek@ksusv.cz>

Subject: Re: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Dobrý den,

děkuji za zaslané. Za mě rámcově OK, vychází to z výsledků diagnostiky a naší domluvy. Ještě jsem to přeposlal našemu mostařovi p. Matějčíčkovi k případným připomínkám.

Co se týče povolovacího procesu, na první pohled vypadá možnost režimu údržbovch prací velmi lákavě. Na druhou stranu ale:

- narážíme zde opět na předpokládaný investiční charakter akce (zde poprosím Ing. Vavřínkovou o reakci, zda je nutné z tohoto důvodu mít SP nebo stačí řešit jako větší údržbu i v rámci D1B)
- i pokud to na údržbu dopadne, předpokládám, že minimálně Povodí a soukromý vlastník by mohli mít problém se vstupem na své pozemky bez jakéhokoliv "papíru"/smlouvy - těch prací tam bude i tak dost a k určitému znehodnocení dotčené části pozemku tak jako tak dojde

Za mě bych tedy zatím zkusil jít cestou řádné majetkoprávní přípravy a stavebního povolení.

- obec a městys budou bez problému
- SPÚ - minimálně souhlas na situaci se dá vyřídit relativně rychle
- Rybářství - možná správce mostu p. Matějčíček už se s nimi někde setkal...jinak s otazníkem?
- soukromý vlastník - s otazníkem?
- Povodí Moravy - nový postup PM vs. KSÚSV - nutno již v průběhu projektové přípravy zpracovat geometrický plán pro věčné břemeno (dotčená část mostu + rezerva 2-3 m kolem na lešení atd.) a ještě před zahájením realizace vyřídit služebnost

K tomu Povodí - jedná se o novou problematiku (cca 02/2020), která ještě nebyla v technických podmínkách k této akci zohledněna - bylo by možné se s Vámi domluvit i na zpracování tohoto geometrického plánu včetně jeho zavkládání?

Děkuji

Pěkný den všem

Jan Matoušek

Od: Martin Řehulka <martin.rehulka@pris.cz>

Odesláno: 27. března 2020 11:47

Komu: Matoušek Jan

Kopie: Vavřínková Monika; Rostislav Otevřel

Předmět: III/40615 Dobrá Voda - most ev. č. 40615-1

Dobrý den,

doplňuji ještě zaslané poklady o koordinační situaci. Odvodnění je řešeno pomocí skluzů z lom. kamene a vývařiště, ty jsou na soukromém pozemku 262/2 – na tomto pozemku se nachází i část mostu (viz foto – má tam oplocení).

Sítě v místě mostu nejsou.

Musíme řešit trvalé zábory na pozemcích Obce Krahulčí, Městysu Mrákotín, Státního pozemkového úřadu, Rybářství Vysočina, Povodí Moravy a Chadi Martin.

Jsou dvě cesty:

1. Dostaneme vyjádření od SÚ, že to lze povolit na údržbové práce (a to si myslím, že je reálné).
2. Připravíme podklady (záborový elaborát) pro majetoprávní vypořádání, my majitele seznámíme s technickým řešením.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Připomínky k DUSP na akci III/40615 Dobrá Voda – most ev.č.40615-1

Liška 17.4.2020

Ve všech zprávách a rozpiskách (pp.ostatních textech):

opracovat investora/stavebníka – Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749 (v textových částech – např.PZ – s doplněním „ zastoupený KSÚSV...“) ... *opravíme*

u „objednatel“ **KSÚSV doplnit nově „objednatel PD“**, na titulních stránkách nahoře možno ponechat KSÚSV, ale nadepsat ji jako objednatel PD (někde opravit logo KSÚSV – např.u hlavních desek, NOD apod chybné) ... *opravíme*

Technické připomínky

V TZ SO 201 je v čl.3.2.2 uvedeno: „Do rybníka se nebude zasahovat.“ Je to myšleno tak, že rybník se při rekonstrukci nebude upouštět a sanace NK, opěr a křídel se provede pouze po úroveň hladiny? A pracovníci, pp.technika bude stát ve vodě? Předpokládám, že ne a že tedy bude muset dojít k upuštění rybníka. V tom případě by to mělo být někde v PD popsáno (STZ, POV, TZ ...) a ještě lépe i projednáno s vlastníkem rybníka. ... *sanace spodní stavby proběhne po úroveň hladiny rybníka. Zbylá sanace bude možná po upuštění rybníka. V rámci projednávání, zjistíme jak často dochází k upuštění rybníka. Sanace proběhne z lešení, které si zde stavby postaví.*

Dle výkresů i textové části by nemělo dojít ke kácení žádné zeleně (dokonce ochrana stávajících stromů v prostoru stavby v průběhu rekonstrukce) – z tohoto důvodu nerozumím, proč byly k PD přiloženy seznamy dřevin k dendrologickému průzkumu a kácení? Asi omyl. ... *netuším, co myslíte, byl přiložen pouze diagnostický průzkum.*

Skladba vozovky na mostě je pouze z dvou asfaltových vrstev, kde spodní vrstva (ACL 11+ 45mm) slouží jako ochrana izolace, tj.v podstatě jednovrstvá asfaltová kce. Samozřejmě bych doporučoval dvouvrstvou (+ ochranu izolace z LA), ale už to asi nemá cenu celé předělávat. Ale určitě vzhledem k provádění (a potenciálnímu zvýšení ochrání izolace při realizaci) bych **doporučoval změnit vrstvu z ACL za LA** (pp. zdůraznit ruční pokládku asfaltové vrstvy, ale při ní je zase diskutabilní zhutnění) ... *změníme ochranu izolace na LA*

Pravděpodobně to bude řešeno v PDPS, ale není mi jasné, kam a jak bude vyvedeno odvodnění izolace (trubičkou skrz NK někde u OP2 s protispádem v úžlabí?), zmíněno pouze úžlabí v betonové spřahující desce s pruhem z drenážního polymerbetonu. ... *drenážní polymerbeton bude končit na rubu příčnicku – tzn. voda bude odvedena za rub mostu*

Zábory

V záborovém elaborátu (ZE) bych označil (ve výkresu i tabulce) v rámci trvalého záboru i ty krajské pozemky (265/3, 264/11, 722/1 – kú.Krahulčí a 2589/8 – kú.Mrákotín) a ve výkresu označit i 2596/2 a 2028/2 v kú.Mrákotín. Na 2596/2 bude dle mého názoru i trvalý zábor (odláždění), opravit v tabulce. ... *zábory na pozemcích kraje jsou vyznačeny v tabulce jako trvalé, trvalý zábor na parc.č. 2596/2 doplněn (jak ve výkrese, tak v tabulce), parc.č. 2028/2 doplněn trvalý zábor graficky v situaci*

*Reakce na připomínky zpracoval projektant DUSP 28.4.2020
Ing. Rostislav Otevřel*

Připomínky k TDK k PD ve stupni DUSP III/40615 Dobrá Voda – most ev. č. 40615-1

- DIO – prověřit na Oddělení dopravní obslužnosti výlukové vedení VLOD, přes obec a most asi nějaká linka povede (v obci je zastávka) ... *návrh DIO byl doplněn dle požadavku Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 8.4.2020*
- STZ
 - o délka výstavby 4 měsíce? ... *délka výstavby byla opravena na 3 měsíce*
 - o strana 4 a 5, bod B.1.g, - opakuje se 2x odstavec „Navržený způsob opravy mostu je běžným typem...” ... *opraveno*
 - o bod B.2.2b) nátěr odstínu RAL 6017 Májová zeleň (dtto v TZ) ... *doplněno*
 - o dosažení jakého stupně stavu mostu je cílem rekonstrukce? je reálná I, nebo II...? ... *cílem je dosažení normové zatížitelnosti a stavu I*
 - o kam bude vyveden proužek z drenážního plastbetonu – za nové příčnický po izolaci nebo skrze ni a skrze NK? ... *drenážní polymerbeton bude končit na rubu příčnicku – tzn. voda bude odvedena za rub mostu*
- Situace
 - o jenom bych nenazýval sjezdy „asfaltovým zárodkem“ ale rovnou tam napsal, že jde o napojení sjezdu na účelovou komunikaci...nebo něco v podobném smyslu ... *upraveno*
- Doplnit projednání s vlastníkem rybníka – abychom věděli, kolik je nutné upustit vody, a kdy k tomu bude vlastník ochotný přistoupit – jestli je to periodicky nebo to bude nutné domluvit dopředu... tyto údaje pak použijeme do smlouvy zakládající právo provést stavbu ... *bude projednáno jak často dochází k vypuštění rybníku. Rozpočet stavby bude rozdělen na SO201.1 pro sanaci spodní stavby po úroveň hladiny a SO201.2 sanaci SS po vypuštění rybníka.*
- Poprosím ještě o cenovou nabídku na zpracování geometrického plánu na věčné břemeno – bohužel cca od letošního března je nová dohoda s Povodím Moravy ohledně vypořádávání pozemků, což ještě u této akce nemohlo být zohledněno v zadávacích podmínkách. Povodí Moravy nechce převádět oddělené části svých pozemků pod trvalými záboři na Kraj Vysočina a Kraj Vysočina odmítá platit nájem, když by následně platil za zřízení služebnosti – proto je nutné vyřídit věčné břemeno (služebnost) ještě před realizací – geometrický plán by oddělil plochu trvalého záboru + cca 2-3 m pás, kde je předpoklad umístění lešení/skruže atd. a Kraj Vysočina by s Povodím Moravy uzavřel na tento oddělený pozemek smlouvu o služebnosti. Pokud nebude dodržen tento postup, PM nám nedá souhlas se stavbou!!! Rozsah odděleného pozemku by se dohodl při místním šetření se správcem PM, se mnou a s naším majetkářem a zaměřujícím geodetem. ... *zpracujeme*

Reakce na připomínky zpracoval projektant DUSP 28.4.2020

Ing. Rostislav Otevřel

Dobrý den,

zasílám své připomínky k PDPS mostu v Dobré Vodě – v rozpočtu je to zhruba stejné jako u

Dobronína:

- TZ SO 201 – stejně jako u Dobronína lze už specifikovat barvu zábradelního svodidla – RAL6017 ... [doplněno](#)
- skladba vozovky – směs ACL 11+ neexistuje – použít buď ACO 11+ nebo raději MA 11 IV ... [upraven popis na ACO11+](#)
- TZ SO 201 – bod 4.3 – „nepředpokládá se, že by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet“ – v nakládání s odpady je ale zatříděno do ZAS-T3 a ZAS-T4, tím pádem by se v příloze NOD objevila ještě kategorie nebezpečného odpadu stejně jako v máte v rozpočtu .. [doplněno do přílohy NOD](#)
- nikde jsem nenašel, jestli je požadavek na snížení hladiny rybníka, případně o kolik... je nutné provizorně převádět přes staveniště vodu z rybníka? ... [sanace bude provedena po úroveň hladiny – položka „a“ a po úroveň dna bude provedena v případě vypuštění rybníka „b“](#)
- půdorys – na nezpevněnou krajnici použít asfaltový recyklát ze stavby ... [upraveno](#)
- PD předepisuje na spodní vrstvě ze ŠD 45 MPa a na MZK 80 MPa – zde se nepočítá s případnou výměnou podloží, kdy by 45 MPa bylo na plání (roslé nebo sanované)? v rozpočtu jsem sanaci pláň našel ... [sanace podloží vozovky je uvedena jen v rozpočtu s poznámkou „čerpání se souhlasem investora“](#)
- plán kontrolních prohlídek – zohledňuje případ celkové demolice, zde se jedná pouze o částečnou rekonstrukci ... [popis upraven](#)
- v jakém stavebním stavu by měl most po provedené rekonstrukci být a jaká bude jeho zatížitelnost? předpokládám, že na stav I-výborný se nedostaneme ... [zatížitelnost mostu je uvedena v PDPS – dle přepočtu \(32t, 70t, 170t\) a konstrukce bude zařazena předpokládáme do stavu II – Velmi dobrý](#)
- Rozpočet
 - o lávka pro přechod zvěře – není lepší položka než provizorní lávky, když se nejedná o provizorium? z jakého dřeva by měla být, abychom zajistili dlouhodobou životnost ve vlhkém prostředí? ... [můžeme tuto položku rozdělit na dřevo z modřínu a ocelovou konstrukci vynášející tuto lávku.](#)
 - o kontrola nosníků po odbourání příslušenství – kým a v jakém rozsahu? kontrolovat může kdekdo a kdovíjak ... [doplněn popis: zkoušky na přídržnost povrchu betonu \(odtrhové zkoušky\) pro sanaci NK, předpoklad 9ks](#)
 - o vypracování plánu kontrol a údržby – položku vyhodit ... [odstraněno](#)
 - o doplnit položku na pasportizaci objízdné trasy před a po stavbě a na pasportizaci okolí staveniště [doplněno](#)
 - o položka aktualizace HAP a POP – včetně zajištění schválení u příslušných orgánů ... [doplněno](#)
 - o RDS a DSPS – 3x tištěně + digitálně ... [doplněno](#)
 - o geometrický plán – včetně projednání s vlastníky pozemků a podání na KÚ ... [doplněno](#)
 - o založení trávníku – specifikovat „2x ošetřování“ ... [doplněn popis „2x ošetřování závlahou“](#)
 - o oplocení – nedával bych samostatnou položkou ale zahrnul do všeobecné položky pro opatření dle plánu BOZP nebo do zařízení staveniště ... [můžeme vypustit a dát do poznámky k zařízení staveniště vč. oplocení stavby](#)
 - o položka pro zemník/meziskládku, případně dát jako součást zařízení staveniště ... [v místě stavby – do poznámky k zařízení staveniště](#)
 - o DIO – včetně projednání s dotčenými orgány (zejména autobusoví dopravci a organizátor dopravy), zajištění vydání stanovení přechodné úpravy a rozhodnutí o uzavírce ... [doplníme položku k DIO 02720b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY](#)

- DIO značky – rád bych se vyhnul počítání kusodnů – ideálně dát montáž, pronájem na dobu stavby (předpoklad 12 týdnů) a demontáž do jedné položky včetně podkladních desek ... [upraveno položkou - komplet](#)
- provizorní lávky – asi bych neřešil zábradlí, silniční panely a kamenný polštář, vzhledem k tomu, že je v PD napsáno, že podoba lávky bude dle možností zhotovitele – dal bych jednu položku na zřízení celého kompletu a jednu položku na odstranění ... [nahrazeno jednou položkou na zřízení a jednou na odstranění](#)
- provizorní lávky – vyhodit položku na nájemné – nemusí být z pronajímaných prefabrikátů ... [odstraněno](#)
- DIO oprava komunikací – vyhodil bych, objízdná trasa je vedena po komunikacích investora ... [odstraněno](#)
- bylo by možné použít do sanace pláně vybouraný materiál z podkladních vrstev vozovky? ... [při tomto množství neuvažujeme, je možno zohlednit při stavbě. Položka na výměnu podloží je čerpána se souhlasem investora](#)
- zpevnění krajnic – použít asfaltový recyklát .. [upraveno](#)
- položka 15 – chybně odkaz na položku 53334 -> 56334 ... [upraveno](#)
- položka 32 – nebude nutné také bednit/těsnit prostor mezi nosníky při betonáži spřažené desky? ... [ne, jedná se o nosníky osazené nasraz](#)
- položka 34 – požadavek na minimální váhu jednotlivých kamenů? ... [min. 50 kg](#)
- obecně položky betonů, ŠD a asfaltů jsou typu např. „DO C30/37“ nebo „ACO 11+, 11S“ – v popisu položky by měla být uvedena konkrétní třída betonu, tloušťka vrstvy nebo typ směsi včetně penetrace ... [popisy doplněny o pevnostní třídy betonů a tl. vozovkových vrstev](#)
- infiltrační postřik – s podrcením 2/4 ... [doplněn popis](#)
- položka 42 – ACL 11+ neexistuje - ke každé vrstvě musím mít od zhotovitele doklad, což u ACL 11+ nejde – tj. rovnou předepsat ACO 11+ nebo raději MA 11 IV ... [upraven popis na ACO11+](#)
- položka 64 – zábradlí odvoz na skládku investora ... [upraven popis](#)
- doplnit položku na potřebné čerpání vody v průběh výstavby – měrná jednotka 1 KPL ... [doplněna položka](#)
- položka 85 – žulové kostky odvézt na skládku investora ... [upraven popis](#)

Omlouvám se za velmi pozdní reakci.

Pěkný den

Ing. Jan MATOUŠEK

referent investiční výstavby

[Reakce na připomínky zapsal Ing. Rostislav Otevřel](#)