

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Číslo jednací: 108433/2023

<b>Název veřejné zakázky:</b>	„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově“
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	stavební práce
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	
<b>Název:</b>	Kraj Vysočina
<b>IČO:</b>	70890749
<b>Adresa sídla:</b>	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>
<b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b>	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
<b>Kontaktní osoba:</b>	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
<b>Telefon, fax:</b>	+420 564 602 415, +420 564 602 419
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:mikeskova.j@kr-vysocina.cz">mikeskova.j@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:kalina.j@kr-vysocina.cz">kalina.j@kr-vysocina.cz</a>

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

**Dotaz č. 1:**

Obklad soklů z gabionu má v PD uveden rozměr koše 120x60x30 cm, v soupisu prací (rozpočet 01) je v položce č. 78 uveden rozměr koše 120x80x30 cm. Žádáme o sdělení, který rozměr je platný.

**Reakce zadavatele:**

Popis v poznámce položky výkazu výměr byl opraven. Platí popis z PD.  
Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 2:**

Soklová lišta vinylových podlah je v PD uvedena z materiálu HDF v barvě bílé výšky 60 mm a šířky 12 mm, v soupisu prací (rozpočet 02) je v položce č. 284 lišta dřevěná šířky 15 mm. Žádáme o sdělení, jaký materiál je platný a v jaké šířce.

**Reakce zadavatele:**

Popis položky byl opraven. Platí popis z PD.  
Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 3:**

Parapet vnitřní uvedený v soupisu prací (rozpočet 02) pod položkou č. 235 je šířky 300 mm. Související položka č. 236 koncovka k parapetům je pro desku šířky 600 mm. Žádáme o sjednocení rozměrů výrobků.

**Reakce zadavatele:**

Jedná se o koncovku do šířky 600mm. Položka je správná.

**Dotaz č. 4:**

V soupisu prvků (rozpočet 02), neodpovídá označení prvků u položek č. 164 až 167. V PD jsou prvky bodový světlík a výlez na střechu ozn. 108 a 109, v soupisu je u položek uvedeno 105 a 106. Žádáme o prověření souladu značení PD se soupisem prací a o opravu soupisu prací.

**Reakce zadavatele:**

Popis v poznámce položky výkazu výměr byl opraven. Platí popis z PD.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 5:**

V PD a soupisu prací (rozpočet 01) jsou zahrnuty prostupy PT-4, 16, 17, 49-58 v sádrokartonové konstrukci. Dle PD má být nade dveřmi provedena SDK příčka tl. 150 mm, dvojitě opláštěná s požární odolností 60 minut. Provedení sádrokartonové příčky není součástí soupisu prací, žádáme o doplnění.

**Reakce zadavatele:**

Příčka byla doplněna do výkazu výměr – rozpočet 02, část konstrukce suché výstavby.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 6:**

V PD jsou uvedeny další sádrokartonové konstrukce – opláštění svodů tvaru L, předstěny pro osazení splachovacího systému, příčka nad podhledem a čela podhledů. Žádáme o prověření a doplnění odpovídajících položek do soupisu prací.

**Reakce zadavatele:**

Konstrukce byly doplněny do výkazu výměr – rozpočet 02, část konstrukce suché výstavby.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 7:**

Zjistili jsme rozpor ve značení rastrových podhledů. V PD je podhled s polozapuštěným rastrem ozn P1 a P2. Tyto podhledy jsou v soupisu prací (rozpočet 02) zahrnuty pod položkou č. 143 pro ocenění podhledu s roštem viditelným. Podhled v PD označený P3 s rastrem viditelným je v soupisu prací zahrnut pod položkou č. 145 pro ocenění podhledu s roštem polozapuštěným. Žádáme o úpravu soupisu prací.

**Reakce zadavatele:**

Popisy položek pro podhledy P1, P2 a P3 byly opraveny.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 8:**

V PD je pro podhled ozn. P3 požadován rastr s černým nástřikem. V soupise prací (rozpočet 02) je v položce montáže (viz předchozí bod) uveden rastr bílý. Žádáme o uvedení do souladu PD a soupis prací.

**Reakce zadavatele:**

Popisy položek pro podhledy P1, P2 a P3 byly opraveny.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 9:**

Ve VV 02 – Stavební část – dokončovací práce položky č. 164 až 167, nesedí označení dle tabulky PSV.

164	K	767316310.1	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	1,000
	WV		"ozn.106" 1		1,000
	WV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>
165	M	106	Výlezná plochou střechu s PO EI30DP1, včt.žebříku, obvodový rám, horní izolované víko - provedení dle tabulek PSV ozn.106	kus	1,000
166	K	767316313	Montáž světlíků bodových přes 2 do 2,5 m2	kus	1,000
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767316313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767316313</a>		
	WV		"ozn.105" 1		1,000
	WV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>
167	M	56245355	světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 650mm 1,5x1,5m, el.pohon, ovládání, doplňky - provedení dle tabulek PSV ozn.105	kus	1,000

**Reakce zadavatele (viz reakce zadavatele na dotaz č. 4):**

Popisy v poznámce položky výkazu výměr byl opraven.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 10:**

Ve VV 02 – Stavební část – dokončovací práce položky č. 249, špatně - dle označení PSV se jedná o ozn.53.

249	M	RMAT0053	dveře plynotěsné 1650/2500mm 2kř - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.52	kus	1,000
-----	---	----------	---	-----	-------

**Reakce zadavatele:**

Popis položky byl ve výkazu výměr opraven.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“.

**Dotaz č. 11:**

Ve VV 02 – Stavební část – dokončovací práce položky č. 241 dveře s ozn. 52 jsou protipožární.

241	M	55341224	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou 1650x2100mm	kus	4,000
	W		provedení dle tabulek PSV		
	W		"ozn.52" 1		1,000
	W		"ozn.67" 1		1,000
	W		"ozn.71" 2		2,000
	W		<b>Součet</b>		<b>4,000</b>

**Reakce zadavatele:**

Dveře ozn. 52 nejsou protipožární. Položka zůstává beze změny.

**Dotaz č. 12:**

Žádáme zhotovitele o výkresy ve formátu DWG.

**Reakce zadavatele:**

Výkresy ve formátu dwg obdrží vybraný dodavatel veřejné zakázky před realizací díla.

**Dotaz č. 14:**

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 byl dotaz číslo 3:

Dotaz č. 3: Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 77 a 78 uvedeny vodovodní baterie nerezové.

Žádáme o prověření, jestli mají být opravdu oceněny nerezové baterie.

Reakce zadavatele:

Ano, zadavatel požaduje nerezové provedení.

K následujícímu dotazu mám dotaz:

Zadavatelem je požadováno nerezové provedení baterie – Myslí se tím, že povrchová úprava baterie má být nerez? Tedy je baterie opatřena nerezových povrchem a materiál je jiný. Nebo má být celé tělo baterie nerezové? Tedy, že celá baterie je nerezová.

**Reakce zadavatele:**

Požadavek je na povrchovou úpravu baterie v nerez oceli.

**Dotaz č. 15:**

1) Ve výkazu výměr jsou položky:

323	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítych kovových	m2	69,360	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786626121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786626121</a>			
		VV	"ozn.01" 2,00*0,60*2		2,400	
		VV	"ozn.02" 0,85*0,60*2		1,020	
		VV	"ozn.03" 1,20*3,00*8		28,800	
		VV	"ozn.04" 1,20*3,00*6		21,600	
		VV	"ozn.05" 1,20*2,15*1		2,580	
		VV	"ozn.06" 1,20*2,15*2		5,160	
		VV	"ozn.07" 1,20*3,00*1		3,600	
		VV	"ozn.10" 1,00*2,10*2		4,200	
		VV	<b>Součet</b>		<b>69,360</b>	
324	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	69,360	
325	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,090	

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/998786102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786102)

Procházel jsem projektovou dokumentací a výpisy prvků. Pod označením Ozn 01 – Ozn 10 – jsou výkresy oken u kterých je vždy uvedeno:

- Interiérové horizontální žaluzie manuálně ovládána.

Tento popis je pro ocenění málo. Prosíme o upřesnění:

- a) Jaké mají být rozměry lamel žaluzií?

**Reakce zadavatele:**

Standardní šířka interiérové žaluzie – 25mm.

- b) Z jakého materiálu mají být lamely žaluzií?

**Reakce zadavatele**

Standardní provedení – hliník. Barevnost bude vybrána dle předloženého vzorníků.

- c) Jaký má být ovládací mechanismus žaluzií?

**Reakce zadavatele:**

Standardní – řetízek na boční straně rámu okna.

- d) Výpisy žaluzií pro jednotlivá okna?

**Reakce zadavatele:**

Výpis interiérových žaluzií se samostatně zpracovávat nebude, žaluzie jsou součástí dodávky okna.

**Dotaz č. 16:**

Žádáme o objasnění, jaká má být minimální hodnota železobetonové konstrukce dokončené stavební práce? V ZD je uvedeno místo hodnoty XX mil. Kč bez DPH.

Chápeme správně, že na hodnotě nezáleží, respektive hodnota může být jakákoliv, minimálně však 1 mil Kč bez DPH?

**Reakce zadavatele:**

Zadavatel zveřejnil dne 6. 11. 2023 na svém profilu Vysvětlení, změnu zadávací dokumentace č. 1, ve kterém upřesnil požadavek a opravil znění článku 4.1.3. ZD následovně:

**4.1.3. Technická kvalifikace**

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

seznamu obdobných dokončených stavebních prací, provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, obsahující **minimálně 2 stavební práce na výstavbu (novostavba nebo rekonstrukce) objektu (budovy) občanského vybavení v minimální hodnotě každé z nich 100 mil. Kč bez DPH**, z nichž:

- předmětem alespoň 1 zakázky na stavební práce je **zhotovení železobetonové monolitické konstrukce v minimální hodnotě 11 mil. Kč bez DPH**.

K tomuto seznamu budou přiložena u všech referenčních stavebních prací osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. V seznamu a osvědčeních budou uvedeny tyto údaje:

- název a obsah provedených prací;
- cena provedených stavebních prací;
- místo a doba provádění stavebních prací;
- identifikační údaje objednatele a jméno kontaktní osoby objednatele;
- údaj o tom, že tyto stavební práce byly provedeny a dokončeny řádně a odborně.

V případě, že dodavatel prokazuje splnění tohoto kritéria kvalifikace, je oprávněn použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel. Z předložených dokladů musí být patrný rozsah, v jakém se na plnění takové zakázky podílel.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 24. 11. 2023“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazné.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 20. 12. 2023 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí Odboru majetkového  
Krajský úřad Kraje Vysočina