

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Číslo jednací: 110512/2023

Název veřejné zakázky:	„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 419
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr VZT je u VZT jednotek (1.01, 2.01, 3.01, 4.01 a 4.02) uvedeno:
... kompletní systém MaR s připojením na ModBus ...

K	1,01	Klimatizační jednotka ve venkovním hygienickém provedení, komory vedle sebe, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU3 - filtrační komora EU7 - deskový ZZT (venkovní teplota -15°C) - přímý ohřívač na teplotu vzduchu +18°C/chladič na teplotu vzduchu +18°C (R32) - dvouokruhový - ventilátorová komora 2.100m ³ /h, 500Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - deskový ZZT (odvodní teplota 15°C zima; 18°C léto) - ventilátorová komora 2.100m ³ /h, 500Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR s připojením na ModBus - řízení na konstantní tlak v potrubí a na konstantní teplotu přiváděného vzduchu
---	------	---

Ve výkaze MaR je však uvedeno:

K	VZT1.1	VZT jednotka venkovním provedení s deskovou rekuperací a čtyřokruhovým chladičem bez regulace MaR. - Dodávka VZT
---	--------	--

VZT jednotky tedy máme cenit bez MaR?



Ve výkaze by měla být uvedená informace, že MaR je dodávka profese MaR.

Reakce zadavatele:

VZT jednotky č.1, 2, 3 a 4 budou dodavatelem vzduchotechniky dodány bez komponentů MaR. Komponenty MaR jsou pro tyto jednotky jsou součástí dodávky profese MaR. Tyto jednotky oceňte bez systému MaR.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o upřesnění protipožárních dveří. V tabulce PSV máte dveře P BŘ označeny jako dveře dřevěné DP3 ve VV jsou uvedeny jako dveře ocelové DP1. Žádáme o sjednocení popisu a upřesnění o jaké dveře se jedná.

50 P	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	800/2100/150mm		DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, TŘÍDY MINIMÁLNĚ RC3 VELKOST: 800x2100mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15DP3-C MATERIÁL: OCEĽ POVRCH: HLADKÝ PLECH OPATŘENÝ NATĚREM V ČERNÉ BARVĚ (NUTNO UPŘESNIT) HRANA: FALCOVÉ PŘEVODĚNÍ HARDWAROVÝ SET: OSAZENÍ DLE SAMOSTATNĚ SPECIFIKACE PSV 502 VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYČKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PRAH : BEZ PRAHU – ZAPUŠTĚNÁ PŘECHODOVÁ LÍŠŤA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OSAZENÁ NA PŘÍČKU tl.150mm PŘEVODĚNÍ ZÁRUBNĚ: HRANATÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PROTIPÓŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEVODĚNÍ MINIMÁLNĚ RC3 POVRCH: HLADKÝ PLECH OPATŘENÝ NATĚREM V ČERNÉ BARVĚ (NUTNO UPŘESNIT) ZÁVĚSY: STAVITELNĚ 3D	-	-	-
	EW15DP3-C	50 L			1	-	1
51	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	1650/2500/300mm		DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ HLADKÉ, DVOUKŘÍDLÉ, TŘÍDY MINIMÁLNĚ RC3 VELKOST: 1650x2500mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15DP3-C MATERIÁL: OCEĽ POVRCH: HLADKÝ PLECH OPATŘENÝ NATĚREM V ČERNÉ BARVĚ (NUTNO UPŘESNIT) HRANA: FALCOVÉ PŘEVODĚNÍ HARDWAROVÝ SET: OSAZENÍ DLE SAMOSTATNĚ SPECIFIKACE PSV 502 VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYČKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PRAH : BEZ PRAHU – ZAPUŠTĚNÁ PŘECHODOVÁ LÍŠŤA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OSAZENÁ NA PŘÍČKU tl.300mm PŘEVODĚNÍ ZÁRUBNĚ: HRANATÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PROTIPÓŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEVODĚNÍ MINIMÁLNĚ RC3 POVRCH: HLADKÝ PLECH OPATŘENÝ NATĚREM V ČERNÉ BARVĚ (NUTNO UPŘESNIT) ZÁVĚSY: STAVITELNĚ 3D	1	-	1

243	M	55341193	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EW30 C DP1 800x2100mm	kus	1,000		0,00
	VV		provedení dle tabulek PSV				
	VV		"ozn.50" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
244	M	55341193.1	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EW30 C DP1 700x2100mm	kus	1,000		0,00
	VV		provedení dle tabulek PSV				
	VV		"ozn.63" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
245	M	55341197	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EW30 C DP1 900x2100mm	kus	10,000		0,00
	VV		provedení dle tabulek PSV				
	VV		"ozn.55" 5		5,000		
	VV		"ozn.74" 2		2,000		
	VV		"ozn.75" 1		1,000		
	VV		"ozn.76" 1		1,000		
	VV		"ozn.78" 1		1,000		
	VV		Součet		10,000		

246	M	55341203	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EW30 C DP1 1000x2100mm	kus	1,000		0,00
-----	---	----------	---	-----	-------	--	------

VV
VV

provedení dle tabulek PSV
"ozn.68" 1

1,000

Reakce zadavatele:

Požadavek na požární odolnost uvedený v tabulkách PSV je minimum požadované Požárně bezpečnostním řešením stavby. Z hlediska požadavků investora na mechanickou odolnost, bezpečnost atd. Byly navrženy však dveře ocelové, které mají automaticky vyšší třídu nehořlavosti – DP1 (splňují tak minimální požadavek na DP3).

Dveře mají být dodány ocelové, tak jak je popsáno ve výkazu výměr a materiálové specifikaci tabulek PSV.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k vysvětlení zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek a ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 20. 12. 2023 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Petr Krepčík
vedoucí majetkového oddělení
Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina