



Vysvětlení zadávací dokumentace 3

Název veřejné zakázky: **II/348 Herálec – most ev. č. 348-003**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz 1:

V soupise prací v objektu SO 107 pol. č. 31 popisuje dodání a montáž kanalizační šachty. Nepodařilo se nám v PD najít žádné bližší specifikace.
Může zadavatel upřesnit?

Dotaz 2

V objektu SO 107 jsou pol. č. 42 a 43 pro plastové propusty. Prosíme o upřesnění typu materiálu trubek pro propusty.

Dotaz 3:

V objektu SO107 pol. č. 48 popisuje provedení žlabu z betonových dílců včetně litinových mříží.
Prosíme o bližší specifikaci pro ocenění.

Odpověď 1:

Lomová šachta bude výšky do 1,5 m vč. stavidla pro možné vypuštění tůně. Bližší upřesnění v rámci RDS.

Odpověď 2:

V rámci připomínkového řízení byl propustek změněn na DN400, v situaci ponechán původní průměr. Pokud jsou v PDPS zjištěné nesrovnalosti, platí popis uvedený v rozpočtu. Tuhost materiálu SN 16 je uvedená v rozpočtu.

Odpověď 3:

Žlaby jsou šířky 250 mm a třída zatížení C. Bude doplněno do rozpočtu popis vč. rýhy, lože a obetonování.

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek na 4. 1. 2024, do 9:00 hod.

V Jihlavě dne: viz podpis

Mgr. Luděk Rezníčenko, MBA
obchodní náměstek