

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Číslo jednací: 111212/2023

<b>Název veřejné zakázky:</b>	„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově“
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	stavební práce
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	
<b>Název:</b>	Kraj Vysočina
<b>IČO:</b>	70890749
<b>Adresa sídla:</b>	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>
<b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b>	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
<b>Kontaktní osoba:</b>	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
<b>Telefon, fax:</b>	+420 564 602 415, +420 564 602 419
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:mikeskova.j@kr-vysocina.cz">mikeskova.j@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:kalina.j@kr-vysocina.cz">kalina.j@kr-vysocina.cz</a>

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

#### **Dotaz č. 1:**

Prosíme o doplnění barvy v RAL sendvičových panelů (pol. č. 2 a č. 4 v SO 02 - Stavební část - dokončovací práce, PSV). Děkujeme.

#### **Reakce zadavatele:**

Panely budou dodány v bílé barvě - RAL 9010.

#### **Dotaz č. 2:**

Výkres č. 103 – Půdorys 2. NP – zde je popis stěnového sendvičového panelu s izolačním jádrem – stěnové panely tl. 100 mm a stropní/podhledové tl. 150 mm. Ve výkazu výměr jsme tyto panely nenašli. Prosíme o vysvětlení, popř. o jejich doplnění do výkazu. Děkujeme.

#### **Reakce zadavatele:**

Chladírenské PIR panely jsou ve výkazu výměr v části 02 - Stavební část - dokončovací práce, PSV, položky 01-04. Při kontrole VV byly zadavatelem zjištěny nesrovnalosti v popisu položek 02 a 04 (byla chybně uvedena tl. panelu). Popis těchto položek byl ve výkazu výměr opraven. Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 4. 12. 2023“.

**Dotaz č. 3:**

Prosíme o doplnění čistící zóny R.2 do výkazu výměr. V pol. č. 168 a 169 v SO 02 - Stavební část - dokončovací práce, PSV je uvedena pouze zóna R.1. Děkujeme.

**Reakce zadavatele:**

Čistící rohož R2 ve výkazu výměr obsažena je, jedná se o položky v části 02 - Stavební část - dokončovací práce, PSV, konkrétně položky. č. 279 a 280.

**Dotaz č. 4:**

Dle předloženého výkazu výměr (Výkaz výměr k ocenění - aktualizovaný 29. 11. 2023) uveřejněného na profilu zadavatele, jsme při zpracovávání nedohledali podrobnější informaci k níže uvedené položce v části D.1.0 Demolice:

15	K	981 R_001	Odpojení od sítí vč.provedení zaslepení ( kanalizace, voda, plyn, elektroinstalace apod. )	kus	1,000	
----	---	-----------	--	-----	-------	--

Zdvořile žádáme zadavatele o stanovení rozsahu prací v měrných jednotkách (např. 20bm plynoinstalace DN 300), pro adekvátní ocenění kompletního rozsahu dodávek a prací.

**Reakce zadavatele:**

Rozsah prací je patrný ze situačního výkresu bouracích prací a z vyjádření správců jednotlivých sítí, vydaných k bouracím pracím stávajícího areálu, nebo vydaným ke stavebnímu povolení (vč. dimenzí a materiálu přípojky, pokud byl u tohoto starého areálu znám) – viz dokladová část.

V rámci výkazu výměr pro demolice budov se samostatně tato odpojení, případně zaslepení nevykazují. Ve výkazu výměr je položka ponechána jako komplet.

**Dotaz č. 5:**

V projektové dokumentaci části VV (Výkaz výměr k ocenění - aktualizovaný 29. 11. 2023), jsme při zpracovávání nedohledali podrobnější informaci k níže uvedené položce v předmětné části D.1.4.7 Elektrické požární signalizace a to:

1	K	Kód	Popis	ML	0,000	0,00	Cenová soustava
---	---	-----	-------	----	-------	------	-----------------

Žádáme zadavatele o vysvětlení, popřípadě doplnění rozsahu prací, z důvodu adekvátního ocenění.

**Reakce zadavatele:**

Jedná se o neobsazenou položku. Tato položka se neoceňuje, položka byla odstraněna z výkazu výměr.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 4. 12. 2023“.

**Dotaz č. 6:**

Dle předloženého výkazu výměr (Výkaz výměr k ocenění - aktualizovaný 29. 11. 2023) uveřejněného na profilu zadavatele, v níže uvedené části D.1.4.8 - FVE se nachází níže uvedené položky:

39	K	Pol410	Vyjednání připojení a připojovacích podmínek s provozovatelem distribuční sítě	kpl	1,000	
40	K	Pol411	Vyjednání licence k provozování FVE	kpl	1,000	

Zdvořile žádáme zadavatele o vysvětlení rozsahu prací. Je tato položka adekvátní jelikož si tyto podmínky běžně vyřizuje objednatel? Požaduje zadavatel vyřízení podmínek a smlouvy o připojení po GD stavby? Prosíme vysvětlení pro adekvátní ocenění kompletního rozsahu dodávek a prací, a zvážení požadavku této položky.

**Reakce zadavatele:**

Jelikož projednání připojovacích podmínek a povolení provozu FVE bylo realizováno v projekční fázi a je součástí dokladové části, byly tyto dvě položky z výkazu výměr odstraněny.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 4. 12. 2023“.

**Dotaz č. 7:**

Dle uveřejněné dokumentace na profilu zadavatele, v níže uvedené části smlouvy (Zadávací podmínky včetně příloh) jsme nenalezli, zda kolaudace díla jde kompletně za zadavatelem vyjma součinnosti dodavatele pro získání kolaudačního souhlasu.

Chápeme správně, že zajištění kolaudace jde kompletně za zadavatelem vyjma součinnosti dodavatele pro získání kolaudačního souhlasu.

**Reakce zadavatele:**

Zadavatel potvrzuje domněnku tazatele, a to, že zajištění kolaudace je v kompetenci zadavatele a dodavatel pouze poskytuje součinnost při získání kolaudačního souhlasu.

**Dotaz č. 8:**

Ve výkazu výměr ÚT je pod pol. č. 33 a 34 uvedena měrná jednotka m. Předpokládáme, že má být správně uvedeno kus. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

**Reakce zadavatele:**

Ano jednotka má být uvedena v kusech. Položka byla opravena ve výkazu výměr.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 4. 12. 2023“.

**Dotaz č. 9:**

Ve výkazu výměr ÚT i Kotelny je pod pol. č. 53 a 70 uvedeno: Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - průchodky, chráničky pro potrubí stavebními konstrukcemi - 1 soubor. Žádáme o uvedení počtu hodin.

**Reakce zadavatele:**

Množství hodin si určí každý dodavatel sám. Rozsah prací je jasný z předložené projektové dokumentace a je na každém dodavateli, aby dle svých schopností a zkušeností určil rozsah času a prostředků, které na tuto činnost potřebuje.

**Dotaz č. 10:**

Ve VZD č. 3 a v odpovědi na dotaz č. 2 je uvedeno, že výlevka bude v závěsném provedení. Pro tuto výlevku nebude osazen podomítkový modul?

**Reakce zadavatele:**

Ano, je navržena obyčejná závěsná výlevka bez podomítkového modulu.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 4. 12. 2023“, který plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je při tvorbě nabídky závazné.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 21. 12. 2023 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí Odboru majetkového  
Krajský úřad Kraje Vysočina