

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 8563/2024

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
23. 01. 2024

Veřejná zakázka: **II/387 Koroužné, opěrná zeď**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Pro adekvátní nacenění prosím o upřesnění:

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	56,000	Obj.251
odpadní potrubí od uličních vpustí: 8*7,0=56,000 [A]			251

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	15,800	Obj.252
odpadní potrubí od uličních vpustí a silničních drenáží: 2*7,9=15,800 [A]			252

- materiál potrubí, hladké / korugované, SN

VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17,000	251
výkres 09: 17=17,000 [A]			251

VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12,000	252
výkres 09: 12=12,000 [A]			252

- skladbu UV a typ

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje materiál potrubí následovně: PP, KG 2000, SN10.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje doplněný vzorový příčný řez se skladbou UV.
Zadavatel požaduje betonový typ vpusti.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **15. 02. 2024 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství