

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 16 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

VV, PCCHO, stavební část, oddíl Zemní práce, pol. č. 5 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině č. 3 – 148,011 m3 (výpočet 493,37 x 0,3). Položka se vztahuje k pol. č. 4 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 – 1126,378 m3. Výměra je pravděpodobně chybná. Žádáme o prověření výměry (148,011 m3) pol. č. 5 Příplatek za lepivost u hloubení jam.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel prověřil výměru u výše uvedené položky a dochází ke změně výměry. Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu „D1_01_1-02 Slepý rozpočet_S2“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 7 opraví u položky č. 5 v oddílu Zemní práce výměru z původní hodnoty „“ na novou a pro zpracování nabídky závaznou hodnotu „337,913“. Upravené znění položky:

5	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	337,913
				1126,378*0,3	337,913

Takto upravený soupis stavebních prací je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny.

DOTAZ 2

hydroizolace – 750,461 kg. Položka se vztahuje k pol. č. 264 a 265 – správný součet výměr u těchto položek má být 544,405 m2, dle podkladů uváděných v PD a TZ je spotřeba hydroizolace pro dvě vrstvy 1,5 kg/m2 bez ztrátového.

Uvedená výměra pol. 266 v kg je tedy dle uvedených podkladů chybná, žádáme proto o prověření a opravu VV.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel prověřil výměru u výše uvedené položky a dochází ke změně výměry. Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu „D1_01_1-02 Slepý rozpočet_S2“ předaném

uchazečům v rámci dodatečných informací č. 7 opraví u položky č. 266 výměru z původní hodnoty „750,461“ na novou a pro zpracování nabídky závaznou hodnotu „898,268“.

Upravené znění položky:

266	245	24551-R07	Krystalická hydroizolace	kg	898,268
-----	-----	-----------	--------------------------	----	---------

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m²

$(296,7555+247,650)*1,5*1,1$

898,268

Takto upravený soupis stavebních prací je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny.

DOTAZ 3

VV, G, stavební část, oddíl Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, pol. č. 309 Krystalická hydroizolace – 46,794 kg. Položka se vztahuje k pol. č. 307 a 308 – součet výměr těchto položek je 42,54 m², dle podkladů uváděných v PD a TZ je spotřeba hydroizolace pro dvě vrstvy 1,5 kg/m² bez ztrátého. Uvedená výměra pol. 309 v kg je tedy dle uvedených podkladů chybná, žádáme proto o prověření a opravu VV.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel prověřil výměru u výše uvedené položky a dochází ke změně výměry. Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu „D1_03_1-02 Slepý rozpočet_D16“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 6 opraví u položky č. 309 výměru z původní hodnoty „46,794“ na novou a pro zpracování nabídky závaznou hodnotu „70,191“. Upravené znění položky:

309	245	24551-R07	Krystalická hydroizolace	kg	70,191
-----	-----	-----------	--------------------------	----	--------

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m²

$(11,88+30,66)*1,5*1,1$

70,191

Takto upravený soupis stavebních prací je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny.

DOTAZ 4

Zadavatel poskytl v průběhu zadávací lhůty výběrového řízení řadu změn a oprav výkazů výměr, buď zasláním opravených výkazů výměr s barevným označením změn, nebo nových výkazů s upravenými výměrami, doplněnými položkami bez následného označení (např. MaR), nebo pouze vyzval uchazeče k doplnění položek do výkazů výměr, opravu měrné jednotky, případně výměry. Některé výkazy byly takto upraveny i opakovaně.

Z důvodu zachování jednoznačnosti výkazů výměr a transparentnosti výběrového řízení žádáme zadavatele o zaslání aktualizovaných výkazů výměr ve smyslu Dodatečných informací č. 1 – 15.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel veškeré případné úpravy či opravy soupisů stavebních prací, dodávek a služeb popsal jednoznačným způsobem a v podrobnostech dostačujících k jednoznačnému způsobu ocenění. Pokud v předchozích dodatečných informacích k zadávacím podmínkám došlo k několika souběžným změnám v soupisu, byl poskytnut pro zpracování ceny nový soupis stavebních prací s upravenými hodnotami ve smyslu žádostí o dodatečné informace. V dodatečných informacích, kde došlo pouze k jednoduchým jednotlivým opravám či úpravám, které si každý dodavatel může a má upravit v příslušném soupisu stavebních prací sám (jde o otevřený formát MS EXCEL s možností úprav), byl jednoznačně a podrobně postup popsán. Takový postup pokládá zadavatel za zcela transparentní a jednoznačný. Zadávací dokumentace (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je z pohledu zadavatele jednoznačná a správná a na dodavatele není přenášena žádná povinnost zadavatele, než zcela jednoznačně popsané jednoduché opravy v předaných soupisech stavebních prací, vyplývající ze žádostí dodavatelů o dodatečné informace.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum **17.9.2015** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum **17.9.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 4. 9. 2015