




- LEGENDA SVÍTIDEL:

A – sv. stropní 33W, 3935lm, CRI 80+, mikroplazm. kryt, 1200x215x55mm, 3000K, IP40  
B – sv. stropní 18W, 165lm, CRI 80+, opál. kryt, 280x55x35mm, 3000K, IP65  
C – sv. nástěnné, LED10W, 3000K, IP44  
D – sv. vestavné 25W, 2025lm, CRI 80+, opál. kryt, 195x195x32mm, 3000K, IP44  
E – sv. stropní 20W, 2620lm, Ra80, 1460x145x34mm, 4000K, IP20  
G – LED sv. průmyslové 27W, 3870lm, základna z PC, difuzor translucentní PC, Ra80, 4000K, IP66  
I – Kruhové písázené LED světlo 34W, 3600lm, odlovy PMMA kryt, průměr 480mm, Ra80, 4000K, IP44

N – LED prisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 6W, 1h, 850lm, Ra80, 5000K, IP65  
N1 – LED prisazené nouzové svítidlo, 2,2W, 1h, 380lm, Ra80, 6500K, IP41

## ORIENTACE PROJEKTU



<b>± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu</b>					
Projektant: <b>V.I.R.Tech. s.r.o.</b> Generála Fanty 87/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 03816931 email.: v.i.r.tech@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části: <b>ESTING s.r.o.</b> Týrsova 48 675 22 Stařeč tel.: 603 509 368 IČ: 27710416 email.: musil@esting.cz		Autorizace:	
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Vejvoda		Zodpovědný projektant Zdeněk Musil		Vypracoval Jaroslav Vala	Kreslil Jaroslav Vala
Akce: <b>SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM</b>				Zakázka: 22-31	
Investor: <b>Kraj Vysočina</b> Žižkova 1882/57 586 01, Jihlava tel.: 564 602 111 IČ: 70890749 email.: posta@kri-vysochina.cz				DPS	
Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 5671 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina				Datum: 03/2023	
Část: <b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>				Revize: 03/2023	
Profese: <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>				Formát: 6 A4	
Obsah: <b>PŮDORYS SILNOPROUD 1.NP</b>				SoD:	
				Měřítko: <b>1:50</b>	Paré:
				Objekt: <b>S001</b>	
				Cílo výkresu:	
				<b>D.1.4.4.2</b>	