



LEGENDA ZNAČEK PO :	
N 1.03-III	Hranice požárního úseku
[REI 45DP1]	Nadzemní požární úsek v 1. NP v objektu s pořad. č. 3, stupeň požární bezpečnosti III
△ REI 45DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut, konstrukce DP1
PZ	Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut, konstrukce DP1
△	Nouzový dveřní uzávěr "panikový zámek" dle ČSN EN 179
1Ⓜ	Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg,34A183B)
→	Chráněná úniková cesta typu A s pořadovým číslem
→	Směr úniku
→	Únikový východ na volné prostranství
26	Počet evakuovaných E*s z NÚC na volném prostranství
⊗	Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, funkčnost 60 minut. Pozice nouzového osvětlení vedená ve výkresové dokumentaci PBŘS vyznačuje symbol nouzového osvětlení, neoznačuje nutné dodržení a počet pozic svítidel nouzového osvětlení. Dané pozice a počet svítidel mohou být upraveny v návaznosti na charakteristiku vyzařovací optiky nouzových svítidel zvoleného dodavatele
⊗	Lokální detekce požáru dle ČSN 730875.
⊗	Akustické poplachové zařízení. Pozice akustického poplachového zařízení vedená ve výkresové dokumentaci PBŘS vyznačuje symbol akustického poplachového zařízení, neoznačuje nutné dodržení a počet pozic akustické signalizace. Dané pozice a počet akustických signalizačních zařízení upraveny, navrženy v návaznosti na hladině intenzity zvuku dle dispozice prostoru podle projektu lokální detekce požáru.
Ⓜ	Vnitřní odběrní místo DN25 mm, l = 30 m, p>=0.2 MPa dle ČSN EN 671 -1 ed. 2 a ČSN 730873.
1	Požární uzávěr s požární odolností EI-C 30DP3
CX	C, samozavírací zařízení, X číselný údaj počtu samozavíracích cyklů
KSZ	Koordinátor samozavírání
POZNÁMKA: 1) Protipožární těsnění prostupů EI 45. 2) Pro II. SPB platí požární odolnost dle §5, odst. 2) vyhlášky č. 23/2008 Sb., v platném znění. 3) Dveře (dvířka) rozvaděčů, podružných rozvaděčů v NÚC osadit s požární odolností alespoň EI 30DP1. 4) Požadavky na použité materiály a povrchové úpravy viz text PBŘ.	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. PAVEL DRÁPELA	ING. PAVEL DRÁPELA	
MÍSTO STAVBY: č. parc. 5671 k. ú. Třebíč		
STAVEBNÍK: Střední průmyslová škola Třebíč Manž. Curieových 734, 674 01 Třebíč, IČ: 666 10 702		
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ		
ČÁST PROJEKTU : POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT
		2xA4
OBJEKT: DOMOV MLÁDEŽE		DATUM
		10/2023
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNÍ ÚSEKY 1. NP		ZAK. Č.
		00915
		STUPEŇ PD
		ZPS
		MĚŘÍTKO
		1:100
		Čís. výk.
		D.1.3.1