



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

**OPTIMA spol. s r.o.**  
**Projektová, inž. a stav. činnost**  
**Žižkova 738**  
**566 01 Vysoké Mýto**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
--- /12.7.2022

NAŠE ZNAČKA  
**PVL-58406/2022/240-Str**

VYŘÍZUJE/LINKA  
Mgr. Štěpánka Stránská/230  
stepanka.stranska@pvl.cz

DATUM  
17.8.2022

**Rekonstrukce silnice III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD a přeložka vodovodu – stanovisko správce povodí**

K.ú.: **Ostrov u Ledče nad Sázavou** Vodoprávní úřad: **Světlá nad Sázavou** Kraj: **Vysočina**  
ČHP: **1-09-01-1260-0-00, 1-09-01-1270-0-00** HGR: **6520**

Vodní útvar povrchových vod: **DVL\_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka)**  
Vodní útvar podzemních vod: **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy**

Dne 13.7.2022 jste nám předložili žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby „III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD“. Projektovou dokumentaci zhotovila firma OPTIMA spol. s r.o., hlavním projektantem je Ing. Bohuslav Shejbal – ČKAIT 0700216 (č.zak. 4661-21-3, srpen 2022). Investorem je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/157, 586 01 Jihlava a Obec Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledec nad Sázavou.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající silnice III/01832 od křižovatky se silnicí II/150 do obce Ostrov na pozemcích parc.č. 629/1, 656/2, 61, 64/3,..... v k.ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou v šířce 5,50 m s umístěním s osazením silniční betonové obruby po levé straně ve směru staničení a umístění nezpevněné krajnice šířky 0,5 m po pravé straně. Součástí dokumentace bude také zřízení chodníku v základní šířce 1,5 m, vjezdů, veřejného osvětlení.

Odvodnění vozovky je navrženo do dešťových vpustí s přípojkou PVC DN 200 a do přilehlé nezpevněné krajnice s drenážním trativodem.

V úseku 0,184 30 – 0,242 30 km je navržena výměna stávajícího vodovodu. Stávající vedení v komunikaci bude nahrazeno novým a bude přeloženo pod nově navržený chodník a to v délce 60,0 m.

Stavbou nebudou přímo dotčeny žádné vodní toky. Stavba se nedotýká pozemků ani staveb, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit. Pozemky staveb se nachází mimo evidovaná ochranná pásma zdrojů podzemních vod, mimo stanovené záplavové území, mimo CHOPAV.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka), jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední stav. Záměr se dále nachází ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

**s t a n o v i s k o:**



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953

**A.** Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**B.** Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem **za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:**

1. Stavba vodovodu je vodním dílem a podléhá vodoprávnímu projednání na vodoprávním úřadě – dle § 15 vodního zákona.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
3. Záměr bude projednán s vlastníkem i provozovatelem vodovodu.
4. Vsakovací zařízení srážkových vod musí mít dostatečnou kapacitu s ohledem na návrhový déšť a geologické podmínky v místě stavby. Možnost zasakování srážkových vod by mělo být ověřeno HG průzkumem ještě před zahájením řízení o umístění stavby. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad zjištěnou hladinou podzemní vody.
5. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů a k ohrožení jakosti podzemních vod.

Dle předloženého zákresu záměru v situaci jsou souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK: pro přeložku vodovodu cca Y 685977 X 1094785; Y 685921 X 1094767.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

**Ing. Jan Goldbach**  
**vedoucí provozního střediska**  
**povrchových a podzemních vod**

Bez příloh.

Na vědomí: spis PVL-12171/2022/SP

