

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

OPTIMA spol. s r.o.

Žižkova 738/IV

56601 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:
13.07.2022Naše značka:
125220021Vyřizuje:
Ing. Andrea Vraspírovádne:
15.07.2022**Věc: III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Obec Ostrov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/157, 586 01 Jihlava

Obec Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledec nad Sázavou

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

Č. zakázky: 4661-21-2

Předmětem předložené dokumentace je dokumentace pro stavební povolení pod názvem: „III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD“.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy silnice III/01832, včetně napojení na silnici II/150, napojení místních komunikací a sjezdů, zřízení nového chodníku a vjezdů, veřejného osvětlení a přeložku vodovodu. Součástí dokumentace bude také zlepšení odtokových poměrů doplněním dešťových vpustí a zasakovací rýhy.

Silnice III/01832 je navržena s šířkou jízdního pásu 5,50m s osazením silniční betonové obruby po levé straně ve směru staničení a umístění nepevněné krajnice šířky 0,5m po pravé straně. Chodníky jsou navrženy v min. šířce 1,5m (1,0m s výjimkou). Návrhová rychlost je 50km/hod. Od cca km 0.160 – 0.228 00 je chodník zúžen na šířku min. 1,00m. Důvodem tohoto lokálního zúžení jsou stísněné poměry – výkup pozemku st.31 a par.č. 56/1 není po dohodě s majiteli možný, dále stávající oplocení, stávající stodola st.11 a stávající oplocení u par.č. 54, které neumožňuje umístění dostatečné šířky chodníku.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Ve zúžené části chodníku nebude umístěné žádné dopravní značení, lampy veřejného osvětlení apod..
2. V prostoru vodící linie nebudou osazeny lampy veřejného osvětlení.
3. Výjimky podle §14 vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb za podmínek stanovených v §169 stavebního zákona lze v odůvodněných případech povolit z ustanovení bodů 1.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009Sb.. Vzhledem k malé intenzitě chodců na tomto chodníku a k zajištění bezpečnosti chodců mimo těleso silnice III. třídy souhlasíme s výjimkou podle §14 vyhlášky č. 398/2009Sb. viz text výše.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Andrea Vraspírová
Ing. Andrea Vraspírová, odborný konzultant
Adr. střediska: , Svitavy
776653000, andrea.vraspirova@seznam.cz

-125-

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR