



LEGENDA

stávající plochy a objekty

- stávající zastavěné plochy - sousední objekty
- stávající nezastavěné plochy bez rozlišení - zpevněné, zatravněné
- zámek Nové Syrovice - p.č. st 106/1 - SO 01
- zámecké ohradní zdi - SO 02
- novodobé ocelové oplocení navržené k demontáži
- nově navržené oplocení
- navržené odvodňovací potrubí suterénu - KG dn110
- hranice předpokládaného staveniště
- hranice pozemků dle KN

- úroveň +0,000 je stanovena na úrovni podlahy hlavního vstupu
- v situaci jsou převzaty trasy areálových rozvodů sítí TI z dokumentace ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvori - skutečné provedení
- v rámci stavební realizace nejsou navrženy žádné nové přípojky na sítě technické infrastruktury
- trasa nově navrženého odvodňovacího potrubí suterénu objektu bude polohově i výškově upravena na základě vytyčení skutečného stavu areálových rozvodů inženýrských sítí

LEGENDA

- sítě technické infrastruktury - stávající objektové přípojky, veřejné rozvody
- kabelová vedení nn E.ON - bez rozlišení
 - sáťovací síť Telefonica O2
 - plynovod podzemní RWE a.s.
 - vodovod pitné vody

- areálové rozvody
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE TUKOVÁ
 - ODVĚTRÁNÍ TUKOVÉ KANALIZACE
 - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - WAVIN PE100 PITNÁ VODA SDR11 50x4,6 PN 16
 - PE100 PITNÁ VODA SDR11 32x3 PN 16
 - 1x CYKY-J 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z RH DO R.šatny
 - CYKY-J 5x1,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z RH DO R.šatny
 - 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH DO R.šatny
 - 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH DO KANCELÁŘE PROVOZNIHO TECHNIKA
 - AYKY 3x150+70 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D200 + PÁSKA FeZn 30x4
 - BLOKOVÁNÍ "HDO" 1x CYKY 48x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 + PÁSKA FeZn 30x4
 - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
 - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B. + PÁSKA FeZn 30x4
 - 1x CYKY-J 5x16 (elektrinstalace dílen v 1.PP) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
 - 1x CYKY-J 7x1,5 (ovládání) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHR. ZDROJE DO ROZVADĚČE RH
 - 2x CXKE-R 5x25 (1x napájení hlídacích obvodů, 1x rezerva) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
 - 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH
 - 1x CYKY 5x25 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z RH
 - 1x CXKE-R 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHR. ZDROJE DO STROJOVNY EVAK. VÝTAHU
 - 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z R.šatny K BRÁNĚ
 - CYKY-J 3x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO Zds. 230V U BRÁNY
 - CYKY-J 5x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO POHON BRÁNY
 - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z KANCELÁŘE TECHNIKA V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
 - 1x KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEPKPFE 10x4x0,8 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z DAT. ROZV.
 - 3x UTP cat.6 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z DATOVÉHO ROZVADĚČE
 - 1x zvukové tablo, 1x ovládání brány, 1x rezerva
 - 1 x KABELOVÁ CHRÁNIČKA D75 Z RP POD PŘÍSTŘEŠKEM I. K PŘÍSTŘEŠKU II. ULOŽENÁ VE VÝKOPU
 - 1x CYKY 4x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
 - CYKY-J 5x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 DO STOŽÁŘŮ VO + páska FeZn 30x4

+0,000 = 441,050

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div><div>Zerotinova 357</div><div>Jaroměřice n. Rok. 675 51</div><div>ICO 64336824</div><div>DIC CZ 690304566</div><div>ČKA 03038</div><div>tel. 568441100</div><div>603219487</div><div>e-mail m.zlatuska@quick.cz</div></div>			
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace : ing. Michal Zlatuška arch Č K A 0 3 0 3 8		Stupeň PD : DPS	
Výpracoval : Číslo autorizace : ing. Michal Zlatuška arch Č K A 0 3 0 3 8		Datum : červen 2023	
		CAD : ALLPLAN	
		Pare :	
<div>Domov Nové Syrovice</div> <div>rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a opocení</div>			
Oddíl : C. SITUACE			
Investor : KRAJ VYSOČINA Žitkova 57, 587 33 Jihlava		Měřítko : 1:400	
Místo stavby : Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice p.č.st.106/1, k.ú. Nové Syrovice		Formát :	
Obsah : <i>situace celková, koordináční</i>		Zakázkové číslo 01/01/2023	
Kraj : Vysočina		Číslo výkresu : C.02	
		Zástupce investora : Martin Kocmánek	