



TRUBKOVÝ SBĚRAČ ZPÁTEČEK PRO DRUHÝ VÝHOD KOTLE



TYP MODULU	100
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA	115°C
JMENOVITÝ TLAK	0,6MPa
ÚHEL	ŽÁDNÝ
TEPELNÁ IZOLACE	PUR PĚNA
HMOTNOST	cca 92Kg
PODPĚRY	3x STAVITELNÝ STOJAN



ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	<div>Filip Marek</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Brněnská 34, Žďár nad Sázavou</div> <div>IČO 72464372</div> <div>mobil.777 126 995</div> <div>e-mail: marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz</div>	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Velké Meziříčí, ul.Zahradní , parc.č.3586/6			DATUM	3/2023
<div>HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí</div> <div>REKONSTRUKCE ÚT + ELEKTRO DOLNÍ DÍLNA</div>				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	schéma
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	3/2023
OBSAH: D.1.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
SCHÉMA ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ ÚT					7