

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	OSVĚTLENÍ
101	CHODBA	-
102	UČEBNA č.27	-
103	SBOROVNA	-
104	KABINET č.25	-
105	UČEBNA č.24	-
106	UČEBNA č.23	-
107	KNIHOVNA	-
108	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	200 lx
109	WC-ŽENY	200 lx
110	PŘEDSÍŇ WC-CHALPCI	200 lx
111	WC-CHLAPCI	200 lx
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	100 lx
113	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI	200 lx
114	WC-MUŽI	200 lx
115	ŘEDITELNA	-
116	SKRETARIÁT	-
117	KABINET č.13	-
118	UČEBNA č.14	-
119	KABINET č.16	-
120	ZASEDACÍ MÍSTNOST č.17	-
121	HLAVNÍ VCHOD	-

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH A VE ZDIVU DLE ČSN
VÝVODY PRO OSOUŠEČE PROVÉST DLE POŽADAVKU VÝROBCE DODÁVANÝCH
OSOUŠEČŮ, VENTILÁTORY NAPOJENY NA PŘÍSLUŠNÝ SVĚTELNÝ OKRUH
SVÍTIDLA TYP VIZ TABULKA SVÍTIDEL OSAZENA DO PODHLEDU STEJNĚ JAKO
POHYBOVÁ ČIDLA

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.



ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný
J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný

Jaroslav Novotný
Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou
IČO 185 35 381

INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava
MÍSTO STAVBY	ul. Strojírenská 6 , 591 01 Žďár nad Sázavou

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
REKONSTRUKCE ZTI BUDOVY ŠKOLY- STROJÍRENSKÁ

OBSAH: D.1.4.3. ELEKTRICKÉ ROZVODY

PŮDORYS 1.NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY

FORMÁT	2 A4
DATUM	4/2022
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	10/2022
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
	D1.4.3 - E2