

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. května 2022

Č.j.: KHSV/11627/2022/ZR/HDM/Zaj  
Sp. značka: S-KHSV/11627/2022  
Vyřizuje: Hana Zajícová, tel. 566 650 814, e-mail: hana.zajicova@khsjih.cz  
Č.j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/1

Adresát: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749

**„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ZTI budovy školy – Strojírenská“, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou – dokumentace pro ohlášení stavby – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI budovy školy – Strojírenská“, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby **„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI budovy školy – Strojírenská“, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou pro povolování staveb** s odkazem na § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, Vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů předpisů

**se souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Dne 11.5.2022 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost **Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749** o vydání stanoviska k PD pro **ohlášení stavby „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI budovy školy – Strojírenská“ Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou.**

Předložená PD řeší stavební úpravy v 1. P, kde jsou šatny a sklady a úpravy týkající se ZTI na hygienickém zřízení v 1.NP, 2. NP a 3.NP. V 1. PP v protoru skladu vznikne nový prostor úklidové místností s výlevkou a dále v každém poschodí budovy se nově zrekonstruují a dispozičně upraví hygienické zařízení pro žáky a zaměstnance. V každém poschodí bude zrekonstruována i úklidová komora. V jednotlivých třídách a kabinetech dojde k výměně umyvadel a nově bude za nimi proveden keramický obklad. V 1.NP - hygienické zařízení ženy (2 umyvadla v předsíni, 2WC kabiny, 1 hygienická kabina (WC, bidet, umyvadlo), hygienické zařízení chlapci (4 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny, 4 pisoáry), 1 úklidová komora, hygienické zařízení muži (2 umyvadla v předsíni, 1 WC kabina, 2 pisoáry). V 2.NP – hygienické zařízení chlapci (4 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny, 4 pisoáry), úklidová komora, hygienické zařízení dívek (2 umyvadla v předsíni, 1WC kabina, 1 hygienická kabina). V 3. NP – hygienické zařízení chlapci (4 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny, 4 pisoáry), úklidová komora, hygienické zařízení muži (2 umyvadla v předsíni, 1WC kabina, 2 pisoáry).

V prostorách hygienického zařízení v jednotlivých podlažích bude osazen potrubní ventilátor, který se napojí na Spiro kruhové potrubí vedené pod stropem a vyvedené přes obvodovou konstrukci budovy do venkovního prostředí. V prostoru úklidových komor bude z důvodů chlazení rozvaděčů osazen

samostatný ventilátor spínaný i teplotně. Potřebný vzduchový výkon bude respektovat a splňovat hygienické předpisy.

Budou provedeny nové rozvody vody a vnitřní kanalizace, úprava vytápění.

Nepředpokládá se výskyt azbestu nebo jiných nebezpečných látek.

Hluk ze stavební činnosti je popsán v Průvodní zprávě.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA  
① se sídlem v Jihlavě  
územní pracoviště Žďár nad Sázavou  
Tvršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou



Hana Zajícová  
vedoucí oddělení HDM  
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod

Příloha:

Projektová dokumentace

Rozdělovník:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749