

LEGENDA:

- A

LED SVÍTIDLO KULATÉHO TVARU PR. 230mm, 15W, 4000K, IP 65 URČENÍ NA DŘEVĚNÝ POVRCH
- VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ 10A/250V – IP54
- ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU TYP T3 16A/250V – IP54
- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
- OSVĚTLENÍ – KABEL CYKY–J 3x1,5 mm2 VEDENÉ V PVC TRUBKÁCH
- SDRUŽENÁ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ – ZÁSUVKY,SILOVÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ
- ZÁSUVKY – KABEL CYKY–J 3x2,5 mm2, VEDENÉ V PVC TRUBKÁCH
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ VEDENÍ
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 50/50 KOTVENÝ NA KROKVE
- TOPNÝ KABEL PRO OCHRANU OKAPŮ, 20W/1m

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN –50Hz/400V–TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000–4–41 ed.2
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ,KRYTTY
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
ZVÝŠENÁ – VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VÝŠKA TLAČÍTEK BUDE 1200mm (SP.HRANA) NAD UPRAVENOU PODLAHOU
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SPINAČŮ V KUCHYŇCE, DLE NÁVRHU KUCHYŇSKÉ LINKY
Z DŮVODU ODSTUPU OD SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
(SOUBĚH SE SLABOPROUDEM) DODRŽET ODSTUP MIN. 300mm
PROSTUPY MEZI PÓ V POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍCH (STĚNÁCH A STROPECH)
ČL. 12.2 ČSN 730804, ČL. 4.2 ČSN 730872 A ČL. 7.5.8 ČSN EN 13501–2:2008 OPRAVNĚNOU FIRMOU.
BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM DLE ČL. 11.1 ČSN 730802, ČL. 6.2 ČSN 730810,
KE KAŽDÉMU PROTIPOŽÁRNÍMU PROSTUPU BUDE VYLEPEN IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK
☒ POŽÁRNÍ PROSTUP – SVISLOU STEVEBNÍ KČI
DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ PRŮBĚŽNĚ KOORDINOVAT
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DOPRŮŽENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
S OHLEDEM NA POSTUPY PROVAZENÍ A SPOLEČNÉ TRASY ROZVODŮ

DŮLEŽITÉ:

Obchodní názvy výrobků uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze jako referenční výrobek
splňující minimální požadovaný standard. Veškeré výrobky je na stavbě možno zaměnit za výrobky s
odpovídajícím minimálním standardem, ovšem pouze za souhlasu projektanta nebo stavebního dozoru.

K.Ú. PELHŘÍMOV (718912)

REVIZE	03	-	DATUM	-	PROVEDL	-
	02	-		-		-
	01	PRVNÍ VYDÁNÍ		11/2023		Martin Norek
SPŠ A SOU PELHŘÍMOV - OPRAVA STŘECHY, UL. RŮŽOVÁ			GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Michal Kot Staré Břístě 54 396 01 Humpolec			
VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	HL. INŽENÝR PROJEKTU	DATUM:		
Petr David		Ing. Michal Kot	Ing. Michal Kot	11/2022		
STAVEBNÍK:				STUPĚŇ PD:		
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				DSP		
MÍSTO STAVBY:				FORMÁT:		
Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, město Pelhřimov, ulice Růžová 34/34				8/A4		
OBJEKT:		ČÍSLO ZAKÁZKY:		ČÍSLO PARÉ:		
S0-01: Budova školy		23-009				
ČÁST PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:				
1.4 Technika prostředí staveb		1:100				
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:		
PŮDORYS KROVU - EI				1.4D.02		