

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1:

Dotaz č.1

Žádáme o informaci k materiálu střešního pláště. Ve výkrese č.114 - Sklad posypových materiálů - SO11 - ŘEZ A - A' je uvedena střešní krytina trapézovým plechem TR 55/250 mm, není tam uvedena tloušťka plechu. Oproti tomu v položkovém soupisu je uvedena střešní krytina (položka č.61) – „profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 0,63 mm; výška vlny 39,0 mm; pozinkováno, polakováno org. barvami RAL; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line“. Žádáme o vysvětlení rozporu mezi výkresem a položkovým soupisem. Žádáme o vysvětlení ke specifikaci „prosvětlovací provedení“, „antikondenzační provedení“, „skružování systémem soft-line“ (co znamená?, střecha má rovný plech).

Dotaz č.2

Žádáme o určení povrchové úpravy ocelové konstrukce. Má být pouze lakovaná, nebo zinkovaná, nebo zinkovaná+lak?

Děkujeme za informaci.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel odpovídá na dotaz účastníka následovně:

Dotaz č. 1:

Krytina bude z plného trapézového plechu TR40S/160; tl.0,63 mm; výška vlny 39,0 mm; pozinkováno a lakováno organickými barvami RAL.

Vlastnosti „prosvětlovací provedení“, „antikondenzační provedení“, „skružování systémem soft-line“, které byly zmíněny v rozpočtu, neuvažujte.

Dotaz č. 2:

Ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná.

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek **do 27. 2. 2024 do 9:00 hodin.**

Ing. Terezie Klímová

referent veřejných zakázek