



LEGENDA ZP

WC	ZÁCHODOVÁ MISA (KOMBI)
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ
S	SPRCHA
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
VL	VÝLEVKA

PŘESNÝ TYP ZP BUDE UPŘESNĚN DLE PŘÁNÍ INVESTORA.

VÝTOKOVÉ ARMATURY

ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" (3/4"PR, MN) BEZ SVĚRNÉ MATKY
VÝŠKA INSTALACE PRO UMYVADLA,DŘEZ OBÝČ. 580mm
VÝŠKA INSTALACE PRO PRAČKU A MÝČKU NÁDOBÍ 400mm
ROHOVÝ VENTIL PRO WC KOMBI 760mm
VÝŠKA INSTALACE PRO SPRCHU DĚTI 1150mm
SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2"
NEZÁMRZNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL DN15

LEGENDA POTRUBÍ

STUDENÁ VODA, PPR-CT
CIRKULACE, PPR-CT
TEPLÁ VODA, PPR-CT
STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA, PPR-CT
STÁVAJÍCÍ CIRKULACE, PPR-CT
STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA, PPR-CT

TLOUŠŤKA TEPELNÝCH IZOLACÍ VE DENY VOLNĚ

(ZAVĚŠENÉ POD STROPEM, V PODLAŽE, PO STĚNÁCH)
TYP IZOLACE – K-FLEX (SYNTECKÝ KAUČUK)
TEPLÁ VODA

DN	16x2,2	20x2,3	25x2,8
t	25mm	32mm	32mm

STUDENÁ VODA

DN	16x2,2	20x2,3	25x2,8
t	9mm	9mm	9mm

DLE VÝHLÁŠKY 193/2007

TLOUŠŤKA TEPELNÝCH IZOLACÍ VE DENÝCH VE STĚNÁCH

TYP IZOLACE – K-FLEX (SYNTECKÝ KAUČUK)
TEPLÁ VODA

DN	16x2,2	20x2,3	25x2,8
t	25mm	25mm	25mm

STUDENÁ VODA

DN	16x2,2	20x2,3	25x2,8
t	9mm	9mm	9mm

DLE VÝHLÁŠKY 193/2007

LEGENDA POZNÁMEK

Pozice výstupů potrubí u zařizovacích předmětů budou realizovány dle interiéru



LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
I O: 292 01 691,laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

výškový systém relativní

Nemocnice T ebí - Pavilon N - sanace vlhkosti v suterénu

Název stavby

Purky ovo nám. 133/2, 67401 T ebí

Místo

Kraj Vyso ina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Stavebník

SO.01 - Pavilon N

Stavební objekt

D.1.4.2 Zdravotechnické instalace

část dokumentace

provád ní stavby

Stupe dokumentace

P DORYS VNIT NIHO VODOVODU 1S 1:50 (1050.00 x 297.00mm)

Název výkresu

03

00

10.01.2024

mm

40124

Islo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Islo zakázky

Sada

Ing. Marián Varjú

Projektant HIP

Ing. Adam Hole a

Vypracoval

Ing. Marek Milata

Odpov dní projektant