

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Číslo jednací: 20554/2024

<b>Název veřejné zakázky:</b>	„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	stavební práce
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	
<b>Název:</b>	Kraj Vysočina
<b>IČO:</b>	70890749
<b>Adresa sídla:</b>	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>
<b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b>	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
<b>Kontaktní osoba:</b>	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Dagmar Palánová – ve věcech technických
<b>Telefon, fax:</b>	+420 564 602 415, +420 564 602 204
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:mikeskova.j@kr-vysocina.cz">mikeskova.j@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:palanova.d@kr-vysocina.cz">palanova.d@kr-vysocina.cz</a>

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

### **Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

#### **Dotaz č. 1:**

##### Truhlářské výrobky

Prosím o upřesnění, kde se ve výkazu výměr nachází prvky uvedené v D.1 5 4. Truhlářské výrobky, popř. doplnění do výkazu výměr.

#### **Reakce zadavatele:**

Tyto prvky nejsou součástí předmětné veřejné zakázky na dodavatele stavby (budou dodávány investorem/provozovatelem po dokončení díla). Proto nejsou uvedeny jako položky ve výkazu výměr. V dokumentaci jsou tyto výrobky uvedeny z důvodů kompletnosti dokumentace.

#### **Dotaz č. 2:**

##### Světlovody

V Ostatních výrobcích je OS 6 - světlovod.

Ve výpisu prvků je požadováno opláštění protipožárním SDK. PBR tyto prostory nehodnotí, zůstávají v původních hranicích.

Prosím o upřesnění, kde se ve výkazu výměr nachází opláštění světlovodu SDK, popř. doplnění do výkazu výměr.

**Reakce zadavatele:**

Světlovody jsou vykázány v rozpočtu v části „02 - Stavební část“ pod položkou 448. Součástí této položky je kompletní dodávka a montáž světlovodů včetně opláštění protipožárním SDK a veškerých doplňků dle výpisu ostatních výrobků (OS/06) OPLÁŠTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍM SDK EI15/DP1 = 1x SDK DESKA TL. 15 MM + MIN 40 MM MINERÁLNÍ VATY. Plocha SDK desky včetně prořezu je na jeden světlovod max. 5,5m<sup>2</sup>.

**Dotaz č. 3:**

Světlík

V ASŘ a VZT je požadavek na světlík s požární odolností 1000 x 1000 mm – odvětrání CHUC (schodiště) – 2 kusy.

V PD PBŘ je uveden pouze 1 kus. Prosím o upřesnění, která PD je platná.

**Reakce zadavatele:**

Jedná se o 2 ks světlíků, které jsou vykázány v listu 08 – VZT pod položkou číslo 125. Každý ze světlíků musí splňovat plochu odvětrání min 1m<sup>2</sup> tak, aby celková plocha pro odvětrání byla v součtu min 2m<sup>2</sup>.

Jmenovitá světlost světlíků např. 1200mm x 1200mm. Ocelová manžeta z pozinkovaného plechu. Hodnota zasklení Ug max 1,9 w/m<sup>2</sup>K a hodnota Ur max 1,9 W/m<sup>2</sup>K. Odvod vzduchu z CHUC je blíže popsán v části PBŘ a VZT.

viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1(dotaz č.1) ze dne 21. 2. 2024.

**Dotaz č. 4:**

Sanitární prvky

V D.1.5.5. sanitární prvky jsou uvedeny prvky ozn. 1- 5 s popisem: Tyto prvky budou finálně vybrány investorem. Ve výkazu výměr nejsou uvedeny.

Chápeme to správně, že jsou tyto prvky dodávkou investora?

**Reakce zadavatele:**

Tyto prvky nejsou součástí předmětné veřejné zakázky na dodavatele stavby (budou dodávány investorem/provozovatelem po dokončení díla). Proto nejsou uvedeny jako položky ve výkazu výměr. V dokumentaci jsou tyto výrobky uvedeny z důvodů kompletnosti dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k vysvětlení zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek a ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 7. 3. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí Odboru majetkového  
Krajský úřad Kraje Vysočina