

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Číslo jednací: 22263/2024

| | |
|--|---|
| Název veřejné zakázky: | „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“ |
| Předmět veřejné zakázky: | stavební práce |
| Identifikační údaje zadavatele | |
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Radomír Janů – ve věcech technických |
| Telefon, fax: | +420 564 602 415, +420 564 602 283 |
| E-mail: | mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; janu.r@kr-vysocina.cz |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve výpise ostatních prvků jsou uvedeny prvky označení dveří a rámečky informace. Žádáme o upřesnění, kde se tyto prvky v soupise prací nachází, popřípadě doplnění položek do výkazu výměr.

| VÝPIS PRVKŮ: OSTATNÍ | | | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.5.11.5 |
|----------------------|------------------|---|-------|---|
| OZN | SCHEMA / OBRÁZEK | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
| -- | | OZNAČENÍ DVEŘÍ - KONKRÉTNÍ VZHLED A OBSAH POPISŮ JE NUTNO UPŘESNIT V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY V RÁMCI AD - ČÍSLO DVEŘÍ - HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK, ČÍSLO VYPÁLENO - ČÍSLO MÍSTNOSTI - HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK, ČÍSLO VYPÁLENO - ŠTÍTKY (WC, UČEBNA, KABINET...) - HLINÍKOVÉ 80x80 mm, GRAFIKA VYPÁLENA | 60 KS | PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBĚ!! |
| -- | | RÁMEČKY INFORMACE (vnitřní informační systém) - HLINÍKOVÝ RÁMEČEK S KRYCÍM SKLEM PRO VLOŽENÍ PAPIRŮ (ROZVRHY), BUDE UMÍSTEN VEDLE DVEŘÍ | 12 KS | BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO, VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM |
| -- | | RÁMEČKY INFORMACE (vnitřní informační systém) - HLINÍKOVÝ RÁMEČEK S KRYCÍM SKLEM PRO VLOŽENÍ PAPIRŮ (JMENOVKY), BUDE UMÍSTEN VEDLE DVEŘÍ | 5 KS | |

Reakce zadavatele:

Tyto prvky nejsou součástí předmětné veřejné zakázky na dodavatele stavby (budou dodávány investorem/provozovatelem po dokončení díla). Proto nejsou uvedeny jako položky ve výkazu výměr. V dokumentaci jsou tyto výrobky uvedeny z důvodů kompletnosti dokumentace.

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění materiálového provedení informačního panelu ozn. OS/08 s rozměrem 5,1m x 2,4 m a požadavek na místo jeho umístění.

Reakce zadavatele:

Jedná se o standardní litý banner s plošnou hmotností 510 g/m². Umístění dle výběru investora na oplocení nebo lešení.

Dotaz č. 3:

Dle tabulky místností má být v m.č. 1.25 (37,54 m²) vinylová podlaha. V soupise prací v oddíle 776 Podlahy povlakové u pol.č. 482 až 488 chybí výměra této podlahy a soklu. Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Reakce zadavatele:

V této místnosti zůstává původní vinylová podlaha.

Dotaz č. 4:

Chtěli bychom se Vás zeptat, zda trváte u plastových oken na dodržení stavební hloubky rámu a křídla nebo bude dostačující, když bude splněno celkové U_w?

Reakce zadavatele:

Zadavatelem uvedená hloubka 76 mm je hloubkou minimální.

Dotaz č. 5:

Dále bychom se chtěli zeptat, co je myšleno zatepleným vícekomorovým podkladním profilem s těsnicí páskou? PURENIT je zateplený, ale není vícekomorový a klasický plastový podkladní profil je vícekomorový, ale není zase zateplený. Prosíme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Jedná se o vícekomorový podkladní profil, kdy komory jsou vyplněny izolantem. Alternativně může být použit kompozitní tepelněizolační podkladní profil. Alternativně může být použit kompozitní tepelněizolační podkladní profil. Další srovnatelnou variantou je instalace podkladního profilu z izolačních materiálů jako je EPS či PUR o vysoké objemové hustotě přímo nalepené na okenní či dveřní rám, ale jen za předpokladu perfektně provedeného lepeného spoje.

Dotaz č. 6:

žádáme o vysvětlení / informaci k položce číslo 16 rozpočtu "02 - Stavební část". Jedná se o položku "Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m". Výměra položky = 557,6 m.

Reakce zadavatele:

Jedná se o vrty k ocelovým profilům pažení okolo objektu.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k vysvětlení zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek a ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 7. 3. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina