0.06
0.05
0.02
0.03
0.04
0.01
0.08
0.19
S
Kz
VL
A
NBV
SV: 20x2.8i, TUV: 20x2.8i
SV: 25x3.5i, TUV: 20x2.8i
DN50i (57.0/2.9) pod stropem
požární vodovod
nové napojení hydrantu
PV
10x150/300
9x165/280
12x165/280
10x150/290
SV: 20x2.8i
KU 1"
KU 3/4"
KU 1"
KU 2"
místo napojení nového potrubí studené vody
nová teplá voda + cirkulace nové vedeno pod stropem v souběhu se stáv. potrubím studené vody
NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU (TEPLÁ VODA A CIRKULACE)
- BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM
- BUDE ZAKRYTO PODHLEDEM
teplá voda 63x8.7i
cirkulace 25x3.5i
st.studená voda
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE90
vodoměrná sestava
CIRK: 25x3.5i
TUV: 63x8.7i
pod stropem
NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU (TEPLÁ VODA A CIRKULACE)
- BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM
- BUDE ZAKRYTO PODHLEDEM
- BUDE VEDENO V SOUBĚHU S POTRUBÍM STUDENÉ VODY
KU 1"
KU 6/4"
teplá voda 50x6.9i
cirkulace 25x3.5i
VSTUPNÍ HALA
NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU (TEPLÁ VODA A CIRKULACE)
- BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM
- BUDE ZAKRYTO PODHLEDEM
- ULOŽENO V PODLAZE
- V SOUBĚHU S POTR.STUDENÉ VODY
V ŠACHTĚ PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM
- TEPLÁ VODA+CIRKULACE
PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍHO KRČKU
11
SV: 25x3.5i
PROSTUP NOSNOU ZDÍ
NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU (TEPLÁ VODA A CIRKULACE)
- BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM
- BUDE ZAKRYTO PODHLEDEM
- BUDE VEDENO V SOUBĚHU S POTRUBÍM STUDENÉ VODY
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – STUDENÁ VODA
SV: 63x8.7i
SV: 25x3.5i
NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU (TEPLÁ VODA A CIRKULACE)
- BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM
- BUDE ZAKRYTO PODHLEDEM
CIRK: 25x3.5i
TUV: 50x6.9i
ŠATNY STUDENTŮ
CIRK: 25x3.5i
TUV: 63x8.7i
pod stropem
NBV
1
2
H

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MARTA KYNCLOVÁ	VYPRACOVAL: MARTA KYNCLOVÁ	MARTA KYNCLOVÁ projektová činnost ve výstavbě 582 35 LUČICE 188 IČO:86679597 ČKAIT:0700977
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina,Jihlava, Žižkova 18882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD OPRAVA ZTI INTERNÁTU SO.01 – D.1.4.1 Vnitřní kanalizace a vodovod	STUPEŇ: DPS DATUM: 9/2023 ZAK.ČÍSLO: 23 518	
VODOVOD – VSTUPNÍ HALA (PŘIPOJENÍ)	MĚŘÍTKO: 1:50	Č.V. D.1.4.1.6