


POHLED NA PRAVOU ŘÍMSU



SVAŘOVACÍ ELEKTRODY : E 44.72 (E-K 103), DLE ČSN 05 5026

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

OCHRANA PROTI KOROZI NAVRŽENA DLE TP84 V SOULADU S TKP, KAPITOLA 19 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C3 – VYSOKÁ S POŽADAVKEM NA ŽIVOTNOST POVRCHOVÉ OCHRANY V – VYSOKÁ

- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	80 µm
- 2x MEZILEHLÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDŮ	120 µm
- 1x VRCHNÍ NÁTĚR NA BÁZI POLYURETANU	80 µm
CELKEM	280 µm

NÁTĚR SE PROVEDE NA UČIŠTENOU KONSTRUKCI. POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 15 LET,
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, ODOLNOST VE STYKU S CHEMIKÁLIEMI,
ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ
PRŮMĚRNÍ NÁTĚR BUDE PROVEDEN V ODSÍNU RAL 5005 (NEBESKÁ MODŘÁ)

POZNÁMKY

- 1/ VŠECHNY NEOZNAČENÉ SVARY PROVÉST JAKO KOUTOVÉ O ÚČINNÉM ROZMĚRU $a=3$ mm.
2/ VŠECHNY OSTRÉ HRANY UPRAVIT NA POLOMĚR $R=2$ mm.
3/ POČET HMOŽDINEK A VÝVRTŮ: $30 \times 2 = 60$

OUBRÁDNICOVÝ SYSTÉM: YKOVÝ SYSTÉM:		S-JTSK BpV					
ZMĚNA			DATUM		PROVEDL		PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPROVAČOVAN		KONTROLOVAN		PROKOP MOSTY s.r.o. Širokáho ta. 638 91 0800 mobil. 602 557 857 IČO: 277 31 405 DIČ: CZ 277 31 405	
ING. PROKOP IVO		VILAM PAVEL		ING. PROKOP IVO			
INVESTOR:		<i>Vie</i>		<i>Ing. Prokop Ivo</i>			
STAVBA	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINÉ, p.o. III/4102 Lesonice - most ev. č. 4102-7			STAVEBNÍ ÚŘAD		MORAJSKÉ BUDJOVICE	
				DATUM		ÚNOR 2023	
				FORMÁT		12A4	
				MĚŘITÍ		1:100,20,10	
				SÚPIS		PDPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY		PD001/2	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO PŘÍLOHY		ČÍSLO PÁŘE	
ZÁBRADELNÍ SVODIDLA				09			