

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka	
Název:	Zateplení půdního prostoru muzea
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000125
Datum zahájení výběrového řízení:	26. 2. 2024
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
IČO:	00090735
Adresa sídla:	Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zastupující zadavatele ve výběrovém řízení Ing. Marek Bena e-mail: bena@pkkv.cz tel.: 604 119 057

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 29. 2. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s čl. 13.1 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci k akci „**Zateplení půdního prostoru muzea**“ je ke schodišti uvedeno :

V technické zprávě : „Nové schodiště bude provedeno opět jako dřevěná konstrukce, bude ale oproti stávajícímu řešení navržena v mírnějším sklonu.“

Ve výkresu č. 102 :

POPIS KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ:
 KOTVENÍ SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
 (NUTNO UPŘESNIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNOSTI)
 SCHODNICE BUDOU PROVEDENY Z FOŠEN 60x300mm
 STUPNĚ BUDOU PROVEDENY Z FOŠEN 30x300mm
 STUPNĚ MAJÍ VZÁJEMNÝ PŘESAHI 100mm
 POVRCH VŠECH NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE HOBLOVANÝ
 A HLOUBKOVĚ OŠETŘENÝ OLEJOVÝM NÁTĚREM NA DŘEVO

V soupisu prací :

29	M	61232102	<i>schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 820mm, délka 4015mm včt.povrchové úpravy - provedení dle v.č.102</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
----	---	----------	---	------------	--------------

Prosíme o upřesnění údajů k výrobě schodiště.

1. Z jakého materiálu má být schodiště vyrobeno ? Nikde to není uvedeno.
2. Na v.č. 102 je uvedeno, že schodnice budou z fošen tl. 60mm, stupně z fošen tl.30mm. Tyto rozměry platí ? Standardně se dělají tl. 40mm.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

ad 1. Schodiště bude vyrobeno z modřínu.

ad 2. Uvedené tloušťky materiálů jsou minimální. U schodnice je tloušťka 60 mm zvolena z důvodu osazení zábradlí. Její snížení na 40 mm proto není možné. Tloušťka schodišťového stupně 30 mm je pro požadovanou šířku schodiště dostatečná. Zadavatel však připouští, aby dodavatel pro stupně použil fošny i s větší tloušťkou, např. 40 mm.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_191.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011895>.

V Jihlavě dne 1. 3. 2024

.....

RNDr. Karel Malý, Ph.D.

ředitel

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

podepsáno elektronicky