

ZEMNÍCÍ PÁSEK BUDE ULOŽEN DO TERÉNU DLE ČSN 33 2000-5-54.
ZEMNÍCÍ PÁSEK VE VOLNÉM TERÉNU ULOŽIT DO VÝKOPU DLE ČSN 33 EN 62 305-3
V HLOUBCE min. 0,70m, PÁSEK FeZn 30x4mm ULOŽIT NA ROSTLÝ TERÉN, NIKOLIV DO PÍSKOVÉHO ZÁSYPU !
ZEMNIČE PŘÍSTŘEŠKU BUDOU SPOJENY S UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU ROZVODŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ (1. etapa).
PROVEDOU SE VÝVODY UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY DO PROSTORU RMS 5 (PEN)
A PRO UZEMNĚNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU (2. etapa).

SR - SVORKA ZEMNÍCÍ (PÁSEK/DRÁT x PÁSEK/DRÁT)

– – – – – – – – – – - UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn 30x4mm V TERÉNU V HLOUBCE min. 0,7m
PODLE ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305-3 NEBO VÝVOD PRO UZEMNĚNÍ (FeZn pr.10mm)

— — — — — — — — — - UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn 30x4mm V TERÉNU V HLOUBCE min. 0,7m
(UZEMNĚNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - 1. etapa - viz SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
UNI PROJEKT
tel. : 566 651 155
mob.: 777 663 309

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MILAN PELIKÁN		
PROJEKTANT:	ING. MILAN KRUPIČKA	AUTORIZACE:	PARÉ:
STAVEBNÍK:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava	IČO:	
SUBDODAVATEL:	-	IČO:	-
MÍSTO STAVBY:	Nádražmí 470, BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM		
KRAJ:	VYSOČINA		

NÁZEV AKCE:	SKLAD POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ	FORMÁT:	840 x 420
		DATUM:	I - 2018
		STUPEŇ:	PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 13.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (1. ETAPA)	ZAKÁZKA:	08-P-2018
	ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO:	1 : 100
OBSAH:	PŘÍSTŘEŠEK PRO TECHNIKU (SO 14)	VÝKRES Č.:	
	UZEMNĚNÍ		D.1.4.1336b