

STROJENÁ VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM NENÍ PROVEDENA.
PŘEDPOKLÁDÁ SE POUZE UZEMNĚNÍ OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU.

SLOUPY OCELOVÉ KONSTRUKCE PARKOVAVCÍCH STÁNÍ BUDOU UZEMNĚNY PODLE TOHOTO SCHÉMATU.
OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY NAD BOXY BUDE UZEMNĚNA STROJENÝMI SVODY.

PROVEDE SE VÝVOD UZEMNĚNÍ DO PROSTORU RMS 4 (PEN) A HOP.

ZEMNÍCÍ PÁSEK BUDE ULOŽEN DO TERÉNU DLE ČSN 33 2000-5-54.
ZEMNÍCÍ PÁSEK VE VOLNÉM TERÉNU ULOŽIT DO VÝKOPU DLE ČSN 33 EN 62 305-3
V HLOUBCE min. 0,70m, PÁSEK FeZn 30x4mm ULOŽIT NA ROSTLÝ TERÉN, NIKOLIV DO PÍSKOVÉHO ZÁSYPU !
ZEMNIČE OBJEKTU BUDOU SPOJENY S UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU ROZVODŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ (1. etapa).

SR - SVORKA ZEMNÍCÍ (PÁSEK/DRÁT x PÁSEK/DRÁT)
OÚ - OCHRANNÝ ÚHELNÍK
SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ

- SVODOVÝ VODIČ UZEMNĚNÍ STŘECHY / KONSTRUKCE (DRÁT AlMgSi pr. 8mm)
- UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn 30x4mm V TERÉNU V HLOUBCE min. 0,7m PODLE ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305-3 NEBO VÝVOD PRO UZEMNĚNÍ (FeZn pr.10mm), NEBO UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn pr. 10mm PRO PROPOJENÍ SLOUPU A ZKUŠEBNÍ SVORKY
- UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn 30x4mm V TERÉNU V HLOUBCE min. 0,7m (UZEMNĚNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - 1. etapa - viz SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	ING. MILAN PELIKÁN	
UNI PROJEKT	PROJEKTANT:	ING. MILAN KRUPIČKA	AUTORIZACE: / PARÉ:
	STAVEBNÍK:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava	IČO:
	SUBDODAVATEL:	-	IČO: -
tel. : 566 651 155 mob.: 777 663 309	MÍSTO STAVBY:	Nádražní 470, BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM	
	KRAJ:	VYSOČINA	
NÁZEV AKCE:	SKLAD POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ		FORMÁT: 840 x 420
			DATUM: I - 2018
			STUPEŇ: PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 13.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (1. ETAPA) ELEKTROINSTALACE		ZAKÁZKA: 08-P-2018
			MĚŘÍTKO: 1 : 100
OBSAH:	BOXY PRO DRTĚ, PARKOVACÍ STÁNÍ (SO 11.1, SO 11.2) VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM, UZEMNĚNÍ		VÝKRES Č.: D.1.4.1334