

LEGENDA




- DEMONTÁŽ ROZVADĚČE
- ROZVADĚČ OBJEKTU AC
- ROZVADĚČ RFVE
- STŘÍDAČ AC/DC 15kW
- 100/50 NENORMOVÁ KABELOVÁ TRASA VEDNA V PŮDNÍM PROS PLECHOVÉM ŽLABU 100/50 S VÝKEM A PŘEPÁŽKOU
- TLAČÍTKO STOP FVE
- TRASA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PH30-R/ B2cas1d1
- PRAŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- HASICÍ SCHOPNOST 21A/113B

POZNÁMKA:

PROSTUPY MEZI PÓ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH (STĚNÁCH A STROPECH) ČL. 12.2 ČSN 730804, ČL. 4.2 ČSN 730872 A ČL. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 OPRAVENOU FIRMOU. BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM DLE ČL. 11.1 ČSN 730802, ČL. 6.2 ČSN 730810, KE KAŽDEMU PROTIPOŽÁRNÍMU PROSTUPU BUDE VYLEPEN IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK.
POŽÁRNÍ PROSTUP – SVÝSLUŠI STEVEBNÍ KO
DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ PRŮBĚŽNĚ KOORDINOVAT. PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ S OHLEDEM NA POSTUPY PROVÁDĚNÍ A SPOLEČNÉ TRASY ROZVODŮ

k.ú.LIDMAŇ (561100)

0	10/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	DAVID	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	LIDMAŇ	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČERNOVICE	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: DOMOV ČERNOVICE - LIDMAŇ - FVE OBJEKTY 7. A 8. ODDĚLENÍ - LIDMAŇ				FORMÁT:	3/A4
				DATUM:	10/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	23-034
				MĚŘÍTKO:	1:100
OBJEKT: SO-01: ODDĚLENÍ 7. A 8.		ČÁST: 1.4 Technika prostředí staveb E) FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA		SOUBOR:	- - -
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - FVE				Č.VÝKRESU: 1.4E.02	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					