

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 7:

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na náš dotaz k veřejné zakázce na stavební práce na akci „**Výstavba nové skladovací haly na posypovou sůl na CM Bystřice n. P.**“

Dotaz – živičné vrstvy zpevněných ploch a skladovacích kójí

Podlaha skladovací haly a venkovní zpevněné plochy jsou navrženy s asfaltovým obrusným krytem. V zadavatelem uveřejněném soupise prací je u obou těchto objektů (SO 11 a SO 12) uveden u obrusné vrstvy ACO 11 požadavek na použití modifikované asfaltové směsi. V projektové dokumentaci však tento požadavek na použití modifikované směsi uveden není. Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, jakou směs živice máme v obrusné vrstvě zpevněných ploch a na podlaze skladu uvažovat. Bez vyjasnění tohoto požadavku mohou být nabídky jednotlivých uchazečů neporovnatelné.

Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel odpovídá na dotaz účastníka následovně:

Co se týká asfaltového obrusného krytu, je nutno se po úpravách projektu držet posledního uveřejněného soupisu prací, tj. **A2 Soupis prací_VERZE 08.03.2024**. U obou těchto objektů (SO 11 a SO 12) bude použit beton asfaltový z modifikovaného asfaltu ACO 11 S tak, **jak je uvedeno v soupisu prací (č. položky 577112124R00) k daným objektům**.

Termín pro podání nabídek zůstává beze změny, tj. **do 27. 3. 2024, do 9:00 hodin**.

Ing. Terezie Klímová

referent veřejných zakázek