

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/4027 Předín – křiž. III/(4028**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

DOTAZ:

Dobrý den,

Jako Účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „III/4027 Předín – křiž. III/4027“ žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Zadavatel v Soupisu prací píše u položky č. 2 kód 567541, u položky č. 6 kód 564632 a u položky č. 7 kód 572141, že „štěrk dodá objednatel sám“.

Uchazeč se domnívá, že z tohoto není jednoznačně známo, kam a jak přesně objednatel štěrk (fr. 32-63, fr. 8/16 a fr. 4/8) dodá. Např. zda-li bude zadavatel navážet na deponii nebo přímo na stavbu?

2) Zadavatel v Soupisu prací uvádí pouze jednovrstvý nátěr položky č. 7 kód 572141.

Vzhledem k okolí komunikace (zemědělské pozemky a les), která bude využívána i pro pojiždění zemědělské a lesnické techniky, která značně zatěžuje komunikaci, protože při vjíždění a vyjíždění z pole či z lesa bude docházet k poškození dotčené komunikace. Dle názoru uchazeče je jako finální vrstva jednovrstvý nátěr nedostačující.

3) Zadavatel v Soupisu prací uvádí v položce č. 7 kód 572141 pro Infiltrační postřik asfaltový do 2,0 Kg/m2 s podrcením.

V ČSN 736129 se v článku 3 Termíny, definice a značky a označování v bodě 3.1.1.1 infiltrační postřik píše, že je to „pomocná úprava pro zlepšení vlastností konstrukčních vrstvy před zhotovením další vrstvy, nebo jako samostatná úprava pro prodloužení životnosti nebo dosažení krátkodobé bezprašnosti krytu pozemní komunikace; infiltrační postřik slouží k proniknutí pojiva do otevřené struktury konstrukční vrstvy“.

Uchazeč se domnívá, že kód 572141 pro Infiltrační postřik asfaltový do 2,0 Kg/m2 s podrcením není určený a ani vhodný pro jednovrstvý nátěr.

4) V Článku X. Odpovědnost za vady a záruka za jakost Návrhu smlouvy o dílo uvádí zadavatel záruku v délce trvání 36 měsíců.

Uchazeč uvádí, že v TKP kapitola 1 Všeobecně je uvedeno v příloze 7 Záruční doby a vady díla v článku 3 Záruční doby, Tabulka 1 Délka záruční doby pro jednotlivé technologie je uvedena záruční doba pro Dvojitě nátěry z nemodifikovaného pojiva 1,5 roku. Pro jednoduchý nátěr není záruční doba uvedena.

5) Zadavatel nikde neuvádí zdroj jím dodávaného kameniva, aby si mohl uchazeč ověřit přilnavost k asfaltovému pojivu v souladu s ČSN 736129, Článkem 5 Stavební materiály, bod 5.2.7.

Žádáme o vysvětlení a případnou opravu zadávací dokumentace.

ODPOVĚĎ:

ad 1): Objednatel bude štěrk 32/63 navážet soupravami přímo na stavbu, zhotovitel si určí kam chce štěrk vysypat aby se mu další práce nejlépe prováděli (určí pracovníka, který ukáže kde přesně požaduje vysypat na bok soupravy). Objednatel má zajištěny soupravy na navážení v počtu 10 ks na termín od cca 23. 4. 2024, přesný termín navážení bude dohodnut s vítězem zakázky. Drtě frakcí 8/16 a 4/8 budou zadeponovány na skládce KSUSV ve Štěměchách (vzdálené 5 km od stavby), kde si je



zhotovitel sám naloží.

ad 2): Poptávaná frakce nebude finální povrch, bude překryta vrstvou ACO 11+ v tl. 5 cm. Tyto práce bude provádět objednatel ihned po dokončení prací na zhotovení PMH, předpoklad je 13.-15.5.2024.

ad 3): viz odpověď k bodu 2)

ad 4): Zadavatel trvá na záruce 36 měsíců, smluvní ujednání jsou nadřazeny ČSN.

ad 5): Kamenivo bude dodáváno z lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou. Jedná se o PDK 32/63, 8/16 a 4/8. Certifikaci toto kamenivo má.

Termín pro podání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne: viz podpis

Miluše Kostecká
vedoucí oddělení veřejných zakázek