

ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.,

Minoritské náměstí 11
586 01 Jihlava

Vaše žádost ze dne, značka:
03.03.2023

Naše značka:
109230007
(P23_07)

Vyřizuje:
Ing Lenka Procházková

dne:
19.03.2023

Věc: Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Masarykovo náměstí 57-58, Jihlava

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., IČ 25558692, Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01

Č. zakázky:

Datum: 09/2022

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy stávajících objektů muzea a nástavbu dvorního objektu, ve kterém vznikne edukační centrum, pracovny archeologů a zázemí pro popularizaci astronomie.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Bezbariérový popis stavby:

Vstup do objektu je navržen z terénu. Bezbariérové komunikace jsou řešeny s max. výškovým schodem 20 mm. Vnitřní dveře jsou navrženy bez prahů. Přístup do edukačního centra ve 2.NP je řešen pomocí výtahu. Prostor pro popularizaci astronomie ve 4.NP je přístupný do 3.NP pomocí výtahu a pro přístup do 4.NP bude využíván stávající schodolez, který vlastní Muzeum Vysočiny a využívá jej ve stávajících historických objektech.

Ve 2.NP a 3.NP jsou navrženy bezbariérově řešená WC. Všechny nové prostory určené pro návštěvu veřejnosti jsou přístupné přes dveře šířky minimálně 900mm a vybavené madly. Pro parkování je využíváno stávající veřejné parkování na horní části Masarykova náměstí.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí, prosklené dveře (stěny), jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahu musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí, pruh značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. - **jedná se o nově zřizovaná zádveří**
2. Vstup do objektu musí mít šířku min. 1250 mm. Hlavní křídlo vstupní dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 - 900 mm nad podlahou opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na opačné straně než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných
3. Velikost zádveří je nutné koordinovat s manipulací osoby sedící na vozíku. Minimální volný prostor mezi jednotlivými dveřními křídly je 1 200mm - **nutno ověřit u zádveří edukačního centra místnost 1.19**
4. V dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to ve výšce 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního zařízení

5. Schodolez není výtah, zdvihací plošina ani bezbariérová rampa. Prostřednictvím schodolezu nelze splnit požadavky na stavby dle bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb. Z uživatelského hlediska není schodolez univerzální zařízení/prvek. Schodolez náleží ke konkrétní osobě a ke konkrétnímu vozíku, nikoli ke stavbě - **2.NP- 4.NP edukačního centra jsou zcela nová, lze najít stavební řešení, která zpřístupní hvězdárnu ve 4.NP např. schodišťovou plošinou**

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing Lenka Procházková, Odborný konzultant

Adr. střediska: , 393 01 Pelhřimov
, lenka.mareckova1@gmail.com



ie realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR